




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Модернизиране на системата за радиационен контрол в ХОГ”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

Видно от т. 5.2.2 на документа “Пълно описание на обекта на поръчката” (същото и в раздел III. т.1.4, подточка б от Обявлението на поръчката), дейностите по необходимите ПНВР на оборудването следва да се извършват от орган за контрол от вида С (А), съгласно БДС EN ISO 17020. При ПНР по част “Електрическа”, в КСС съвсем коректно и конкретно е записана дейността: измерване на контур “фаза – защитен проводник”, за която има множество акредитирани органи за контрол. В ПНР по част “КИПиА” обаче, в четири точки на КСС (тт. 30-33) са изброени множество дейности по монтажа, настройката, въвеждането в експлоатация на апаратурата на системата, в т.ч. верификация на софтуер и валидация на информационна система. Орган за контрол с такъв обхват на акредитация не се открива в регистър на ИА “Българска служба по акредитация”. Ние считаме, че акредитация с такъв обхват изобщо не може да бъде издадена, поради липсата на формално основание за нея – наличието на стандарт или нормативен акт за описаните в тт. 30-33 дейности (виж чл. 23 от Закон за национална акредитация на органи за оценяване на съответствието - ЗНАООС). Ние считаме, че тези дейности, поради тяхната сложност и специфика могат да бъдат извършени само и единствено от специално обучен персонал на доставчика и/или производителя, както и съвсем коректно е изискано в същата т. 5.2.2 от Пълното описание на обекта на поръчката.

Моля за уточнение: Изискването ПНР да се извърши от орган за контрол от вида С (А) отнася ли се за ПНР, посочени в КСС по част “КИПиА” или е валидно само за ПНР по част “Електрическа”, т.е. измерване на контур “фаза – защитен проводник”?

ОТГОВОР: Лицензиран орган за контрол е необходим само за позициите по част “Електрическа”.

ВЪПРОС 2:

В случай, че горното изискване се отнася само за част “Електрическа”, необходимо ли е органът за контрол да бъде привлечен за участник в процедурата на обществената поръчка, на етап подаване на заявление, заедно с основния изпълнител – доставчик или за посочените контролни дейности ще е необходимо да се представят в последствие необходимите документи, издадени от който и да е надлежно акредитиран орган за контрол?

ОТГОВОР: Съгл. КСС дейностите по част електрическа са част от общия обем дейности, които трябва да се извършват при изпълнение на поръчката от изпълнителя. В чл.45а, ал.2, т.2 от ЗОП е въведена забрана изпълнителят да възлага изпълнението на една

или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители. От друга страна, видно от указанията за подготовка на заявлението и офертата, в т.2.2.6. **при подаване на заявлението** за участие, кандидатът в обществена поръчка декларира дали ще използва или не подизпълнител за извършване на съответен обем работи, като посочва и съответстващия от тези работи дял в % от стойността на обществената поръчка. На този етап се представя и декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв. /т.2.2.8.2/ и сертификат за акредитация на орган за контрол от вида С/А, съгл. БДС EN ISO 17020. /т. 2.2.8.7./

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

