



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части”

рег. № в АОП 00353-2015-0208

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №5571/08.09.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. Каква е средната дълбочина на полагане до ос тръба за различните участъци и диаметри?
2. Може ли да се промени конфигурацията на трасето - да се увеличат рамената на двата 3-компенсатора?
3. Ако при проверка на усилията в тръбопроводите се установи, че за да се гарантира поемането на топлинните разширения и осигуряване на безаварийно топлопренасяне, трябва да се добавят компенсатори, неподвижни опори - къде се добавят тези материали?

ОТГОВОРИ:

1. 1.8 м.
2. Може да се увеличат рамената, но без да се променя схемата на трасето, а също и да се гарантира поемането на линейните удължения на трасето.
3. Да се добавят в техническата спецификация, като същевременно новите елементи бъдат отбелязани и на схемата на трасето.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

