

ДОГОВОР

№ 158000041

Днес, 20.11.2015 год., в гр. Козлодуй, между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр.Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и "АВКО" АД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 117001136, представлявано от Владимир Иванов Колев –Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-3306/23.10.2015 год. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "**Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части**" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части, наричани за краткост в Договора "стока", съобразно Приложение №2 и в обем номенклатура, технически данни и единични цени съгласно Приложение №3-Спецификация и техническо предложение за изпълнение, и Приложение №4-Ценова таблица, които са неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер 122 708 лева (сто двадесет и две хиляди седемстотин и осем лева), без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS' 2010.

2.2 Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след приемането на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4 Плащането по настоящия договор ще бъде извършено чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по следните банкови реквизити:

Банка: Сосиете Женерал Експресбанк

Банкова сметка в лева, IBAN: BG28TTVBV94001526322333

Банков код: TTVBVG22

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1 Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3.2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ. ПРИЕМАНЕ.

4.1 При предаване на доставената стока страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2 Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноси и собствен риск.

4.4 Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката, на факс

0973/72047 или на електронен адрес commercial@npp.bg.

4.5 Всички необходими елементи предмет на доставката трябва да бъдат доставени в опаковка, която да гарантира целостта и запазването на стоката от механични повреди по време на транспортиране, товаро-разтоварни операции, както и при съхраняване в склад. Опаковката трябва да съдържа опаковъчен лист, както и да носи обозначения минимум за следното: завод-производител, номер на скица за съответния участък, работни параметри на елементите, дата на производство, условия за съхранение, тегло-бруто/нето.

4.5.1 Стоката трябва да бъде доставена окомплектована за съответния участък, като комплектът трябва да съдържа всички елементи, необходими за участъка (тръби, фасонни части, опори, компенсатори, изолационен материал). Материалът за изолация на фасонните части трябва да е разфасован в двукамерна опаковка и предварително дозиран за всяка една част поотделно.

4.6 Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

Декларация/сертификат за произход;

Декларация/сертификат за съответствие, от производителя;

Опаковъчен лист, за опаковката окомплектована за съответния участък

Техническа документация, съдържаща следното:

Декларация за съответствие на стоката (тръбите, фасонните части и изолацията в местата за стиковане), с изискването за възможно полагане както в съществуващите канали, така и в лъсови почви;

Протокол от радиографски контрол, за удостоверяване липса на фабрични дефекти скрити под изолацията, вкл. на фабричните заварки под изолацията;

Технология за монтаж на български език;

Информация относно условия за съхранение.

4.6.1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език / с превод на български.

4.7 За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол на доставката без забележки.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1 Стоката, предмет на доставката, трябва да бъде доставена с качество отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/сертификат за съответствие, от производителя.

5.2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е отговорен за избора на техническо решение и технология, която да бъде в съответствие с изходните данни на топлопреносната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, така че да гарантира поемането на топлинните разширения за съответния участък и да осигурява безаварийно топлопренасяне.

5.3 На стоката, доставяна по този договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти и/или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката/доставката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации, вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.4 За стоката предмет на доставка по договора се установява гаранционен срок в рамките на 10 (десет) години, считано от датата на влагането в употреба (монтажа), но не повече от 10 (десет) години от датата на доставката.

5.5 Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извършва в срок от 14 (четирнадесет) календарни дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.6 Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка, в срок от 30 (тридесет) календарни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този по т.5.4.

5.7 Рекламации за появили се дефекти могат да бъдат предявявани в рамките на гаранционния срок или не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на гаранционния срок.

5.8 Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1 Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

6.3 Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Общи условия на договора;

Приложение №2- Техническа спецификация №15.ТС.СПЦ.38, вкл. Приложение 1 и Схема;

Приложение №3 – Спецификация и техн. предложение за изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение №4 - Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4 Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са: Боян Димитров – Н-к цех ТС, Дирекция “Производство”, тел.: 0973 75786 и Стелиян Стефанов, тел.: 0973 72694.

6.5 Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Мартин Атанасов – Р-л търговско направление ПИТС, тел.: 082/881116.

6.6 Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“АВКО” АД

1000 София, р-н Овча купел

ул. Маестро Кънев

тел.[факс]: 082/8811116; 082/884550

email: trade@avko.bg

ЕИК: 117001136

ИН по ЗДДС: BG 117001136

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВЛАДИМИР КОЛЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел.[факс]:0973/73530; [0973/76027]

email: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



Съгласували:

Зам. Изпълнителен Директор:

12 . 11 . 2015 г. /Ив. Андреев/

Директор „Производство“:

12 . 11 . 2015 г. /Я. Янков/

Р-л У-ние “Правно“:

12 . 11 . 2015 г. /Ив. Иванов/

Н-к цех ТС :

11 . 11 . 2015 г. /Б. Димитров/

Гл.юрисконсулт У-ние “Правно“:

11 . 11 . 2015 г. /В. Гетов/

Изготвил, Експерт“ОП“:

09 . 11 . 2015 г. /Н. Русева

Директор “И и Ф“:

12 . 11 . 2015 г. /Б. Димитров/

Р-л У-ние “Търговско“:

11 . 11 . 2015 г. /Кр. Каменова/

Р-л сектор ИД:

09 . 11 . 2015 г. /Ст. Стефанов/

Н-к отдел “ОП“:

09 . 11 . 2015 г. /С. Брешкова /

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	8
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	10
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.....	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на

данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за

лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за

специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иниципирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след

сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“АВКО” АД
1000 София, р-н Овча купел
ул. Маестро Кънев
тел.[факс]: 082/881116; 082/884550
e-mail: trade@avko.bg
ЕИК: 117001136
ИН по ЗДДС: BG 117001136

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ВЛАДИМИР КОЛЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел.[факс]: 0973/73530; [0973/76027]
e-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Д-я П, У-е Е

Система: ТСС

Подразделение: Цех ТС

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР “ПРОИЗВОДСТВО”:



Янчо Янков

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ№ 15.ТС.СМЧ.38

за доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части

1. Описание на доставката

В изпълнение на мероприятия за разширяване на ТСС и присъединяване на нови потребители на топлинна енергия да се доставят предварително изолирани тръби и фасонни части по приложена схема и спецификация (табличен вид).

2. Основни характеристики на оборудването и материалите**2.1. Характеристики на материалите**

Техническите характеристики и количества са представени в спецификация (табличен вид), Приложение 1.

Тръбите са предназначени за безканално полагане и трябва да отговарят на последните версии на приложимите стандарти за предварително изолирани тръбни системи.

Тяхното качество, трябва да отговаря на БДС EN 253:2009+A1:2013 - *Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в земята. Тръби от стомана, топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен.*

Фабрично изработените тръбни модули, състоящи се от стоманена тръба, термична изолация от полиуретан и външен кожух от полиетилен и качество на материалите влагани в тяхното производство да съответстват на БДС EN 253:2009+A1:2013

Фитингите /коляно, Т-отклонения, редукция, неподвижни опори и компенсатори/ състоящи се от стоманени фитинги, изолация от устойчив пенополиуретан и външен кожух от полиетилен, трябва да отговаря на БДС EN 448:2010 - *Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително изолирани тръби за топла вода, вкопани директно в земята. Фитинги от стомана, предварително изолирани, вкопани директно в земята, топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен.*

Сертификатите на материалите да бъдат в съответствие с БДС EN 253:2009+A1:2013 и в зависимост от типа на тръбите в съответствие с:

БДС EN 10216-2:2003+A2:2008 за безшевни тръби;

БДС EN 10217-2:2003.A1:2005 за електрически заварени стоманени тръби;

БДС EN 10217-5:2003.A1:2005 за електродъгово заварени стоманени тръби;

БДС EN 10025-2:2005 за горещо валцовани продукти;

БДС EN 10083-2:2006 за нелегирани стомани;

DIN1626 за безшевни тръби, DIN1626 за шевни тръби – St 37.0;

ISO 9330-2:1997 /заварени тръби/, ISO 9329-2:1997 /безшевни тръби/ – St 37.0;

2.2. Химични, механични, металургични и/или други свойства.

2.2.1. Стоманена тръба

Типът на марката стомана от която да са изработени тръбите е P235GH

2.2.2. Колена, преходи, тройници

Да съответстват на БДС EN 448:2010 или подходящи DIN стандарти.

2.2.3. Кожух на тръбата

Обшивната тръба да е от полиетилен с висока плътност /ПЕВП/. Номиналната плътност на основния материал не трябва да бъде по-малка от 935kg/m^3 /определено в съответствие с БДС EN 253:2009+A1:2013.

2.2.4. Изолация от устойчива полиуретанова пяна

Полиуретановата пяна трябва да има еднородна, фина и равномерна структура на клетка с коефициент на топлопроводимост $< 0.034\text{W/mK}$.

2.2.5. Предварително изработени неподвижни опори

Опорните точки, трябва да бъдат предварително изработени в завода с цел лесен монтаж на работната площадка. Предварително изработените модули на неподвижните опори, трябва да бъдат заварени в линия и свързани към прилежащите тръбни, като обичаен фабрично изработен тръбен модул.

2.2.6. Кожусите и изолацията на муфите от полиетилен да е с висока плътност или метални муфи с полиетиленово покритие.

2.2.7. Компенсаторите, трябва да бъдат конструирани за лесна предварителна настройка.

Общите изисквания са съгласно БДС EN 489:2010 - *Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително изолирани тръби за топла вода, вкопани директно в земята. Тръбни съединения от стомана, предварително изолирани вкопани директно в земята, топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен.*

Принципът на свързване е чрез използването на метода на пенообразуване със свързващи муфи, муфи от полиетилен с висока плътност, направени водоустойчиви посредством свиващи се ленти, метални муфи с полиетиленово покритие с конусни или болтови свързващи елементи.

2.3 Нормативно-технически документи

Да отговаря на изискванията на *“Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане”*

2.4 Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Не по-малко от 10 години след монтажа.

3 Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1 Изисквания към доставката и опаковката

3.1.1. Опаковката трябва да съдържа опаковъчен лист, както и да е маркирана с обозначение, съдържащо следните данни: завод производител, работни параметри на елементите, дата на производство, условия за съхранение, тегло бруто/нето;

3.1.2. Материалът за изолация на фасонните части да е разфасован в двукамерна опаковка и предварително дозиран за всяка една по отделно;

3.2. Условия за съхранение

Съгласно условията на производителя

4 Документи, които се изискват при доставката

Доставката на предварително изолирани тръби и фасонни части да бъде придружена от следните документи:

- оригинал на фактура за стойността на доставката;
- декларация/сертификат за произход;
- декларация/сертификат за съответствие;
- технология за монтаж на български език;
- протокол от радиографичен контрол за скрити под изолацията фабрични заварки;
- декларация за съответствие на тръбите, фасонните части и изолацията в местата на стиковане с възможност за полагане както в съществуващи канали така и в лъсови почви;

5 Входящ контрол

Доставката подлежи на общ входящ контрол, съгласно "Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй ЕАД", ИД №ДОД.КД.ИК.112

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Техническа спецификация (табличен вид)
2. Схема

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№ 15.ТС.1С.ч.39

за доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части

№	И Д П О В А А N	Наименование	Технически характеристики	Марка /мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1		Тръба	Предварително изолирана ; със сигнализационен проводник L = 12 m; DN 150 (ø168,3 x ø250 mm)	м.	168	Съгласно т. 2 от техническа спецификация /ТС/	
2		Тръба	Предварително изолирана; със сигнализационен проводник L = 12 m DN 200 (ø 219,1 x ø 315 mm)	м.	552	Съгласно т. 2 от ТС	
3		Тръба	Предварително изолирана; със сигнализационен проводник L = 6 m DN 25 (ø 33,7 x ø 90 mm)	м.	6	Съгласно т. 2 от ТС	
4		Коляно	Предварително изолирано; със сигнализационен проводник; DN 150 (ø 168,3 x ø 250 mm 45°)	Бр.	4	Съгласно т. 2 от ТС	
5		Коляно	Предварително изолирано; със сигнализационен проводник; DN 200 (ø 219,1 x ø 315 mm 90°)	Бр.	10	Съгласно т. 2 от ТС	
6		Тройник	Предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 25 / DN 200 ъглов	Бр.	12	Съгласно т. 2 от ТС	
7		Тройник	Предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 50 / DN 200 ъглов	Бр.	2	Съгласно т. 2 от ТС	
8		Тройник	Предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 150 / DN 25 / DN 150 ъглов	Бр	8	Съгласно т. 2 от ТС	
9		Опора	Неподвижна; със сигнализационен проводник; DN 150 (ø 168,3 x ø 250 mm)	Бр	2	Съгласно т. 2 от ТС	

10	Опора	Неподвижна; със сигнализационен проводник; DN 200 (ø 219,1 x ø 315 mm)	Бр.	2	Съгласно т. 2 от ТС
11	Редукция	Предварително изолирана; със сигнализационен проводник; DN 200/DN 150;	Бр.	2	Съгласно т. 2 от ТС
12	Е-муфа комплект	Със сигнализационен проводник; DN 150 (ø 168,3 x ø 250 mm)	Бр.	2	Съгласно т. 2 от ТС
13	Е-муфа комплект	Със сигнализационен проводник; DN 200 (ø 219,1 x ø 315 mm)	Бр.	8	Съгласно т. 2 от ТС
14	Муфа	Термосвиваема с комплектация проводник; DN 25 (ø 90 mm)	Бр.	20	Съгласно т. 2 от ТС
15	Муфа	Термосвиваема с комплектация проводник; DN 150 (ø 250 mm)	Бр.	30	Съгласно т. 2 от ТС
16	Муфа	Термосвиваема с комплектация проводник; DN 50 (ø 125 mm)	Бр.	2	Съгласно т. 2 от ТС
17	Муфа	Термосвиваема с комплектация проводник; DN 200 (ø 315 mm)	Бр.	72	Съгласно т. 2 от ТС
18	Муфа	Термосвиваема; крайна с комплектация проводник; DN 25 (ø 90 mm)	Бр.	20	Съгласно т. 2 от ТС
19	Муфа	Термосвиваема; крайна с комплектация проводник; DN 150 (ø 250 mm)	Бр.	2	Съгласно т. 2 от ТС
20	Капа	Крайна; DN 150 (ø 250 mm)	Бр.	2	Съгласно т. 2 от ТС
21	Капа	Крайна; DN 200 (ø 315 mm)	Бр.	2	Съгласно т. 2 от ТС
22	Пръстен	Уплътнителен; DN 150 (ø 250 mm)	Бр.	2	Съгласно т. 2 от ТС
23	Пръстен	Уплътнителен; DN 200 (ø 315 mm)	Бр.	2	Съгласно т. 2 от ТС
24	Кран	Спирателен, предварително изолиран с шахта и чугунен капак; DN 25(кран); за DN 25(шахта)	Бр.	20(кран) 10(шахта)	Съгласно т. 2 от ТС
25	Кран	Спирателен, предварително изолиран с шахта и чугунен капак; DN 50(кран); за DN 50(шахта)	Бр.	2(кран) 1(шахта)	Съгласно т. 2 от ТС

Изготвил:
Н-к цех ТС:
Боян Димитров
29.07.2015 г.



/наименование на участника/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет

“Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части“

Технически изисквания на възложителя			Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника												
№	ID	Технически характеристики, съгласно №15. Т.С.СПЦ.38, вкл. Приложение 1 и Схема	М. ед.	Количество	7	8	М.ед	Количество	9	10	11	12	13	14	15
				6											
Участък по ул. Булаир															
1	74343	Тръба Предварително изолирана; със сигнализационен проводник; L=12 m; DN 150 (Ø168,3 x Ø250mm)	м	168	Тръба, предварително изолирана; със сигнализационен проводник; L=12 m; DN 150 (Ø168,3 x Ø250mm)	м	168	АВКО България	БДС EN 253	10	10	1	10	10	15
2		Тръба Предварително изолирана; със сигнализационен проводник; L=12 m; DN 200 (Ø219,1 x Ø315mm)	м	552	Тръба, предварително изолирана; със сигнализационен проводник; L=12 m; DN 200 (Ø219,1 x Ø315mm)	м	552	АВКО България	БДС EN 253	10	10	1	10	10	15
3		Тръба Предварително изолирана; със сигнализационен проводник; L=6 m; DN 25 (Ø33,7 x Ø90mm)	м	6	Тръба, предварително изолирана; със сигнализационен проводник; L=6 m; DN 25 (Ø33,7 x Ø90mm)	м	6	АВКО България	БДС EN 253	10	10	1	10	10	15
4		Коляно Предварително изолирано; със сигнализационен проводник; DN 150 (Ø168,3 x Ø250mm 45°)	Бр.	4	Коляно, предварително изолирано; със сигнализационен проводник; DN 150 (Ø168,3 x Ø250mm 45°)	Бр.	4	АВКО България	БДС EN 253	10	10	1	10	10	15

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15
5	Коляно	Предварително изолирано; със сигнализационен проводник; DN 200 (ø219,1 x ø315mm 90°)	Бр.	10	Коляно, предварително изолирано; със сигнализационен проводник; DN 200 (ø219,1 x ø315mm 90°)	Бр.	10	БДС EN 448	10	1	10	
6	Тройник	Предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 25 / DN 200 ъглов	Бр.	12	Тройник, предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 25 / DN 200 ъглов	Бр.	12	БДС EN 448	10	1	10	
7	Тройник	Предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 50 / DN 200 ъглов	Бр.	2	Тройник, предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 50 / DN 200 ъглов	Бр.	2	БДС EN 448	10	1	10	
8	Тройник	Предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 150 / DN 25 / DN 150 ъглов	Бр.	8	Тройник, предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 150 / DN 25 / DN 150 ъглов	Бр.	8	БДС EN 448	10	1	10	
9	Опора	Неподвижна; със сигнализационен проводник; DN 150 (ø168,3 x ø250mm)	Бр.	2	Опора неподвижна; със сигнализационен проводник; DN 150 (ø168,3 x ø250mm)	Бр.	2	БДС EN 448	10	1	10	
10	Опора	Неподвижна; със сигнализационен проводник; DN 200 (ø219,1 x ø315mm)	Бр.	2	Опора неподвижна; със сигнализационен проводник; DN 200 (ø219,1 x ø315mm)	Бр.	2	БДС EN 448	10	1	10	
11	Редукция	Предварително изолирана; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 150	Бр.	2	Редукция, предварително изолирана; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 150	Бр.	2	БДС EN 448	10	1	10	
12	Е-муфа комплект	Със сигнализационен проводник; DN 150 (ø168,3 x ø250mm)	Бр.	2	Е-муфа, със сигнализационен проводник; DN 150 (ø168,3 x ø250mm), комплект	Бр.	2	БДС EN 448	10	1	10	
13	Е-муфа комплект	Със сигнализационен проводник; DN 200 (ø219,1 x ø315mm)	Бр.	8	Е-муфа, със сигнализационен проводник; DN 200 (ø219,1 x ø315mm), комплект	Бр.	8	БДС EN 448	10	1	10	
14	Муфа	Термосвиваема с комплектация проводник; DN 25 (ø90 mm)	Бр.	20	Муфа, термосвиваема с комплектация проводник; DN 25 (ø90 mm)	Бр.	20	БДС EN 489	10	1	10	
15	Муфа	Термосвиваема с комплектация проводник; DN 150 (ø250 mm)	Бр.	30	Муфа, термосвиваема с комплектация проводник; DN 150 (ø250 mm)	Бр.	30	БДС EN 489	10	1	10	
16	Муфа	Термосвиваема с комплектация проводник; DN 50 (ø125 mm)	Бр.	2	Муфа, термосвиваема с комплектация проводник; DN 50 (ø125 mm)	Бр.	2	БДС EN 489	10	1	10	
17	Муфа	Термосвиваема с комплектация проводник; DN 200 (ø315 mm)	Бр.	72	Муфа, термосвиваема с комплектация проводник; DN 200 (ø315 mm)	Бр.	72	БДС EN 489	10	1	10	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and another at the bottom right.

1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15
18	Муфа	Термосвиваема; крайна с комплектация проводник; DN 25 (Ø90 mm)	Бр. 20	Муфа, термосвиваема; крайна с комплектация проводник; DN 25 (Ø90 mm)	Бр. 20	Бр. 20	България	БДС EN 489	10	1	10	
19	Муфа	Термосвиваема; крайна с комплектация проводник; DN 150 (Ø250 mm)	Бр. 2	Муфа, термосвиваема; крайна с комплектация проводник; DN 150 (Ø250 mm)	Бр. 2	Бр. 2	България	БДС EN 489	10	1	10	
20	Капа	Крайна; DN 150 (Ø250 mm)	Бр. 2	Капа, крайна; DN 150 (Ø250 mm)	Бр. 2	Бр. 2	България	-	10	1	10	
21	Капа	Крайна; DN 200 (Ø315 mm)	Бр. 2	Капа, крайна; DN 200 (Ø315 mm)	Бр. 2	Бр. 2	България	-	10	1	10	
22	Пръстен	Уплътнителен; DN 150 (Ø250 mm)	Бр. 2	Уплътнителен пръстен; DN150 (Ø250 mm)	Бр. 2	Бр. 2	България	-	10	1	10	
23	Пръстен	Уплътнителен; DN 200 (Ø315 mm)	Бр. 2	Уплътнителен пръстен; DN200 (Ø315 mm)	Бр. 2	Бр. 2	България	-	10	1	10	
24	Кран	Спирателен; предварително изолиран с шахта и чугунен капак; DN 25(кран) / DN 25(шахта)	Бр. 20 за 10 шахти	Кран, спирателен; предварително изолиран с шахта и чугунен капак; DN 25(кран) / DN 25(шахта)	Бр. 20 за 10 шахти	Бр. 20 за 10 шахти	България	БДС EN 488	10	1	10	
25	Кран	Спирателен; предварително изолиран с шахта и чугунен капак; DN 50(кран) / DN 50(шахта)	Бр. 2 за 1 шахта	Кран, спирателен; предварително изолиран с шахта и чугунен капак; DN 50(кран) / DN 50(шахта)	Бр. 2 за 1 шахта	Бр. 2 за 1 шахта	България	БДС EN 488	10	1	10	

I.1 Срок за доставка: 30 календарни дни от сключване на договор(т.3.1 от проекта на договора).

I.2 Гарантионни условия:

I.2.1 Срок отстраняване на дефекти: 14 календарни дни от рекламацията(т.5.5 от проекта на договора)

I.2.2 Срок за замяна при невъзможност за отстраняване на дефект: 30 календарни дни (т.5.6 от проекта на договора)

II. Документи-приложения към Предложението за изпълнение:

II.1 Техническо досие на стоката, включена в спецификацията

II.2 Образец на сертификати от производител, удостоверяващи качеството на стоманените тръби.

II.3 Образец на сертификати от производител, удостоверяващи качеството на полиетиленовите тръби - 2 бр

II.4 Образец на сертификат за качество и декларация за съответствие от производителя.

II.5 Образец на протокол за радиографичен контрол за скрити под изоляцията фабрични заварки.

II.6 Сертификат съгласно БДС EN ISO 9001

II.7 Сертификат съгласно DIN EN ISO 3834-2

II.8 Сертификат от изпитване съгласно EN 448

ПОДСИС и ПЕЧАТ:

Владимир Колев

Изпълнителен директор

14.09.2015 г.

(длъжност на управл./представл. участника)

(дата)

(име и фамилия)





Наименование на участника

Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А - П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А

към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет
“Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части“

№	ID	Наименование, описание, характеристики	М.ед.	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Общо
1	2	7	8	9	10	11
Участък по ул. Булаир						
1	74343	Тръба, предварително изолирана; със сигнализационен проводник; L=12 m; DN 150 (ø168,3 x ø250mm)	м	168	84,00	14 112,00
2		Тръба, предварително изолирана; със сигнализационен проводник; L=12 m; DN 200 (ø219,1 x ø315mm)	м	552	113,00	62 376,00
3		Тръба, предварително изолирана; със сигнализационен проводник; L=6 m; DN 25 (ø33,7 x ø90mm)	м	6	19,00	114,00
4		Коляно, предварително изолирано; със сигнализационен проводник; DN 150 (ø168,3 x ø250mm 45°)	Бр.	4	198,00	792,00
5		Коляно, предварително изолирано; със сигнализационен проводник; DN 200 (ø219,1 x ø315mm 90°)	Бр.	10	296,00	2 960,00
6		Тройник, предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 25 / DN 200 ъглов	Бр.	12	315,00	3 780,00
7		Тройник, предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 50 / DN 200 ъглов	Бр.	2	369,00	738,00
8		Тройник, предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 150 / DN 25 / DN 150 ъглов	Бр.	8	216,00	1 728,00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

1	2	7	8	9	10	11
9		Опора неподвижна; със сигнализационен проводник; DN 150 (ø168,3 x ø250mm)	Бр.	2	608,00	1 216,00
10		Опора неподвижна; със сигнализационен проводник; DN 200 (ø219,1 x ø315mm)	Бр.	2	884,00	1 768,00
11		Редукция, предварително изолирана; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 150	Бр.	2	425,00	850,00
12		Е-муфа, със сигнализационен проводник; DN 150 (ø168,3 x ø250mm), комплект	Бр.ком	2	435,00	870,00
13		Е-муфа, със сигнализационен проводник; DN 200 (ø219,1 x ø315mm), комплект	Бр.ком	8	702,00	5 616,00
14		Муфа, термосвиваема с комплектация проводник; DN 25 (ø90 mm)	Бр.	20	22,00	440,00
15		Муфа, термосвиваема с комплектация проводник; DN 150 (ø250 mm)	Бр.	30	91,00	2 730,00
16		Муфа, термосвиваема с комплектация проводник; DN 50 (ø125 mm)	Бр.	2	38,00	76,00
17		Муфа, термосвиваема с комплектация проводник; DN 200 (ø315 mm)	Бр.	72	96,00	6 912,00
18		Муфа, термосвиваема; крайна с комплектация проводник; DN 25 (ø90 mm)	Бр.	20	36,00	720,00
19		Муфа, термосвиваема; крайна с комплектация проводник; DN 150 (ø250 mm)	Бр.	2	105,00	210,00
20		Капа, крайна; DN 150 (ø250 mm)	Бр.	2	52,00	104,00
21		Капа, крайна; DN 200 (ø315 mm)	Бр.	2	59,00	118,00
22		Уплътнителен пръстен; DN150 (ø250 mm)	Бр.	2	18,00	36,00
23		Уплътнителен пръстен; DN200 (ø315 mm)	Бр.	2	19,00	38,00
24		Кран, спирателен; предварително изолиран с шахта и чугунен капак; DN 25(кран) / DN 25(шахта)	Бр. (за 10 шахти)	20	529,00	10 580,00
25		Кран, спирателен; предварително изолиран с шахта и чугунен капак; DN 50(кран) / DN 50(шахта)	Бр. (за 1 шахта)	2	1 912,00	3 824,00
						122 708,00

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА :
(в лева без ДДС, ДДР АЕЦ Козлодуй)

Словом: Сто двадесет и две хиляди седемстотин и осем лв, 00 ст.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Владимир Колев

(име и фамилия)

Изпълнителен директор (длъжност на управл./представл. участника)

14.09.2015 г. (дата)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

