

**РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  
**“Изграждане на дублиращ смукателен тръбопровод на помпи за декарбонизирана вода в химическа водоочистка на ЕП-2 (ХВО)”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:**

В Количествено-стойностна сметка, част МТ поз. 4 за материал е посочено P265GH (PE100), а по проект материалът е HDPE(PE100), SDR26 PN6.3.

В Количествено-стойностна сметка, част МТ поз. 5 за материал е посочено P265GH (PE100), а по проект материалът е HDPE(PE100), PN10.

Моля да уточните кой материал ще се използва.

**ОТГОВОР:**

Материалът, който ще се използва, е посоченият в Работния проект, а именно: поз. 4 - HDPE (PE100 ), SDR26 PN6.3, поз. 5 - HDPE (PE100), PN 10.