



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

## ЗАПОВЕД

№ АД-674

гр.Козлодуй, 05/03 2016 г.

На основание чл. 89, ал. 6 във връзка с чл.73 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед № АД-3932/11.12.2015 г., и Заповед № АД-209/26.01.2016 г., във връзка с Решение № ЗОП-Р-333/10.11.2015 г. за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет **“Изработване, доставка и монтаж на ЩПТ и изправители в ОПС и ЦПС на 5 и 6 блок”**.

## О Б Я В Я В А М

**1. Класираните участници в процедурата, съгласно избрания критерий за оценка на офертите “най-ниска цена”:**

**I - во място – “СИМЕНС” ЕООД, гр. София**

**II - ро място – “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София**

**2. Участникът “СИМЕНС” ЕООД, гр. София, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че е предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий „най-ниска цена”.**

**3. Отстранените участници в процедурата както следва:**

**3.1. “КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София**

Мотиви за отстраняването:

**правно основание:**

чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

**фактическо основание:**

плик № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката съдържа техническо предложение, както и част от ценовото предложение.

**3.2. “АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй**

Мотиви за отстраняването:

**правно основание:**

чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

**фактическо основание:**

- Диапазона на измерване на напрежението от 0÷400V указан в т.4.4.4.1 от Концепцията на участника не отговаря на диапазона на измерване 0÷600V, който е заложен като изискване в т. 3.2 от ТЗ № 2015.30.ЕЧ.ЕО.ТЗ.1298 на Възложителя;

- В т.7.3.4 от Концепцията на Участника е указано, че монтажът и наладката на щитовете на мястото на експлоатация се извършва от Възложителя с привличане (при необходимост) на специализирани монтаж-наладъчни организации с авторски надзор на Доставчика. Тази част от концепцията категорично не съответства на т. 1 от Техническо задание № 2015.30.ЕЧ.ЕО.ТЗ.1298, където ясно е описан обхвата на поръчката - производство на оборудването, доставката до склад на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, демонтаж на съществуващото оборудване, монтаж на новото оборудване и въвеждането му в експлоатация.

#### **4. Наименование и адреси на участниците**

##### **“СИМЕНС” ЕООД, гр. София**

Телефон: 02/8115 250

Факс: 02/8115 649

Email: [dimitar.yordanov@siemens.com](mailto:dimitar.yordanov@siemens.com)

Лице за контакт: Димитър Йорданов

##### **“МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София**

Телефон: 02/920 40 58

Факс: 02/920 15 85

Email: [office@montagi-co.com](mailto:office@montagi-co.com)

Лице за контакти: Белин Маринов

##### **“КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София**

Телефон: 02/868 8860

Факс: 02/868 8861

Email: [office@qvant-bg.com](mailto:office@qvant-bg.com); [yosif.deliyski@abv.bg](mailto:yosif.deliyski@abv.bg).

Лице за контакти: Красимир Пъшев

##### **“АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй**

Телефон: 0973/7 20 21

Факс: 0973/7 60 29

Email: [office@adengroup.eu](mailto:office@adengroup.eu)

Лице за контакти: Евген Юревич

На основание чл.89, ал.8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати до всички участници и публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ**

