



ЗАПОВЕД

№ АД-667

гр. Козлодуй, 07/03 2016 г.,

На основание чл. 89, ал. 6, във връзка с чл. 73 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед № АД - 3972/15.12.2015г. и Заповед № АД - 490/18.02.2016г. във връзка с Решение № ЗОП-Р-337/12.11.2015г. за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Проектиране на тема: Реконструкция на електрическа мрежа високо напрежение в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”** и публикувано обявление в регистъра за обществени поръчки от 12.11.2015г.

ОБЯВЯВАМ

1. **Класираните участници** в процедурата, съгласно критерият за оценка на офертите – най – ниска цена, както следва:

Първо място: ОБЕДИНЕНИЕ „АЕЦ - ОРУ”

Телефон: 02/ 80 89 502

Факс: 02/ 950 77 51

Email: riskeng@riskeng.bg

Лице за контакт: Велизар Чавдаров

Второ място: „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с. Казичене, обл. София

Телефон: 02/ 975 05 05

Факс: 02/ 975 10 10

Email: office@megael.com ; engineer@megael.com

Лице за контакт: Владимир Козулин

Трето място: „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД, гр. София

Телефон: 02/ 9356 850;

Факс: 02/ 9356 888

Email: office@electriccity.bg

Лице за контакт: Тодор Толев

Четвърто място: „Електрически системи” ООД, гр. София

Телефон: +359/ 888 434 761;

Факс: 02/ 868 91 43

Email: S.Trifonova@elsystems-bg.com

Лице за контакт: Светла Трифонова

Пето място: „ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД, гр. София

Телефон: 02/ 89 567 00;

Факс: 02/ 89 567 01

Email: office@el-test.com

Лице за контакт: Снежина Тодорова

2. Участникът **ОБЕДИНЕНИЕ „АЕЦ - ОРУ”**, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет със следните мотиви:

2.1. Участникът е предложил оферта, която отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

2.2. Участникът е предложил “най – ниска цена”, във връзка с предварително определения критерий за оценка на офертите.

3. Отстранени участници:

„ЕЛ - КОНСУЛТ” ООД, гр. София

Телефон: +359/ 898408096

Email: el_konsult@mail.bg

Лице за контакт: Илия Митовски

Мотиви за отстраняване:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание:

В т.6 от Работната програма „ОРУ 400kV. Част – „Електрическа – Изместване или нови електропроводни връзки към изводни портали” участника е посочил, че ще проектира изместване на фазовите проводници на 3 броя електропроводи и ще проектира изграждане на 1 брой нова електропроводна връзка, което не отговаря на изискванията на ТЗ и Приложение № 1 към него за изместване на фазовите проводници на 5 броя електропроводи и проектиране на 1 брой нова електропроводна връзка. Предложението за изпълнение на обществената поръчка е непълно и не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като липсва проектиране на пренасочване на фазови проводници на ЕП Петрохан/400 и проектиране на пренасочване на фазови проводници на ЕП Пионер/400.

„ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София

Телефон: +359/ 888 33 86 88;

Факс: 02/ 426 01 62

Email: office@ens-engineering.com

Лице за контакт: Калоян Годоров

Мотиви за отстраняване:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание:

В концепцията за изпълнение на дейностите, участникът в т.3.1., Част Електрическа - първична комутация за ЕП „Искър”, е посочил, че ще извърши и проектни дейности по монтаж на изолаторни вериги, отклонителни шини, клеми, подпорни изолатори, токови и напреженови измервателни трансформатори, вентилни отводи, високо честотни кондензатори.

Съгласно изискванията поставени в Приложение № 1 към ТЗ, № 20, първична комутация, т.14 за ЕП „Искър”, Възложителя не предвижда изпълнение на проектни дейности по монтаж на изолаторни вериги, отклонителни шини, клеми, подпорни изолатори, токови и напреженови измервателни трансформатори, вентилни отводи, високо честотни кондензатори.

В концепцията за изпълнение на дейностите, участникът в т.3.1., Част Електрическа - първична комутация, за ЕП „Цънцарени 1”, е посочил, че ще извърши и проектни дейности по монтаж на изолаторни вериги, отклонителни шини, клеми, подпорни изолатори, токови и напреженови измервателни трансформатори, вентилни отводи, високо честотни кондензатори.

Съгласно изискванията поставени в Приложение 1 към ТЗ, № 21, първична комутация, т.14 за ЕП „Цънцарени 1”, Възложителя не предвижда изпълнение на проектни дейности по монтаж на изолаторни вериги, отклонителни шини, клеми, подпорни изолатори, токови и напреженови измервателни трансформатори, вентилни отводи, високо честотни кондензатори.

В концепцията за изпълнение на дейностите, участникът в т.3.1., Част Електрическа - първична комутация, за ЕП „Четник”, е посочил, че ще извърши и проектни дейности по монтаж на токови измервателни трансформатори, вентилни отводи, високо честотни кондензатори, отклонителни шини, клеми, подпорни изолатори.

Съгласно изискванията поставени в Приложение 1 към ТЗ, № 29, първична комутация, т.10 за ЕП „Четник”, Възложителя не предвижда изпълнение на проектни дейности по монтаж на изолаторни вериги, отклонителни шини, клеми, подпорни изолатори, токови и напреженови измервателни трансформатори, вентилни отводи, високо честотни кондензатори.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в три дневен срок до всички участници и публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

