



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С**

ПРЕДМЕТ:

**“Реконструкция на помещения в санитарно-
битова сграда на цех БПС”**

Относно: Постъпило искане за разяснения относно Пълно описание на обекта на поръчката №2015.УИН.5.168.1.ТЗ.10 в документацията за участие в поръчка рег.№00353-2015-0247

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с искане за разяснение, постъпило с вх. №Ф-6555/03.11.2015 г., относно Пълно описание на обекта на поръчката в документацията за участие в горечитираната процедура, предоставяме информация за въпросите и отговорите:

ВЪПРОС 1: Необходимо ли е целият изпълнителски персонал да притежава 4 (5) квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения” или това изискване важи само за ръководния персонал?

ОТГОВОР 1: Не е необходимо целият персонал да притежава 4 (5) група, а както следва:

Съгласно Чл. 60 от ПБР-НУ работещите по наряд трябва да притежават:

- отговорен ръководител – 5 група;
- изпълнител на работата – 4 група;
- членове на бригадата – 2÷4 група.

Съгласно Чл. 62 от ПБЗР-ЕУ работещите по наряд трябва да притежават:

- отговорен ръководител – 4÷5 група;
- изпълнител на работата – 3÷4 група;
- членове на бригадата – 2÷3 група.

ВЪПРОС 2: Допуска ли се строителните работници да са с по-ниска квалификационна група (2 и 3) съгласно правилниците по ТБ (ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ), с оглед типа дейност, която изпълняват?

ОТГОВОР 2: Допуска се, когато са членове на бригадата.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

