




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на система от газодувки в СК-3 - две работни и една резервна”
рег. № в АОП 00353-2016-0047



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-1612/02.03.2016 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. След запознаване с проекта в Управление “Инвестиции”, констатирахме някои различия в част „Електрическа и КИПиА”:

1.1. Към Табло OTS10J01, OTS10J02 – Триполюсен моторен прекъсвач е тип GV2-ME05 с диапазон на регулиране на термичната защита 0,63-1А, а в Количествено-стойностната сметка към документацията е тип GV2-ME06 с диапазон на регулиране на термичната защита 1-1,6А.

1.2. Контактен нивосигнализатор SLP2 с обща точка, а в Количествено-стойностната сметка към документацията е SLP1-50-340.

1.3. Температурен сензор STB10-50-8-G10-P1-100, а в Количествено-стойностната сметка към документацията е STB10-100-8-G10-P1-100.

Моля, да уточните по Проект ли да се работи или по Количествено-стойностна сметка.

2. По проект черт.№№ СКУ-1441-00; СК-1472-00 стенд за датчици трябва да се изработят 2 броя стендове – за пом.С322 и пом. С330, като за 1 брой стенд е необходимо: Тройник равнопроходен 10ОСТ 34-42-432-78, 08X18Н10Т - 16 броя; Тръба 14x2 ТУ4-3-197-89, 08X18Н10Т и Вентил запорен салников Ду10, Ру100, 08X18Н10Т - 17 броя. В Количествено-стойностната сметка ги няма отразени.

Моля, да уточните необходимо ли е да има доставка на материали и монтаж на стендове.

ОТГОВОР:

При изготвянето на офертата е необходимо да се придържате единствено към количествената сметка и да оферирате видове дейности и материали единствено от там.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

