



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

*Дир. Анд.*  
 Да се извършат процедурите за възлагане на обществен поръчки по ред. 30П.  
 от 02.09.16г.  
 Р-п у-ние Г  
 02.09.2016

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

\_\_\_ . \_\_\_ . 2016г. ИВАН АНДРЕЕВ

## ДОКЛАД

*Г. Захариев*  
 07.09.2016г.

На 01.03.2016г., в изпълнение на Заповед АД-176/22.01.2016г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и изпратени покани за представяне на първоначална оферта до допуснатите кандидати, се събра комисия в състав:

**Председател:** Васил Занков – Ръководител направление “Ремонт”, ЕП-2, Д-я “П”

- Членове:**
1. Петър Андреев – Механик “ПА”, Н-е “Р”, ЕП-2, Д-я “П”
  2. Васил Панков – Ръководител група “РС”, Н-е “Р”, ЕП-2, Д-я “П”
  3. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-е “Правно”
  4. Георги Захариев – Главен експерт “ОП”, У-е “Т”, Д-я “ИиФ”

да отвори и разгледа представените офертите по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 блок”. Васил Панков подписа декларация по чл. 35от ЗОП.

На заседанието присъстваха представители на участниците, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията установи:

1. На основание Протокол от 18.01.2016г. и Решение № АД-176/22.01.2016г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за предварителен подбор са изпратени покани до Кандидатите за представяне на първоначални оферти с номера ЗИД-162/04.02.2016г. и ЗИД-190/10.02.2016г.

2. Срокът за представяне на оферти е до 16.00 часа, на 29.02.2016г. В този срок са постъпили 2 (две) оферти със следните входящи номера:

- 2.1. ОП-321/29.02.2016г., „Данис” ООД, гр. Враца;
- 2.2. ОП-324/29.02.2016г., „Спартак-В” ООД, гр. София.

Комисията прие заседанията да протекат по следния дневен ред:

1. Отваряне и разглеждане на плик „Предложение за изпълнение на поръчката”;
2. Отваряне на плик „Предлагана цена”;
3. Водене на преговори с участниците и класиране.

**По т. 1** от Дневния ред, в 13:30 часа, на 01.03.2016г., комисията отвори предложенията за изпълнение на поръчката по реда на постъпването на офертите в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Кратко описание на предложенията за изпълнение на участниците:

1. Предложението на „Данис” ООД, гр. Враца съдържа изброените в т. I. от образеца на оферта документи и е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП. В Предложението за изпълнение участникът е представил копия на сертификати, Спецификация на оборудването, Документ с надпис “Техническо предложение”, декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Срокът за доставка е 540 дни. Гаранционният срок е 24 месеца.

2. Предложението на „Спартак-В” ООД, гр. София съдържа изброените в т. I. от образеца на оферта документи и е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП. В Предложението за изпълнение участникът е представил копия на сертификати, Спецификация на оборудването, Документ с надпис “Техническо предложение”, декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Срокът за доставка е 320 дни. Гаранционният срок е 24 месеца

На свое следващо заседание, след прегледа на предложенията за изпълнение, комисията изиска от участниците на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, б.(а) и (б) от ЗОП да представят разяснения и допълнителни данни за офертите с писма №№ ЗИД-535/18.04.2016г. и ЗИД-536/18.04.2016г.

Участниците са представили в срок на адрес [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg) допълнителни документи със следните входящи номера:

- Ф-3000/27.04.2016г. от „Данис” ООД, гр. Враца;
- Ф-3057/04.05.2016г. от „Спартак-В” ООД, гр. София;

След обстояния преглед на предложенията за изпълнение и допълнително представените от участниците документи, комисията установи, че офертата на „Спартак-В” ООД, гр. София не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

**По т. 2** от Дневния ред, в 10:00 часа на 22.06.2016г., след изпратено писмо № ЗИД-889/17.06.2016г. до допуснатия участник, комисия в състав:

**Председател:** Васил Занков – Ръководител Н-е “Ремонт”, ЕП-2, Д-я “П”

**Членове:** 1. Петър Андреев – Механик “ПА”, Н-е “Р”, ЕП-2, Д-я “П”

2. Васил Панков – Ръководител група “РС”, Н-е “Р”, ЕП-2, Д-я “П”

3. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-е “Правно”

4. Георги Захариев – Главен експерт “ОП”, У-е “Т”, Д-я “ИиФ”

отвори плик „Предлагана цена” на „Данис” ООД, гр. Враца и проведе първи кръг от преговори с него по условията на договора за възлагане на поръчката.

Комисията установи, че първоначалната оферта на „Данис” ООД, гр. Враца е следната:

1. Цена за изпълнение на поръчката – 1 364 470,75 евро без ДДС.
2. Срок на доставка – 540 дни
3. Гаранционен срок – 2 години след доставка;
4. Участникът предлага изменение на проекта на договор, приложени към настоящия протокол.

**Страните се споразумяха:**

1. Цена за изпълнение на поръчката – **1 255 313,00 евро** без ДДС, като:
  - 1.1. Цената за доставка на 10 и 50 тонните хидроамортисьори е **269 564,00 евро** без ДДС;
  - 1.2. Цената за доставка на 170 и 450 тонните хидроамортисьори е **985 749,00 евро** без ДДС.
2. Сроковете на доставка са:
  - 2.1. Срок за доставка на 10 и 50 тонните хидроамортисьори – **до 10 месеца** от уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол от Дирекция “БиК”;
  - 2.2. Срок за доставка на 170 и 450 тонните хидроамортисьори – **до 18 месеца** от уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол от Дирекция “БиК”
3. Възложителят ще извърши авансово плащане, платимо 60 дни преди всяка доставка, срещу банкова гаранция от Изпълнителя, в размер на 10 % от стойността на всяка доставка без ДДС и данъчна фактура;
4. Точка 2.3. от договора придобива следната редакция: **„ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща стойността на всяка доставка чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.”
5. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността му;
6. Текстът по т. 3.2. от договора приема следната редакция **“ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена”.

Комисията ще оценява само една оферта, поради което не прилага разпоредбите на чл. 70 от ЗОП.

**По т. 3** от Дневния ред комисията извърши оценка на офертата по предварително обявения критерий „най-ниска цена”. Въз основа на така направената оценка и в съответствие с предварително обявения критерий комисията класира участника „Данис” ООД, гр. Враца на **Първо място** за изпълнение на обществената поръчка.

Договорената пределна стойност за изпълнение на поръчката е 1 255 313,00 евро без ДДС или 2 455 178.82 лева без ДДС. Тази стойност е по-ниска от ориентировъчната по доклада на заявителя за откриване на процедурата, която е 2 910 000,00 лева без ДДС.

Комисията предлага на възложителя:

1. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП да отстрани от процедурата участника „Спартак-В” ООД, гр. София, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно:

1.1. Липсват данни, че предлаганите хидроамортисьори са в комплект съгласно изискванията на т. 1.1.1 до 1.1.4. от задание №2015.30.РО.00.ТЗ.1255/1;

1.2. Липсват данни относно квалификацията и не са приложени документи доказващи съответствието на предлаганите хидроамортисьори типове SNC-450t-125; SNC-170t-125; SNC-50t-125; SNC-10t-125 с изискванията, посочени в съответните нормативни документи /т. 2.1. от Техническото задание „Класификация на оборудването”/;

1.3. Липсват данни за това, дали предлаганото оборудване отговаря на условията на LOCA /т. 2.2. от Техническото задание „Класификация на оборудването”/;

1.4. В офертата участникът предлага хидроамортисьори типове SNC-450t-125; SNC-170t-125; SNC-50t-125; SNC-10t-125. Предлаганите чертежи са за друг тип хидроамортисьори - HSP-450t-100; HSP-170t-100; HSP-50t-200; SN-360t-120;

1.5. В техническата спецификация на доставчика са приложени чертежи, в които липсват габаритни и присъединителни размери на хидроамортисьорите;

1.6. В допълнително представените документи:

1.6.1 участникът е представил каталожни данни единствено за използваните датчици на фирми MIDORI PRECISIONS CO. Ltd.(LP-125F-1) и METROL (STM82A). Липсват каталожни данни за използвания електрически съединител LEMO и кабела. От каталожните данни се вижда, че работния температурен диапазон който завода производител декларира е 25÷80°С /за първия/ и съответно 0÷80°С за втория датчик. Влажност, налягане и мощност на погълната доза производителите не посочват. Липсват данни от завода производител или сертификати от лицензирана лаборатория за съответствие с изискванията на LOCA;

1.6.2 устойчивостта на влажност на датчиците е приета на базата на IP /степената на защита/, а за датчик METROL (STM82A) изпитанието е извършвано с друг тип датчик;

1.6.3 липсват сертификати от лицензирана лаборатория за съответствие с изискванията;

1.6.4 участникът заявява, че на по-късен етап ще бъде избран силов кабел, приложим за употреба в ядрената област;

1.6.5 видно е, че участникът не може да офертира оборудване, което да съответства на клас по безопасност 2-3 и 1-ва категория по сеизмика, съгласно нормите и стандартите, посочени в техническото задание;

1.6.6 в отделно писмо, част от допълнителните документи, производителят „Санва Текки Корпорейшън” изразяват мнението, че класификацията на оборудването не трябва да се извършва съгласно нормативните документи, описани в Техническото задание №2015.30.РО.00.ТЗ.1255/1, а производството следва да се извърши съгласно JSME &JI;

1.6.7 не са приложени представителни документи, доказващи съответствието на офертираните хидроамортисьори в комплект с датчици и кабел - типове SNC-450t-125; SNC-170t-125; SNC-50t-125; SNC-10t-125 с т. 2.1. от техническото задание;

В заключение на описаното по-горе, комисията установи, че:

- предлаганите хидроамортисьори не са класифицирани по безопасност и нямат категория по сеизмична устойчивост;
- предлаганите хидроамортисьори в комплект, както и съставните елементи по отделно, не са класифицирани за работа в условията на LOCA;
- не е предложен свързващ кабел.

2. На основание чл. 89, ал. 6 от ЗОП да обяви класирането и да определи класирания на първо място участник за изпълнител на обществената поръчка.

Настоящият доклад е съставен на 28.06.2016г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 89, ал. 6 във връзка с чл. 73 от ЗОП.

Приложения:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Списък на офертите                      | 1 бр. |
| 2. Протоколи от договарянето с участниците | 1 бр. |
| 3. Присъствен лист                         | 2 бр. |

Председател: .....

/ Васил Занков /

Членове:

1. ....

/ Петър Андреев /

2. ....

/ Васил Панков /

3. ....

/ Димитър Донков /

4. ....

/ Георги Захариев /

**СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ**


За участие процедура на договаряне с обявление с предмет:

**“Доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 блок”**

1. Вх. № ОП-321/29.02.2016г., „Данис” ООД, гр. Враца
2. Вх. № ОП-324/29.02.2016г., „Спартак-В” ООД, гр. София


**Предал:**

Гл. експерт „ОП”:

  
/Г. Захариев/

**Приел:**

Р-л сектор “О I-ви контур”, ЕП-2:

  
/ Георги Петков /

## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „Данис” ООД, гр. Враца и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
От страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Васил Занков – Ръководител Н-е “Ремонт”, ЕП-2, Д-я “П”

**Членове:** 1. Петър Андреев – Механик “ПА”, Н-е “Р”, ЕП-2, Д-я “П”

2. Васил Панков – Ръководител група “РС”, Н-е “Р”, ЕП-2, Д-я “П”

3. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-е “Правно”

4. Георги Захариев – Главен експерт “ОП”, У-е “Т”, Д-я “ИиФ”

и от страна на Участника „Данис” ООД, гр. Враца – Иво Владимиров, управител на участника, се събраха за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 блок”.

Комисията констатира, че първоначалната Техническа оферта отговаря на Техническото задание на възложителя.

Комисията установи, че първоначалната оферта е следната:

1. Цена за изпълнение на поръчката – 1 364 470,75 евро без ДДС.
2. Срок на доставка – 540 дни
3. Гаранционен срок – 2 години след доставка;
4. Участникът предлага изменение на проекта на договор, приложени към настоящия протокол.

### Страните се споразумяха:

1. Цена за изпълнение на поръчката – **1 255 313,00 евро** без ДДС, като:
  - 1.1. Цената за доставка на 10 и 50 тонните хидроамортисьори е **269 564,00 евро** без ДДС;
  - 1.2. Цената за доставка на 170 и 450 тонните хидроамортисьори е **985 749,00 евро** без ДДС.
2. Сроковете на доставка са:
  - 2.1. Срок за доставка на 10 и 50 тонните хидроамортисьори – до **10 месеца** от уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол от Дирекция “БиК”;
  - 2.2. Срок за доставка на 170 и 450 тонните хидроамортисьори – до **18 месеца** от уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол от Дирекция “БиК”
3. Възложителят ще извърши авансово плащане, платимо 60 дни преди всяка доставка, срещу банкова гаранция от Изпълнителя в размер на 10 % от стойността на всяка доставка без ДДС и данъчна фактура;
4. Точка 2.3. от договора придобива следната редакция: „**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща стойността на всяка доставка чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и Датата на съставяне на протокола е 22.06.2016г.

протокол за извършен входящ контрол без забележки.”

5. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността му;

6. Текстът по т. 3.2. от договора приема следната редакция “**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена”.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател: .....  
/ Васил Занков /

Членове:

1. ....  
/ Петър Андреев /

2. ....  
/ Васил Панков /

3. ....  
/ Димитър Донков /

4. ....  
/ Георги Захариев /

За „Данис” ООД, гр. Враца:

1. ....  
/ Иво Владимиров /





# ”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 блок”

Отваряне на оферти

01.03.2016г.

Фирма: “Спартак-В”-ООО

Представител: Владимир Вучков - Управител  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/