



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
 1000 София, ул. Лега 4  
 e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg  
 интернет адрес: http://www.aop.bg

**РЕШЕНИЕ**

- Проект на решение
- Решение за публикуване
- Номер: ЗОП-Р- 185 от 09/09/2016 дд/мм/гггг
- А) за откриване на процедура
- Б) за промяна
- В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

**Обектът на обществената поръчка е по:**

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП
- чл. 3, ал. 2 от ЗОП
- Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

<p><b>Деловодна информация</b>                  Партида на възложителя: 00353                  Поделение: _____                  Изходящ номер: ЗОП-Р- 185 от дата 09/09/2016                  Коментар на възложителя:                  00353-2015-0269</p>	<p>40-448131</p>
--	------------------

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
- по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

<b>I.1) Наименование и адрес</b>		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
За контакти Отдел Обществени поръчки, У-ние Търговско	Телефон 00359 97376162	
Лице за контакт Георги Захариев		
Електронна поща gzahariev@npp.bg	Факс 00359 97376007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&id=2657		

**I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:**

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Обществени услуги   |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба   | <input type="checkbox"/> Отбрана   |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган   | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност                                   |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба  | <input type="checkbox"/> Околна среда  |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация  | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност                            |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация                                  | <input type="checkbox"/> Здравеопазване  |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____   | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдиш и култура |
|  | <input type="checkbox"/> Социална закрила  |
|  | <input type="checkbox"/> Отдиш, култура и религия                                    |

<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	
<b>I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:</b> (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

## В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

<b>II.1) Обект на поръчката</b>	
<input type="checkbox"/> Строителство	
<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	
<input type="checkbox"/> Услуги	
<b>II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление)</b> Доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 блок.	
<b>II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)</b> Обществена поръчка с предмет: "Доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 блок" цели доставката на хидроамортисьори с номинално натоварване 450т. - 4 бр., 170т. - общо 5 бр. (от тях тип А - 2 бр., тип В - 1 бр., тип С - 1 бр. и тип D - 1 бр.), 50т. - 2 бр., 10т. - 10 бр.). Всеки хидроамортисьор трябва да се достави с монтирани вътрешни части, запълнен с хидравлично масло, с комплект датчици с кабел, предназначени за измерване нивото на маслото и положението на буталото. Доставката да бъде съпроводена с пълен комплект общи и специализирани инструменти за ремонт и поддръжка на хидроамортисьорите - по 1 комплект за всеки тип, резервни уплътнения за хидроамортисьорите - 1 комплект за всеки тип, резервни датчици за ниво на маслото и положение на буталото - 1 бр. за всеки тип, резервно масло за един брой хидроамортисьор от всеки тип. Предметът на поръчката следва да бъде доставен при условия DDP или DAP площадка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.	
<b>II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)</b>	
	Осн. код      Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	38425000

### II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление <input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление <input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит <input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен <input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП	
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление <input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит <input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input checked="" type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен <input type="checkbox"/>

### III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

<b>Процедурата е открита с решение</b> Номер: ЗОП-Р-338 от 12/11/2015 дд/мм/гггг
<b>II.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)</b> БД Търговия 31468
<b>III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)</b> <input type="checkbox"/> SIMAP

<input checked="" type="checkbox"/> Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа в РОП: 2015-697148
<b>III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложените случаи)</b>
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2015/S222-405285 от 17/11/2015 дд/мм/гггг
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00353-2015-0269(nnnnnn-уууу-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: периодично индикативно обявление
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 697148 (Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП)
<b>III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение</b>
Дата: 12/11/2015 дд/мм/гггг

**IV: ПРЕКРАТЯВАМ**

<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка	<input type="checkbox"/> обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
<b>IV.1) Правно основание</b>	
Чл. 39, ал. 1, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 39, ал. 2, т. ____, буква ___ от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/>
точка: 2	
буква: <input type="checkbox"/> а <input type="checkbox"/> б <input type="checkbox"/> в	
<b>IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция</b>	
Само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя, което води до липса на реална конкуренция и до невъзможност да се сравни офертата в конкурентна среда. (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната процедура)	
<b>IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата</b>	
_____ _____ _____	
<b>IV.4) Най-ниска офертирана цена</b>	
1 255 313,00 евро или 2 455 178,82 лв. без ДДС (посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на възложителя)	
<b>IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване</b>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

**V: ОБЖАЛВАНЕ**

<b>V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване</b>		
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес бул. Витоша 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
	Телефон 02 98884070	
Електронна поща srcadmin@src.bg	Факс	
Интернет адрес (URL): www.src.bg		
<b>V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП</b>		

**VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

<p>Подадени са оферти от двама участника: „Данис“ ООД, гр. Враца и "Спартак-В" ООД, гр. София.</p> <p>Отстранява се участника „Спартак-В“ ООД, гр. София, с подадена оферта вх. № ОП-324/29.02.2016г.</p> <p>Мотиви за отстраняване:</p> <p>Правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.</p> <p>фактическо основание: Участникът „Спартак-В“ ООД, гр. София е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на</p>
---

възложителя. В офертата са установени следните несъответствия:

1. Липсват данни, че предлаганите хидроамортисьори са в комплект съгласно изискванията на т. 1.1.1 до 1.1.4. от задание №2015.30.РО.00.ТЗ.1255/1;
2. Липсват данни относно квалификацията и не са приложени документи доказващи съответствието на предлаганите хидроамортисьори типове SNC-450t-125; SNC-170t-125; SNC-50t-125; SNC-10t-125 с изискванията, посочени в съответните нормативни документи /т. 2.1. от Техническото задание „Класификация на оборудването“/;
3. Липсват данни за това, дали предлаганото оборудване отговаря на условията на LOCA /т. 2.2. от Техническото задание „Класификация на оборудването“/;
4. В офертата участникът предлага хидроамортисьори типове SNC-450t-125; SNC-170t-125; SNC-50t-125; SNC-10t-125. Предлаганите чертежи са за друг тип хидроамортисьори – HSP-450t-100; HSP-170t-100; HSP-50t-200; SN-360t-120;
5. В техническата спецификация на доставчика са приложени чертежи, в които липсват габаритни и присъединителни размери на хидроамортисьорите;
6. В допълнително представените документи:
  - 6.1. участникът е представил каталожни данни единствено за използваните датчици на фирми MIDORI PRECISIONS CO. Ltd. (LP-125F-1) и METROL (STM82A). Липсват каталожни данни за използвания електрически съединител LEMO и кабела. От каталожните данни се вижда, че работния температурен диапазон който завода производител декларира е 25÷80°C /за първия/ и съответно 0÷80°C за втория датчик. Влажност, налягане и мощност на погълната доза производителите не посочват. Липсват данни от завода производител или сертификати от лицензирана лаборатория за съответствие с изискванията на LOCA;
  - 6.2. устойчивостта на влажност на датчиците е приета на базата на IP /степен на защита/, а за датчик METROL (STM82A) изпитанието е извършвано с друг тип датчик;
  - 6.3. липсват сертификати от лицензирана лаборатория за съответствие с изискванията;
  - 6.4. участникът заявява, че на по-късен етап ще бъде избран силов кабел, приложим за употреба в ядрената област;
  - 6.5. видно е, че участникът не може да офертира оборудване, което да съответства на клас по безопасност 2-3 и 1-ва категория по сеизмика, съгласно нормите и стандартите, посочени в техническото задание;
  - 6.6. в отделно писмо, част от допълнителните документи, производителят „Санва Текки Корпорейшън“ изразяват мнението, че класификацията на оборудването не трябва да се извършва съгласно нормативните документи, описани в Техническото задание №2015.30.РО.00.ТЗ.1255/1, а производството следва да се извърши съгласно JSME & JI;
  - 6.7. не са приложени представителни документи, доказващи съответствието на офертираните хидроамортисьори в комплект с датчици и кабел – типове SNC-450t-125; SNC-170t-125; SNC-50t-125; SNC-10t-125 с т. 2.1. от техническото задание;

В заключение на описаното по-горе, се установи, че:

предлаганите хидроамортисьори не са класифицирани по безопасност и нямат категория по сеизмична устойчивост;

предлаганите хидроамортисьори в комплект, както и съставните елементи по отделно, не са класифицирани за работа в условията на LOCA;

не е предложен свързващ кабел.

#### **VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение**

Дата: 09/09/2016 дд/мм/гггг

#### **Възложител:**

#### **Трите имена:**

/подпис и печат/

Иван Тодоров Андреев

#### **Длъжност:**

Изпълнителен директор

