



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Повишаване надеждността на собствени нужди на ОРУ. Промяна в хранване на РУСН и консуматори”

рег. № в АОП 00353-2016-0044



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-1682/07.03.2016 г. и вх. №Ф-1708/08.03.2016 г от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. Във връзка с желанието ни да участваме с процедура : „Повишаване надеждността на собствени нужди на ОРУ. Промяна в хранване на РУСН и консуматори” най- учтиво Ви молим за удължаване на срокът за предаване на предложенията за участие до 28 април 2016 година. Нашето питане са налага от факта, че обемът за подготовка на предложения изисква много повече време от предвиденото в процедурата?
2. В наборът от техническа документация, които трябва да съпътстват офертата в предложението за участие фигурира : „Доклад за сеизмична квалификация на предлаганото оборудване в съответствие с изискванията на Приложение б”. Допуска ли се на етап тръжна процедура участникът да предостави по точки: 1.1.1.3., 1.1.2.3., 1.1.3.3. само протоколи от типови изпитания за сеизмична устойчивост на съответното оборудване, а „Доклад за сеизмична квалификация на предлаганото оборудване в съответствие с изискванията на Приложение б” да бъде предоставен на етап доставка на оборудването?
3. След запознаване с техническата спецификация и изискванията за участие в горе цитираната процедура молим за посещение на обекта с цел запознаване на място със спецификата на

предмета на обществената поръчка.

ОТГОВОРИ:

1. Настоящата процедура като вид е процедура на договаряне с обявление, която е двуетапна процедура. На първия етап се представят само заявления за участие. Оферта се представя на втория етап, само след получена покана за представяне на такава.
2. На етап оферта може да се представят протоколи от типови изпитания само като доказателство, че кандидатът има ресурс да достави сеизмично квалифицирано оборудване, като протоколите от типови изпитания следва да бъдат съпроводени с "доклад за сеизмична квалификация на предлаганото оборудване", съгласно т.1.1.1.3., т.1.1.2.3., т.1.1.3.3 и т.1.1.4.3 на ТЗ. Възложителят недвусмислено е заявил, че на етап оферта участниците следва да представят документи доказателства, че предлаганото оборудване е сеизмично квалифицирано за условията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
3. В документацията за участие не е предвиден оглед на обекта.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

