



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

 Проект на решение Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- 150 от 06/06/2016 дд/мм/гггг

 А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка**Обектът на обществената поръчка е по:** чл. 3, ал. 1 от ЗОП чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение: _____

Изходящ номер: ЗОП-Р- 150 от дата 06/06/2016

Коментар на възложителя:

00353-2016-0044 *150 - 435638*

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)**I.1) Наименование и адрес**

Официално наименование

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Адрес

3321, гр. Козлодуй

Град

Козлодуй

Пощенски код

3321

Държава

Република

България

За контакти

Отдел Обществени поръчки, У-ние

Търговско

Телефон

0973 76162

Лице за контакт

Георги Захариев

Електронна поща

GZahariev@npp.bg

Факс

0973 76007

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача:

[http://www.kznpp.org/index.php?](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&p2=com_archiv&id=2659)[lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&p2=com_archiv&id=2659](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&p2=com_archiv&id=2659)**I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:**

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

 Национална агенция/служба Регионален или местен орган Обществени услуги Отбрана Обществен ред и сигурност Околна среда Икономическа и финансова дейност

<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Здравеопазване
<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	<input type="checkbox"/> Социална закрила
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия
	<input type="checkbox"/> Образование
	<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката

Строителство
 Доставки
 Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление)
 Повишаване надеждността на собствени нужди на ОРУ. Промяна в захранване на РУСН и консуматори.

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
 Повишаване надеждността на собствени нужди на ОРУ. Промяна в захранване на РУСН и консуматори.
 Доставката на оборудването, по настоящото техническо задание, е с цел повишаване надеждността на собствени нужди на ОРУ. Промяна в захранване на РУСН и консуматори. Техническите характеристики на доставяното оборудване ще послужат за разработване на работен проект и извършване на последващи СМР за изпълнението му. Разработването на работен проект и последващите СМР не са обект на настоящата обществена поръчка.

II.4) Общ терминологичен речник (СРВ) (както е посочено в оригиналното обявление)

Осн. предмет	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
	31600000	

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура	<input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input checked="" type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение
 Номер: ЗОП-Р-58 от 17/02/2016 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)
 ВД АЕЦ Търговия 31485

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

<input type="checkbox"/> СИМАР
<input checked="" type="checkbox"/> Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа в РОП: 2016-714407
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2016/S035-056941 от 19/02/2016 дд/мм/гггг
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00353-2016-0044 (nnnnn-уууу-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: _____ (Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП)
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 17/02/2016 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТЯВАМ

<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка	<input type="checkbox"/> обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
IV.1) Правно основание	
Чл. 39, ал. 1, т. _____ от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/>
Чл. 39, ал. 2, т. _____, буква _____ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
точка: 2	
буква: <input type="checkbox"/> а <input type="checkbox"/> б <input type="checkbox"/> в	

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция

Процедурата се прекратява тъй като всички подадени за участие оферти не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

За участие в процедурата оферти са подали: „Сименс“ ЕООД, гр. София, „БИ-ПАУЪР“ АД, гр. София и „МИГ 23“ ЕООД, гр. София.

Възложителят, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, отстранява от процедурата участниците „Сименс“ ЕООД, гр. София, „БИ-ПАУЪР“ АД, гр. София и „МИГ 23“ ЕООД, гр. София, които са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

Фактически основания за отстраняване на участниците:

Относно предложението за изпълнение на поръчката на „Сименс“ ЕООД, гр. София

Видно от Спецификацията на предлаганата стока за доставка, оферираният шкаф КРУ 36kV е производство на ELATEC Power Distribution GmbH, Германия. Налице е противоречие с информацията, съдържаща се в заявлението на „Сименс“ ЕООД, в което той е декларирал като производител на КРУ 36kV Siemens в Турция. В заявлението, представено от „Сименс“ ЕООД, гр. София на етап предварителен подбор, не е посочен производителят ELATEC Power Distribution GmbH, Германия, респективно за него не са представени част от документите и информацията за подбор в раздел III.2.1 от Обявлението за обществената поръчка, необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията на възложителя, а именно: По т.8.2. В декларацията за страна на произход и производител на стоката, ELATEC Power Distribution GmbH, Германия не фигурира като производител на шкаф КРУ 36kV;

По т.8.3. Не е представен надлежно оформен документ от производителя ELATEC Power Distribution GmbH, Германия даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на КРУ 36kV;

По т.8.4. Не е представен надлежно оформен документ от производителя ELATEC Power Distribution GmbH, Германия даващ разрешение за изпълнение на дейността по т. 5.5. от ТЗ, шеф-монтаж (в частта за шкаф КРУ 36kV);

По т.8.5. Не е представен надлежно оформен документ от производителя ELATEC Power Distribution GmbH, Германия даващ разрешение за изпълнение на дейността по т. 5.2. от ТЗ, шеф-наладка (в частта за шкаф КРУ 36kV);

По т.8.6. Не са представени доказателства за експлоатационен опит от други възложители, с което да се докаже, че завода-производител на шкаф КРУ 36kV има опит в производството на подобно оборудване през последните 10 години;

По т.8.7. Не е представен сертификат на производителя на шкаф КРУ 36kV

за сертифицирана система по качество, съгласно изискванията на ISO 9001.

Участникът не е представил изискваните в т. I.2.1. от образеца на оферта доклади за сеизмична квалификация на КРУ 36kV и Дизел-генератор. За секции КРУ 0,4kV, е представено писмо (информация) с приложение 4 страници от два доклада, а за силов трансформатор 1000kVA, 31,5/0,39kV е представена декларация, че трансформаторът е проектиран за 0.316 g. Относно предложението за изпълнение на поръчката на „БИ-ПАУЪР“ АД, гр. София

Не са представени изискваните в т. I.2.1. от образеца на оферта доклади за сеизмична квалификация за КРУ 36kV, секции КРУ 0,4kV и Дизел-генератор. Представени са документи, в които е описано как ще се извърши сеизмичната квалификация на оферирания оборудване. За силов трансформатор 1000kVA, 31,5/0,39kV е представен документ, в който се твърди, че оборудването е преминало сеизмична квалификация чрез тест, но не е представен самият доклад от тестовете.

Относно предложението за изпълнение на поръчката на „МИГ 23“ ЕООД, гр. София

Видно от Спецификацията на предлаганата стока за доставка, оферирания шкаф КРУ 36kV е производство на ELATEC Power Distribution GmbH, Германия. Налице е противоречие с информацията, съдържаща се в заявлението на „МИГ 23“ ЕООД, гр. София, в което той е декларирал като производител на КРУ 36kV Siemens в Турция.

Продължава в т. VI по-долу.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на възложителя)

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

Да Не

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

srcadmin@src.bg

Факс

Интернет адрес (URL):

www.src.bg

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

В заявлението, представено от „МИГ 23“ ЕООД, гр. София на етап предварителен подбор, не е посочен производителят ELATEC Power Distribution GmbH, Германия, респективно за него не са представени част от документите и информацията за подбор в раздел III.2.1 от Обявлението за обществената поръчка, необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията на възложителя, а именно:

По т.8.2. В декларацията за страна на произход и производител на стоката, ELATEC Power Distribution GmbH, Германия не фигурира като производител на шкаф КРУ 36kV;

По т.8.3. Не е представен надлежно оформен документ от производителя ELATEC Power Distribution GmbH, Германия даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на КРУ 36kV;

По т.8.4. Не е представен надлежно оформен документ от производителя ELATEC Power Distribution GmbH, Германия даващ разрешение за изпълнение на дейността по т. 5.5. от ТЗ, шеф-монтаж (в частта за шкаф КРУ 36kV);

По т.8.5. Не е представен надлежно оформен документ от производителя ELATEC Power Distribution GmbH, Германия даващ разрешение за изпълнение на дейността по т. 5.2. от ТЗ, шеф-наладка (в частта за шкаф КРУ 36kV);

По т.8.6. Не са представени доказателства за експлоатационен опит от други възложители, с което да се докаже, че завода-производител на шкаф КРУ 36kV има опит в производството на подобно оборудване през последните 10 години;

По т.8.7. Не е представен сертификат на производителя на шкаф КРУ 36kV за сертифицирана система по качество, съгласно изискванията на ISO 9001 Участникът не е представил изисканите в т. I.2.1. от образеца на оферта доклади за сеизмична квалификация на КРУ 36kV и Дизел-генератор. За секции КРУ 0,4kV, е представено писмо (информация) с приложение 4 страници от два доклада, а за силов трансформатор 1000kVA, 31,5/0,39kV е представена декларация, че трансформаторът е проектиран за 0.316 g.

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 06/06/2016 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

Димитър Костадинов Ангелов

Длъжност:

Изпълнителен директор