



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

## **ЗАПОВЕД**

№ АД-1619

гр.Козлодуй, 20 / 05 2016 г.

На основание чл.89, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед №АД-3695/24.11.2015 г. и във връзка с Решение № ЗОП-Р-315/23.10.2015 г. за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Доставка на ремонтнопригодни обратни клапани поворотен тип с технологично обозначение 5,6TX50,60,70,80,S07”**

### **О Б Я В Я В А М**

**1. Класираните участници в процедурата, както следва:**

**1-во място “СЕ Специална Енерготехника” ООД**

**2-ро място “Сиана Електрик” ЕООД**

**3-то място “ИПУ-София” ЕООД**

**4-то място “И.Б.Л.-България” ЕАД**

**2. Участникът** класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че е:

2.1. предложил оферта, която отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

2.2. предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий за оценка “най-ниска цена”.

**3. Отстранените участници в процедурата, както следва:**

**Правно основание:** чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

**Мотиви:** не отговарят на предварително обявените условия на възложителя

**3.1. “Арматури Груп” АД**

В ТЗ е изискано в точка 2.1. Класификация на оборудването класът на безопасност да е 2-3, съгласно НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-0011-89) - Общие положения обеспечения безопасности атомных станций, ОПБ 88/97.

В представените Технически условия (ТУ) за производство и доставка на предлаганите клапани, като документи, доказващи че предлаганата стока отговаря на всички изисквания на

ТЗ е записано в точка 1.6., че клапаните отговарят на клас по безопасност 2НО и 3НО по НП-001-97, което функционално не отговаря на изискванията на възложителя заложен в точка 2.1. от ТЗ.

### 3.2. “ПРО АРМ” ЕООД

Представеното в офертата техническо описание за доставка на обратни клапани КСА 45080-600 по съдържание представлява буквално преписано Техническо задание на Възложителя, а не Техническо описание на предлаганата стока, каквото е изискването на т. 1.2 от образеца на офертата от документацията за участие.

### 3.3. “Аден Груп” ООД

Видно от чертежа в Техническото описание на предлаганите обратни клапани с обозначение ИА44096-600 е, че същите не са с плоски уплътнителни лица в корпуса и на работния орган, каквото е изискването на точка 2.3. Общи параметри и характеристики на обратните клапани от Техническото задание.

## 4. Информация за участниците:

### “СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр.София

E-mail: info@specenergotech.com

Телефон: 02/4219794

Факс: 02/4219793

Лице за контакт: Андрей Инговатов – Управител

### “Сиана Електрик” ЕООД, гр.София

E-mail: office@sianaelectric.com

Телефон: 02/8658139

Факс: 02/8658109

Лице за контакт: Алла Комарова – Управител

### “ИПУ-София” ЕООД, гр. София

E-mail: ipu-sofia@ipu.bg

Телефон: 02/9810566

Факс: 02/9800161

Лице за контакт: Татяна Игнатова - Управител

### “Арматури Груп” АД, гр. Краварже, Чехия

E-mail: gabriela.schimetzkoval@agroup.cz; omegaterm@gmail.com

Телефон: 00420 553 680 479; 0898 666 499

Факс: 02/9252095

Лице за контакт: Михаел Слани, Стефан Нинев

### “И.Б.Л.-България” ЕАД, гр. София

e-mail: office@iblbulgaria.com

Телефон: 02/9521154

Факс: 02/9526163

Лице за контакт: Емил Георгиев – Изп. Директор

**“ПРО АРМ” ЕООД, гр. София**

E-mail: pro\_arm@mail.bg

Телефон: 0882351020

Факс: 02/9951059

Лице за контакт: Михаил Генев – Управител

**“Аден Груп” ООД, гр. София**

E-mail: office@adengroup.eu

Телефон: 0973/72021

Факс: 0973/76029

Лице за контакт: Евген Юревич – Управител

На основание чл.89, ал.8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати на всички участници в процедурата и да се публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ**

