



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Доставка на гасителен агент НЕПТАFLUORPROPAN-CF₃CHF₂CF₃ “HFC 227ea”
(FM200)”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Разполагате ли с хидравлични изчисления на съществуващите инсталации, които да потвърдят, че замяната на Халон 1301 с HFC-227 може да се извърши без корекции на тръбната разводка и изпускателните дюзи? Във връзка с предния въпрос отговорността на участника покрива само презареждането на съдовете на възложителя или и цялостната работа на гасителната инсталация?

ОТГОВОР: Имаме работещи инсталирани системи и е необходимо само доставката на гасителен агент НЕПТАFLUORPROPAN-CF₃CHF₂CF₃ “HFC 227ea” (FM200).

ВЪПРОС: Допустимо ли е, съгласно Вашите условия, да се демонтират съдовете на Възложителя, да се транспортират до София, съответно зареждане, връщане и монтаж към инсталацията?

ОТГОВОР: В Техническата спецификация сме допуснали възможност за:

- Доставката да може да бъде извършена в цилиндри по 500 кг собственост на възложителя;
- Доставката да може да бъде извършена в цилиндри собственост на доставчика.

При доставка в цилиндри на доставчика той се задължава да извърши преливането на доставената газ в съществуващи цилиндри (по 500кг.), с които разполага възложителя. Количеството газ е необходимо да бъде завишено така че да компенсират загубите от преливането от един съд в друг.

И при двата варианта е необходимо да се предоставят документите посочени в поканата и техническата спецификация.