




# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на 4 бр. нови асансьори, демонтаж на съществуващите, монтаж на новите, пуск и узаконяване”

рег. № в АОП 00353-2015-0274

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос и предложение за промяна с вх. №Ф-7415/14.12.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

## **ВЪПРОС:**

В Техническите задания сте заложили следния параметър(т.2.2):

- за сграда Управление на АЕЦ - 360 бр. включвания в час
- за сграда Управление на ПиУТЦ - 240 бр. включвания в час.

Простото пресмятане показва, че едно включване трябва да се осъществи за 10 сек. (съответно за 15 сек.). Това включване, обхващащо отваряне на вратите, затваряне, изминаване на поне 1 етаж, е практически невъзможно за реализиране. Това може да стане само при сериозно нарушаване на условията за безопасност на пътниците.

Предлагаме този параметър да се ограничи на 180 бр. включвания в час за двата типа асансьори.

Това е много висок параметър и е присъщ на асансьори, работещи в тежък режим, например в големи хотели.

## **ОТГОВОР:**

Режима на работа на асансьорите е наистина тежък и не случайно са заложили такъв брой включвания в час. Асансьорите в “Административна сграда – Управление на АЕЦ Козлодуй”, които са с 11 спирки работят в часовия интервал от 07,00ч. до 17,00 ч. практически без прекъсване и с моментни пикови натоварвания ( в началото на работното време, в обедните почивки и края на работното време), когато при събирателен режим спират на всяка спирка и периодите между включванията е наистина равен само на времето за придвижване на 1 спирка. Същото е валидно и за асансьорите в “Сграда на Управление П и УТЦ” за тези периоди. Машинните помещения на тези асансьори са разположени директно под покрива на сградата (няма етаж над тях) и през летния сезон температурата в помещението допълнително утежнява режима на работа.

Моля при подготовката на документите за участие в процедурата да се придържате към изискванията посочени в документацията и Техническите задания

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



**ДИМИТЪР АНГЕЛОВ**