

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:

“Подмяна на дървена с PVC дограма и димни клапи в сградата на Дом на енергетика”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

1. ВЪПРОС:

Необходимо ли е представянето на сертификат съгласно БДС EN ISO 17020 за акредитация на лаборатория /орган за контрол от вида С/А/, тъй като в количествената сметка в част Електрическа не са заложили Пуско-наладъчни дейности.

1. ОТГОВОР:

Да. Необходимо е дейностите по ПНР за тест и пуск на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ) - "Димни клапи" да се извършват от акредитирана лаборатория (орган за контрол от вида С/А), съгласно БДС EN ISO 17020, както е записано в ПОПП.