

УТВЪРДИЛ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
13.01.2016 г. ИВАН АНДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

В изпълнение на Заповед № АД-3914/10.12.2015 г. на Зам. Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Комисия в състав:

Председател: Огнян Гечев – Н-к цех “СОППЗ”, У-ние “ОДО”

Членове: 1. Светла Горанова – Специалист “ИК-АСЧ”, Отдел “ИК”, У-ние “И”

2. Димитър Статев – Р-л сектор “ЦО”, У-ние “И”

3. Мирослав Рупчански – Р-л група “ПРМБ”, Дом на енергетика, У-ние “АиК”

4. Пламен Иванов – Инспектор ведомствен противопожарен контрол, У-ние “Б”

5. Пенка Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “П”

6. Ангел Големанов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Подмяна на дървена с PVC дограма и димни клапи в сградата на Дом на енергетика”**.

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2 - 4 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията установи:

1. Публичната покана е инициирана с Доклад на Ръководител Управление “И” с изх. № И-1644/06.11.2015 г. с ориентировъчна стойност **72 500, 00** лева.

2. Публичната покана с рег. №9048001 от 24.11.2015 г. е публикувана в Портала за обществени поръчки и на Профила на купувача на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3. В законоустановения срок – до 16.00 ч. на 09.12.2015 г. в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в запечатан плик са получени следните оферти:

- Вх. № ОП-2088/09.12.2015 г. ”Комос” ООД, гр. София;
- Вх. № ОП-2093/09.12.2015 г. “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй;
- Вх. № ОП-2094/09.12.2015 г. СД “Мистрал-ТСС”, гр. Козлодуй;
- Вх. № ОП-2095/09.12.2015 г. “Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД, гр. Козлодуй

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане офертите на Участниците, по реда на тяхното постъпване като установи следното:

Участникът ”Комос” ООД, гр. София е представил всички изискани документи и информация. Участникът декларира, че ще използва подизпълнителя ЕТ “Валка-Иван Андреев”, гр. Враца за пусково наладъчни работи (ПНР) по част Електрическа, със съответстващият им дял в размер на 0,221 % от стойността на обществената поръчка. Техническото предложение покрива напълно изискванията на пълното описание на предмета на поръчката. Общ срок за изпълнение на дейностите от даване на фронт на работа – 45 /четиридесет и пет/ календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнение на дейностите е описана в график и важат от даване фронт за работа. Гаранционните срокове за изпълнените видове работи - 5 години. Ценовото предложение е в размер на **69 336, 48 лева без ДДС**, валидност на офертата – 45 календарни дни.

Участникът “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй е представил всички изискани документи и информация. Участникът декларира, че ще използва подизпълнителя “Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй за дейности по пусково наладъчни работи (ПНР) по част Архитектурна, със съответстващият им дял в размер на 2,97 % от стойността на обществената поръчка. Техническото предложение покрива напълно изискванията на пълното описание на предмета на поръчката. Общ срок за изпълнение на дейностите от даване на фронт на работа – 44 /четиридесет и четири/ календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнение на дейностите е описана в график и важат от даване фронт за работа. Гаранционните срокове за изпълнените видове работи са съгласно Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти – чл. 20, ал. 4. Ценовото предложение е в размер на **53 111, 49 лева без ДДС**, валидност на офертата – 45 календарни дни.

Участникът СД “Мистрал-ТСС”, гр. Козлодуй е представил всички изискани документи и информация. Участникът декларира, че ще използва подизпълнителя СД “Валид-Тонева, Ценова”, гр. Враца за дейности по тест и пуск на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ)-Димни клапи по част Архитектурна, със съответстващият им дял в размер на 0,81 % от стойността на обществената поръчка. Техническото предложение покрива напълно изискванията на пълното описание на предмета на поръчката. Общ срок за изпълнение на дейностите от даване на фронт на работа – 45 /четиридесет и пет/ календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнение на дейностите е описана в график и важат от даване фронт за работа. Гаранционните срокове за изпълнение на обществената поръчка – 5 години. Ценовото предложение е в размер на **54 264, 27 лева без ДДС**, валидност на офертата – 45 календарни дни.

Участникът “Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД, гр. Козлодуй не е представил всички изискани документи и информация, а именно сертификат за акредитация на лаборатория /орган от вида А/С/ за дейностите по ПНР на оборудването, акредитирана съгласно БДС EN ISO 17020, каквото е изискването по т. 2.1.3.4 от Указания за подготовка на оферта. Участникът декларира, че ще използва подизпълнителя “Протех” АД, гр. София за дейности по тест и пуск на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината в димните клапи, със съответстващият им дял в размер на 2 % от стойността на обществената поръчка. Техническото предложение покрива напълно изискванията на пълното описание на предмета на поръчката. Общ срок за изпълнение на дейностите от даване на фронт на работа – 45 /четиридесет и пет/ календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнение на дейностите е описана в график и важат от даване фронт за работа. Гаранционните срокове за изпълнените видове работи са съгласно Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. Ценовото предложение е в размер на **69 591, 74 лева без ДДС**, валидност на офертата – 45 календарни дни.

При проведеното заседание, членовете на комисията обсъдиха представените технически параметри за димните клапи в пълното описание на предмета на поръчката, следствие на което се изискаха разяснения от всички участници.

На 17.12.2015 г. чрез електронно писмо, комисията изиска да се представи следната информация:

- Димните клапани окомплектовани ли са с механизъм за електрическо (пневматично) автоматично отваряне, модул за управление от пожароизвестителната централа в обекта и бутон за дистанционно отваряне?

- При доставката на димните люкове ще бъдат ли съпроводени с документи (Становище за допустимост от ГДПБЗН-МВР или европейско техническо одобрение)

потвърждаващи класификация по огнеустойчивост минимум V_{300} и минимален клас по реакция на огън $C d0$?

С оглед исканите допълнителни разяснения, комисията реши да се събере на последващо заседание.

На 11.01.2016 г. комисия в състав:

Председател: Огнян Гечев – Н-к цех “СОППЗ”, У-ние “ОДО”

Членове: 1. Светла Горанова – Специалист “ИК-АСЧ”, Отдел “ИК”, У-ние “И”

2. Димитър Статев – Р-л сектор “ЦО”, У-ние “И”

3. Мирослав Рупчански – Р-л група “ПРМБ”, Дом на енергетика, У-ние “АиК”

4. Пламен Иванов – Инспектор ведомствен противопожарен контрол, У-ние “Б”

7. Пенка Илиева – Ст. юрисконсулт, У-ние “П”

8. Ангел Големанов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”

се запозна с допълнително получените разяснения представени от участниците.

Комисията установи следното:

В предварително заложеният срок от два работни дни до 22.12.2015 г. са получени две разяснения от “Комос” ООД, гр. София с Вх.№Ф7514/18.12.2015 г. и “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй с Вх.№Ф7522/21.12.2015 г.

Комисията направи следните констатации:

- Участникът “Комос” ООД, гр. София отговаря, както следва:

1. Димните клапани са със следните характеристики:

- Люк със странично окачено крило отварящо се на вън, сертифициран с профилна система Алумил М 11000 с размери 1300мм по 1000мм – бр.6;

- Механизъм за отваряне на фасадни прозорци модел GEZE RWA 110 SO, 24V, ход на отваряне 300мм – бр.6;

- Бутон за проветряване – бр.1;

- Централа за управление GEZE MBZ 300 10 А – бр.1.

2. Да. При доставката на димните люкове ще бъдат съпроводени с документи (Становище за допустимост от ГДПБЗН-МВР или европейско техническо одобрение) потвърждаващи класификация по огнеустойчивост минимум V_{300} и минимален клас по реакция на огън $C d0$.

- Участникът “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй отговаря, както следва:

1. Предложените димни клапани са с механизъм за отваряне на фасадни прозорци модел GEZE RWD 110 SO, 24V, ход на отваряне 300мм; Централа за управление GEZE MBZ 300 10А и Бутон за проветряване.

2. При доставката на димните люкове, същите ще бъдат придружени със Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 1922 – CPR – 0288.

Комисията реши:

1. Да не допусне до класация Участниците СД “Мистрал-ТСС”, гр. Козлодуй и “Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД, гр. Козлодуй с мотива, че не са ни предоставили допълнително изисканата информация по техническите характеристики за комплектността на димните клапи в следствие на което не може да се направи реална оценка на техническите оферти представени от участниците.

2. Да допусне до класация Участниците “Комос” ООД, гр. София и “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй с мотива че представените оферти и допълнителни изисквани разяснения отговарят на предварително заявените условия на Възложителя.

Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите “най-ниска цена” комисията класира офертите на Участниците, както следва:

| | |
|--|-------------------|
| I -во място – “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй | - 53 111, 49 лева |
| II-ро място – “Комос” ООД, гр. София | - 69 336, 48 лева |

Комисията предлага на Възложителя:

Да се възложи обществена поръчка с предмет **“Подмяна на дървена с PVC дограма и димни клапи в сградата на Дом на енергетика”** на “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй при условията на подадената оферта. Ориентировъчната цена по доклад на заявителя е 72 500,00 лв. без ДДС. Офертата на участника е в размер на 53 111, 49 лева без ДДС.

Настоящият протокол е съставен на 11.01.2016 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисия в състав:

Председател:
/О. Гечев/

Членове:

1.
/Светла Горанова/

2.
/Димитър Статев/

3.
/Мирослав Рупчански/

4.
/Пламен Иванов/

5.
/Тенка Илиева/

6.
/Ангел Големанов/