



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на кабели, съединителни клемни кутии и щуцери към тях за оборудване монтирано в зоната на действие на условия на околна среда HELB, 5 и 6 ЕБ”

рег. № в АОП 00353-2016-0022



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №913/08.02.2016 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Във въпроса “Бихме искали да уточним има ли специални изисквания към екраните на кабели /от какъв материал да са/ по поз.3,5,67,9,11,13,15,17 от ТЗ №2015.30.АСУ.00.ТЗ.1360 ОП 31943.” сме допуснали техническа грешка. Става дума за поз.7., а не за поз.67.

ОТГОВОР:

Позиция 67 в заданието не съществува. Позиция 6 е неекраниран кабел, а позиция 7 - екраниран. Всички екранирани кабели трябва да са с екран от медна оплетка или калайдисана медна оплетка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

