



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на кабели, съединителни клемни кутии и щуцери към тях за оборудване монтирано в зоната на действие на условия на околна среда HELB, 5 и 6 ЕБ”

рег. № в АОП 00353-2016-0022



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №1014/10.02.2016 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

Във връзка с участието ни в гореописаната процедура бихме желали да зададем следните уточняващи въпроси: Част 4. Техническо задание № 2015.30.ACY.00.T3.1359 Доставка на съединителни клемни кутии и щуцери към тях за оборудване монтирано в зоната на действие на условия на околната среда HELB, 5 и 6 ЕБ“

1. Поз.1 – Съединителни клемни кутии - № 1:

№ 1 - Клемна кутия 229 x 152 x 133 – 14 бр.

ВЪПРОС: Клемната кутия е без посочени брой и размер на клемите - DIN шина. Означава ли това, че клемната кутия се доставя без предвидени за нея клеми и DIN шина?

2. Поз.1 – Съединителни клемни кутии - № 7:

№ 7 - Клемна кутия с клеми за винтово присъединяване за до 42 датчика с по 4 клеми 2,5 мм 2 на датчик. Над всеки 4 клеми се поставя клема за маркировка на технологичната позиция. да се комплектовани с крайни клеми и притискачи. Клемите да са за DIN шина. – 2 бр.

ВЪПРОС: Клемната кутия № 7 е без посочени габаритни размери, като кутиите поз. № 1 ÷ № 6. Бихте ли посочили размерите на клемна кутия № 7.

3. Поз.1 – Съединителни клемни кутии и Поз. 2 Щуцери гайки и гъвкава защитна тръба.

ВЪПРОС: Съединителните клемни кутии трябва ли да имат пробити отвори за щуцерите и ако „ДА“, молим да бъдат предоставени чертежи на клемни кутии № 1 ÷ № 7 с указани размери и разположение на отворите.

4. Поз.1 – Съединителни клемни кутии и Поз. 2 Щуцери гайки и гъвкава защитна тръба.

ВЪПРОС: Доставяните щуцер, гайки и гъвкава защитна тръба трябва ли да бъдат монтирани на доставяните клемни кутии?

5. Поз.1 – Съединителни клемни кутии № 1 ÷ № 7.

ВЪПРОС: Съединителните клемни кутии трябва да са комплектовани с X бр. клеми XX мм². В броят клеми включени ли са заземителни клеми и по колко броя на кутия?

ОТГОВОРИ:

1. Поз.1 – Съединителни клемни кутии - № 1:

№ 1 - Клемна кутия 229 x 152 x 133 – 14 бр. се доставя без клеми и DIN шина.

2. Поз.1 – Съединителни клемни кутии - № 7: -

Размерите на клемна кутия № 7 са 980x740x200мм.

3. Поз.1 – Съединителни клемни кутии и Поз. 2 Щуцери гайки и гъвкава защитна тръба.

Съединителните клемни кутии не трябва да имат пробити отвори за щуцерите.

4. Поз.1 – Съединителни клемни кутии и Поз. 2 Щуцери гайки и гъвкава защитна тръба

Доставяните щуцер, гайки и гъвкава защитна тръба не трябва да бъдат монтирани на доставяните клемни кутии.

5. Поз.1 – Съединителни клемни кутии № 1 ÷ № 7

Заземителни клеми не е необходимо да се доставят.

За всяка кутия с клеми трябва да се предвидят минимум по две крайни клеми, по четири притискащи клеми, клеми за маркировка - съгласно посочения в техническото задание брой датчици и DIN шина с необходимата дължина, осигуряваща монтажа клемите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

