



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ АД-2938

гр.Козлодуй, 14 / 09 2016 г.

На основание чл. 89, ал.6 във връзка с чл.73 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед № АД-559/25.02.2016г. и Заповед № АД-2310/19.07.2016г., във връзка с Решение № ЗОП-Р-27/25.01.2016г. за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет: “**Доставка на кабели, съединителни клемни кутии и щупери към тях за оборудване монтирано в зоната на действие на условия на околна среда HELB, 5 и 6 ЕБ**” и Обявление № ЗОП-О-20/25.01.2016 г., публикувано обявление в ОВ под номер 2016/S 018-028535 от 27.01.2016 г. и рег. номер в АОП 00353-2016-0022.

О Б Я В Я В А М

1. Класираните участници в процедурата по обособени позиции, съгласно избрания критерий за оценка на офертите “най-ниска цена”:

Обособена позиция №1 – “Кабели за оборудване монтирано в зоната на действие на условия на околна среда HELB, 5 и 6 ЕБ”

I^{во} място

“ФИЛКАБ” АД, гр. Пловдив

II^{ро} място

“ВАЛТРОНИК” ООД, гр. София

III^{то} място

“ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД, гр. София

Обособена позиция №2 – “Съединителни клемни кутии и щупери към тях за оборудване монтирано в зоната на действие на условия на околна среда HELB, 5 и 6 ЕБ”

I^{во} място

“БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София

II^{ро} място

“ВАЙД-БУЛ” ЕООД, гр. София

2. Участниците: “ФИЛКАБ” АД, гр. Пловдив, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка по **Обособена позиция №1** и “БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка по **Обособена позиция №2** с мотива, че са предложили най-ниска цена по съответната обособена позиция във връзка с предварително обявения критерий за оценка на офертите “най-ниска цена”.

3. Отстранените участници по обособени позиции:

Обособена позиция №1 – “Кабели за оборудване монтирано в зоната на действие на условия на околна среда HELV, 5 и 6 ЕБ”

“ТИЛКОМ” ООД, гр. София

Мотиви за отстраняването:

правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

фактическо основание: Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Техническо задание № 2015.30.АСУ.00.ТЗ.1360, тъй като:

- Температурният диапазон на предлаганите кабели в неподвижно състояние е от -30°C до +70°C, при изискан от 0°C до +145°C;

- Температурният диапазон на предлаганите кабели при движение е от -5°C до +50°C, при изискан от 0°C до +120°C;

- Цветът на външната обвивка е в сив цвят, при изискван черен цвят;

Списъкът с документи, които ще придружават доставката не съдържат документи, които доказват квалификацията на кабелите за УОС HELV.

“БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София

Мотиви за отстраняването:

правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

фактическо основание: Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Техническо задание № 2015.30.АСУ.00.ТЗ.1360, тъй като:

- За подпозиция № 9 “Кабел екраниран 10x0.75мм²” се предлагат за доставка 1 000м, при изисквани 4 300м;

- За подпозиция № 16 “Кабел 14x1.5мм²” се предлагат за доставка 1 500м, при изисквани 15 000м.

“СПАРТАК-В” ООД, гр. София

Мотиви за отстраняването:

правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

фактическо основание: Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Техническо задание № 2015.30.АСУ.00.ТЗ.1360, тъй като външният диаметър на кабелите по

подпозиции №№1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17, 18, 19, 20 не отговаря на изискванията на ТЗ, а именно:

- За подпозиция № 1 се предлага кабел с външен диаметър 6,8 мм, при изискван диаметър 6,9 мм.;

- За подпозиция № 2 се предлага кабел с външен диаметър 7,3 мм, при изискван диаметър 7,4 мм.;

- За подпозиция № 5 се предлага кабел с външен диаметър 9,7 мм, при изискван диаметър 9,9 мм.;

- За подпозиция № 6 се предлага кабел с външен диаметър 11,5 мм, при изискван диаметър 12 мм.;

- За подпозиция № 7 се предлага кабел с външен диаметър 12,3 мм, при изискван диаметър 12,6 мм.;

- За подпозиция № 8 се предлага кабел с външен диаметър 10,3 мм, при изискван диаметър 11,1 мм.;

- За подпозиция № 9 се предлага кабел с външен диаметър 11,1 мм, при изискван диаметър 11,5 мм.;

- За подпозиция № 10 се предлага кабел с външен диаметър 11,1 мм, при изискван диаметър 12,1 мм.;

- За подпозиция № 11 се предлага кабел с външен диаметър 11,9 мм, при изискван диаметър 12,5 мм.;

- За подпозиция № 12 се предлага кабел с външен диаметър 13,3 мм, при изискван диаметър 14,6 мм.;

- За подпозиция № 13 се предлага кабел с външен диаметър 14,1 мм, при изискван диаметър 15 мм.;

- За подпозиция № 14 се предлага кабел с външен диаметър 11,9 мм, при изискван диаметър 11,7 мм.;

- За подпозиция № 15 се предлага кабел с външен диаметър 12 мм, при изискван диаметър 12,2 мм.;

- За подпозиция № 17 се предлага кабел с външен диаметър 15.1 мм, при изискван диаметър 17,0 мм.;

- За подпозиция № 18 се предлага кабел с външен диаметър 28,3 мм, при изискван диаметър 28,4 мм.;

- За подпозиция № 19 се предлага кабел с външен диаметър 13,6 мм, при изискван диаметър 13,8 мм.;

- За подпозиция № 20 се предлага кабел с външен диаметър 17,6 мм, при изискван диаметър 17,5 мм.

Използването на такива кабели може да доведе до невъзможност за удовлетворяване на изисквания на УОС HELB при комплектоването им със щуцери.

“АДЕН ГРУП” ООД, гр. София

Мотиви за отстраняването:

правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

фактическо основание: Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Техническо задание № 2015.30.АСУ.00.ТЗ.1360, тъй като външният диаметър на кабелите по

подпозиции №№ 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 въпреки посоченият толеранс не отговаря на изискванията на ТЗ, а именно:

- За подпозиция № 2 се предлага кабел с външен диаметър $8,8 \pm 1$ мм, при изискван диаметър 7,4 мм.;

- За подпозиция № 3 се предлага кабел с външен диаметър $14,1 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 10,5 мм.;

- За подпозиция № 5 се предлага кабел с външен диаметър $11,7 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 9,9 мм.;

- За подпозиция № 6 се предлага кабел с външен диаметър $14,2 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 12 мм.;

- За подпозиция № 7 се предлага кабел с външен диаметър $15 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 12,6 мм.;

- За подпозиция № 9 се предлага кабел с външен диаметър $13,7 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 11,5 мм.;

- За подпозиция № 11 се предлага кабел с външен диаметър $16,5 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 12,5 мм.;

- За подпозиция № 12 се предлага кабел с външен диаметър $17,3 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 14,6 мм.;

- За подпозиция № 13 се предлага кабел с външен диаметър $18,1 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 15 мм.;

- За подпозиция № 15 се предлага кабел с външен диаметър $14,5 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 12,2 мм.;

- За подпозиция № 16 се предлага кабел с външен диаметър $19,2 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 15,4 мм.;

- За подпозиция № 17 се предлага кабел с външен диаметър $22,3 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 17 мм.;

- За подпозиция № 19 се предлага кабел с външен диаметър $16,7 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 13,8 мм.;

- За подпозиция № 20 се предлага кабел с външен диаметър $20 \pm 1,5$ мм, при изискван диаметър 17,5 мм.

Използването на кабели с такъв толеранс във външният диаметър може да доведе до невъзможност за удовлетворяване на изисквания на УОС HELB при комплектоването им със щуцери.

Обособена позиция №2 – “Съединителни клемни кутии и щуцери към тях за оборудване монтирано в зоната на действие на условия на околна среда HELB, 5 и 6 ЕБ”

“ВАЛТРОНИК” ООД, гр. София

Мотиви за отстраняването:

правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

фактическо основание: Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Техническо задание № 2015.30.АСУ.00.ТЗ.1359, тъй като:

- За подпозиция № 1 е предложена кутия с размери 250x200x133, при изисквани размери 229x152x133;
- Степента на защита на клемните кутии е IP66, при изисквана IP67 или по-висока;
- Работната температура на предложените съединителни кутии е от -5°C до + 40°C, при изискван диапазон от 0°C до + 115°C;
- За подпозиция № 10 е предложен щуцер с присъединителна резба M20, който може да уплътни кабел с външен диаметър от 7 до 13мм и е за тръба AD16, при изисквано присъединение M25, диапазон на диаметъра на кабелите от 9 до 16мм, за тръба AD21.2;
- За подпозиция № 11 е предложен щуцер с присъединителна резба M20 и преход към M25, който може да уплътни кабел с външен диаметър от 7 до 13мм и е за тръба AD21, при изисквано присъединение M32, диапазон на диаметъра на кабелите от 14 до 20,5мм, за тръба AD34,5;
- За подпозиция № 12 е предложен щуцер, който може да уплътни кабел с външен диаметър от 27 до 35мм, при изискван диапазон на диаметъра на кабелите от 20 до 26,5мм;
- За подпозиция № 14 е предложен щуцер FPAХ54-ВМ63, който не е включен в производствения каталог на производителя;
- За подпозиции № 15÷20 предложените видове и количества гайки отговарят на изискванията на техническото задание, но с тях не могат да се комплектован предложените по-горе щуцери. Пример: За подпозиция № 10 са предложени 800бр. щуцери с резба M20 при изисквана M25, а в същото време 800бр. гайки от подпозиция №17 се предлагат като M25 и се явяват несъвместими с предлаганите щуцери.
- Предложените за подпозиции № 21÷24 количества защитна тръба отговарят на изискваните от техническото задание, но не са в съответствие с предложените изменения в щуцерите от подпозиции № 10 и 11 на които условия диаметър на присъединяваната защитна тръба не съответства на изискванията на техническото задание.

“АДЕН ГРУП” ООД, гр. София

Мотиви за отстраняването:

правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

фактическо основание: Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Техническо задание № 2015.30.АСУ.00.ТЗ.1359, тъй като:

- Предложените щуцери SKINTOP MS-M не отговарят на конфигурацията, посочена на фиг.2 в ТЗ №2015.30.АСУ.00.ТЗ.1359 - не са предназначени за монтаж на гъвкава защитна тръба.

- В предложението не е посочен точния тип на съединителните кутии, но като стандарт са посочени технически условия ТУ У 32.2-00110237-010:2005. Тези технически условия са приложени към офертата, но в тях липсват съединителни кутии с размери, удовлетворяващи изискванията на подпозиции № 1, 2, 3, 4, 6, 7 от ТЗ№2015.30.АСУ.00.ТЗ.1359.

4. Наименование и адреси на участниците:

“ТИЛКОМ” ООД, гр. София

Телефон: 02/979 97 60

Факс: 02/979 97 71

Email: office@tilcom-bg.com

Лице за контакти: Борис Петров – Търговски директор

“ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД, гр. София

Телефон: 02/862 52 77; 032/676 136

Факс: 02/862 52 88; 032/676 140

Email: sofia@electroplus.net; electroplus@electroplus.net

Лице за контакт: Владимир Райчев – Регионален мениджър

“ФИЛКАБ” АД, гр. Пловдив

Телефон: 032/277 190

Факс: 032/672 476

Email: office@filkab.com

Лице за контакти: инж. Тодор Миндов

“БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София

Телефон: 052/511 213

Факс: 052/501 707

Email: office@bright-eng.com

Лице за контакти: Камен Желев – Управител

“ВАЛТРОНИК” ООД, гр. София

Телефон: 02/988 10 57

Факс: 02/986 79 12

Email: eng@valtronic.bg; tsvetan.kostov@valtronic.bg

Лице за контакти: Цветан Костов – Търговски директор

“ВАЙД-БУЛ” ЕООД, гр. София

Телефон: 02/963 25 60

Факс: 02/963 10 98

Email: sofia@weidbul.com

Лице за контакти: Маринела Йорданова Павлеска - Жекова – Управител

“СПАРТАК-В” ООД, гр. София

Телефон: 02/971 24 95; 02/873 96 55

Факс: 02/971 20 89

Email: spartak@mbox.contact.bg

Лице за контакти: к.т.н. инж. Владимир Вушев – Управител

“АДЕН ГРУП” ООД, гр. София Обособени позиции № 1 и № 2

Телефон: 0973/7 20 21

Факс: 0973/7 60 29

Email: office@adengroup.eu

Лице за контакти: Евгений Юревич – Управител

На основание чл. 89, ал. 8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати до всички участници и публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаване му, пред Комисия за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГОДОРОВ АНДРЕЕВ

