



УТВЪРДИЛ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
12.03. 2016 г. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

## ПРОТОКОЛ

На 22.02.2016г. в изпълнение на Заповед № АД-507/22.02.2016г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Румен Димитров - Р-л сектор, У-ние “ОДО”, Дирекция “Производство”

**Членове:**

1. Аспарух Първанов – Р-л с-р “Р”, цех “ОРУ, Дирекция “Производство”
2. Боян Банков – Р-л с-р “РЗА”, цех “ОРУ, Дирекция “Производство”
3. Ралица Арсенова – Старши юриконсулт “ДП и ДС”, У-ние “Правно”
4. Илза Борисова – Експерт “ОП”, Отдел “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на ЕКМ и манометри за автотрансформатори, шунтови реактори и компресорни уредби в ОРУ”.**

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Откритата процедура е иницирана с Доклад с рег. № Е-1327/23.11.2015г. от Ръководител У-ние “Експлоатация” и на основание Решение № 23.1.5. от Протокол № 23/02.12.2015г. на Съвет “Икономика и финанси” и Решение № 3.1.6.1 от Протокол № 3/08.01.2016г. на Съвет на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. Процедура е открита с Решение № ЗОП-Р-23/22.01.2016г.

3. Обявлението за участие е изпратено за публикуване на 22.01.2016г.

4. Процедурата е заведена в Регистъра на обществени поръчки под 00353-2016-0018.

5. Срокът за подаване на оферти от участниците е до 19.02.2016г.

6. В законоустановения срок са постъпили 3 (три) оферти, като всяка една от офертите е в непрозрачен, запечатан плик както следва:

1. Вх. № ОП-226/19.02.2016 г. 08.46 ч. „Екоелектрик” ЕООД, гр. Стара Загора

2. Вх. № ОП-231/19.02.2016 г. 09.02 ч. „Вика България” ЕООД, гр.София

3. Вх. № ОП-243/19.02.2016 г. 15.59 ч. „Аден Груп” ООД, гр. София

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

След получаване на списъка с участниците, членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.35 от Закона за обществените поръчки.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и извърши последователно действията, съгласно чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП за всяка от тях, а именно:

1. Трима от членовете на комисията подписаха пликове № 3 – Предлагана цена.

2. Отваряне на пликове № 2 – “Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците като трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

3. Отваряне на пликове № 1, документите и информацията в тях бяха оповестени, и беше извършена проверка за съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.

На основание чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, за резултатите от извършената проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията състави протокол, който е неразделна част от настоящия. Протоколът е изпратен на участниците на 22.02.2016г. по електронната поща, съгласно чл.58а, ал.5 от ЗОП, като,

съгласно чл.43 от ППЗОП е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

Срокът за получаване на допълнителните документи, съгласно чл. 68, ал.9 от ЗОП е до 29.02.2016г., 16,00 часа. В този срок е постъпил пакет с допълнителни документи от „Аден Груп” ООД, гр. София с вх.№ ОП-322/29.02.2016г., 15,47 часа.

На 02.03.2013г. в изпълнение на Заповед № АД-507/22.02.2016г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Румен Димитров - Р-л сектор, У-ние “ОДО”, Дирекция “Производство”

**Членове:**

1. Аспарух Първанов – Р-л с-р “Р”, цех “ОРУ, Дирекция “Производство”
2. Боян Банков – Р-л с-р “РЗА”, цех “ОРУ, Дирекция “Производство”
3. Пенка Илиева – Старши юриконсулт “ДП и ДС”, У-ние “Правно”
4. Илза Борисова – Експерт “ОП”, Отдел “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра да разгледа допълнително представените документи, изискани от комисията в протокола с констатациите, относно съответствието на представените документи с критериите за подбор на Възложителя, поставени в обявлението и в документацията за участие в процедурата.

Новоприсъстващият член на комисията подписа декларация по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

Допълнително изисканите документи, представени в указания срок, от участника „Аден Груп” ООД, гр. София удовлетворяват поставените от Възложителя критерии за подбор.

След като извърши формална проверка и по същество на представените документи в Плик № 1 в офертите на всички участници и представените допълнителни документи, Комисията взе следното решение:

Допуска до разглеждане на технически предложения в пликове №2 от офертите на участниците: „Екоелектрик” ЕООД, гр. Стара Загора, „Вика България” ЕООД, гр.София и „Аден Груп” ООД, гр. София.

Комисията продължи работата си, като пристъпи към преглед на техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници съдържащи се в плик № 2 от офертите им.

Кратко описание на техническите предложения:

**„Екоелектрик” ЕООД, гр. Стара Загора**

Участникът е представил всички изискани документи и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Производител на предлаганата стока – WIKА, Германия, Полша.

Срок на доставка – 60 дни.

Гаранционен срок – 3 години.

Жизнен цикъл – 15 години.

Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

**„Вика България” ЕООД, гр.София**

Участникът е представил всички изискани документи и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Производител на предлаганата стока – WIKА, Германия, Полша.

Срок на доставка – 60 дни.

Гаранционен срок – 3 години.

Жизнен цикъл – 15 години.

Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

**„Аден Груп” ООД, гр. София**

Участникът е представил всички изискани документи и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Производител на предлаганата стока – DRUCK&TEMPERATUR LEITENBERGER GMBH, Германия, ОАО „МАНОТОМЪ”, Русия.

Срок на доставка – 120 дни.

Гаранционен срок – 3 години.

Жизнен цикъл – 15 години.

Предложението за изпълнение на поръчката, в частта по 1, 5, 6, 8 и 10 подпозиции, не отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя, което е видно от следната сравнителна таблица:

№	Технически параметри	Техническа спецификация на Възложителя	Техническа спецификация на Изпълнителя
<b>1.</b>	<b>ЕКМ - 40бр. (АТ и реактори)</b>		
1.1.	Манометър		
	Клас на точност	1.0	1.6
	Присъединяване на кабела	Радиално чрез European Universal Plug Conector	Не се добива яснота от представеното.
1.2.	Граничен сигнализатор за две стойности		
	Номинално напрежение	250V AC/ DC	250V. В каталога се намира 250V AC.
	Максимален работен ток	2 A AC/DC	Не се оферира. В каталога е даден 1A AC.
	Максимален комутационен ток	1 A AC/DC	Офериран е 1A, но в каталога 1A AC е даден като работен ток.
	Мощност на контактите	60W/VA	В офертата - 30W/50VA. В каталога за маслонапълнени манометри, мощността е 20W/20VA.
	Преходно съпротивление на контактите	≤100mΩ	Липсва информация
<b>5.</b>	<b>ЕКМ (компресори)– 20бр.</b>		
5.1.	Манометър III степен		
	Клас на точност	1.0	1.6
	Присъединяване на кабела	Радиално чрез European Universal Plug Conector	Не се добива яснота от представеното.
5.2.	Граничен сигнализатор за две стойности		
	Номинално напрежение	250V AC/ DC	250V. В каталога се намира 250V AC.
	Максимален работен ток	2 A AC/DC	Не се оферира. В каталога е даден 1A AC.
	Максимален комутационен ток	1 A AC/DC	1A, но в каталога 1A AC е даден като работен ток.
	Мощност на контактите	60W/VA	30W/50VA. В каталога за маслонапълнени

			манометри, мощността е 20W/20VA.
	Преходно съпротивление на контактите	$\leq 100m\Omega$	Липсва информация
<b>6.</b>	<b>ЕКМ (компресори)– 33бр.</b>		
6.1.	Манометър IVстепен и командване		
	Клас на точност		
	Присъединяване на кабела	Радиално чрез European Universal Plug Conector	Не се добива яснота от представеното.
6.2.	Граничен сигнализатор за две стойности		
	Номинално напрежение	250V AC/ DC	250V. В каталога се намира 250V AC.
	Максимален работен ток	2 A AC/DC	Не се оферира. В каталога е даден 1A AC.
	Максимален комутационен ток	1 A AC/DC	1A, но в каталога 1A AC е даден като работен ток.
	Мощност на контактите	60W/VA	30W/50VA. В каталога за маслонапълнени манометри, мощността е 20W/20VA.
	Преходно съпротивление на контактите	$\leq 100m\Omega$	Липсва информация
<b>8.</b>	<b>ЕКМ (компресори)– 12бр.</b>		
8.1.	Манометри редуциране		
	Клас на точност	1.0	1.6
	Присъединяване на кабела		
8.2.	Граничен сигнализатор за две стойности		
	Номинално напрежение	250V AC/ DC	250V. В каталога се намира 250V AC.
	Максимален работен ток	2 A AC/DC	Не се оферира. В каталога е даден 1A AC.
	Максимален комутационен ток	1 A AC/DC	1A, но в каталога 1A AC е даден като работен ток.
	Мощност на контактите	60W/VA	30W/50VA. В каталога за маслонапълнени манометри, мощността е 20W/20VA.
	Преходно съпротивление на контактите	$\leq 100m\Omega$	Липсва информация
<b>10.</b>	<b>ЕКМ (прекъсвачи)– 23бр.</b>		
10.1.	Манометър		
	Клас на точност	1.0	1.6
	Присъединяване на кабела	Радиално чрез European Universal Plug Conector	Не се добива яснота от представеното.
10.2.	Граничен сигнализатор за две стойности		
	Номинално напрежение	250V AC/ DC	250V. В каталога се намира 250V AC.
	Максимален работен ток	2 A AC/DC	Не се оферира. В каталога е даден 1A AC.

Максимален комутационен ток	1 A AC/DC	1A, но в каталога 1A AC е даден като работен ток.
Мощност на контактите	60W/VA	30W/50VA. В каталога за маслонапълнени манометри, мощността е 20W/20VA.
Преходно съпротивление на контактите	≤100mΩ	Липсва информация

Въз основа на техническите предложения за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че офертите на двама от участниците отговарят на предварително обявените от Възложителя условия.

Комисията реши:

1. Допуска до по-нататъшно участие – отваряне на пликовете с предлагана цена на допуснатите участници както следва:

**„Екоелектрик” ЕООД, гр. Стара Загора**

**„Вика България” ЕООД, гр.София**

2. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 09.03.2016 г. от 10:30 ч. в заседателна зала на У-ние “Търговско”.

3. Всички участници да бъдат уведомени по подходящ начин за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. С информационно съобщение на профила на Купувача от 02.03.2016г. е обявена датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти-09.03.2016г. от 10.30часа, Управление “Търговско”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 09.03.2016г. в изпълнение на Заповед № АД-507/09.03.2016г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Румен Димитров - Р-л сектор, У-ние “ОДО”, Дирекция “Производство”

**Членове:** 1. Аспарух Първанов – Р-л с-р “Р”, цех “ОРУ, Дирекция “Производство”

2. Боян Банков – Р-л с-р “РЗА”, цех “ОРУ, Дирекция “Производство”

3. Пенка Илиева – Старши юриконсулт “ДП и ДС”, У-ние “Правно”

4. Илза Борисова – Експерт “ОП”, Отдел “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра със задача отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници и оповестяване на предлаганите цени.

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците.

Комисията отвори Плик №3 “Предлагана цена” на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и обяви цените, описани по-долу на допуснатите участници.

Участник	Цена в лева без ДДС
<b>„Екоелектрик” ЕООД, гр. Стара Загора</b>	145 718,00
<b>„Вика България” ЕООД, гр.София</b>	147 745,00

Комисията извърши проверка за съответствие на ценовите таблици за верността на посочените в тях данни:

Участниците са представили ценова оферта, която съответства на техническото предложение и отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя.

Проверка по отношение на показателя “Предлагана цена”. В случая има две ценови оферти, поради което изискването на чл.70 ал.1 е неприложимо, тъй като не може да се определи средна стойност на останалите оферти.

Комисията пристъпи към класиране в процедурата на допуснатите участници. В резултат на представените ценови предложения, обявеният критерий за оценка на офертите "най-ниска" цена" и на основание чл.71, ал.3 от ЗОП, класирането е:

Първо място: „Екоелектрик” ЕООД, гр. Стара Загора	145 715,00 лв.
Второ място: : „Вика България” ЕООД, гр.София	147 795,00 лв.

Обобщавайки всичко по горе изложено на основание чл.73 от ЗОП, **комисията предлага** на Възложителя:

1. Да обяви с мотивирано решение класирането на участниците в процедурата;
2. Да отстрани от участие „Аден Груп” ООД, гр. София, с подадена оферта с Вх. № ОП-243/19.02.2016 г. 15.59ч. с мотива, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Правно основание - чл.69, ал.1, т.3.

Фактическо основание: Несъответствие на техническите параметри в Техническата спецификация на участника и Техническата спецификация, приложена към документацията в позиции:

- 1- ЕКМ-40бр.(АТ и реактори),
- 5- ЕКМ(компресори)–20бр.,
- 6- ЕКМ(компресори)–33бр.,
- 8- ЕКМ (компресори)– 12бр.,
- 10- ЕКМ (прекъсвачи )–23бр.

3. Да определи за изпълнител класираният на първо място участник с мотива: най-ниска предложена цена, съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите;

4. Комисията установи, че цената на класираната на първо място оферта не надвишава ориентировъчната стойност на поръчката и съгласно Решение № 2.1.6.1 взето с Протокол № 3/08.01.2016г. от СД на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с което е взето решение за стартиране на процедурата, предложението на комисията не следва да се внася за разглеждане и одобрение от Съвета на директорите на дружеството.

Ориентировъчната стойност по доклад на заявителя е 150 000 лв.

Настоящият протокол се състави на 09.03.2016 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.73, ал.1 от ЗОП.

Председател: .....  
/Румен Димитров/

Членове: 1.....  
/Аспарух Първанов/

2.....  
/Боян Банков/

3.....  
/Пенка Илиева/

4.....  
/Илза Борисова/