



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на активен въглен за дозарждане на филтри от система 5,6TS20”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Вид на импрегнацията на активния въглен или колко е дебел слой на импрегнация? В Германия залагат калиев йодид.

ОТГОВОР: Не се изисква импрегнация. Калиев йодид се залага във вентилационни филтри.

ВЪПРОС: В спецификацията **пише- частици > 2 мм** /в атомните централи в западна Европа се използват частици от **1 до 2мм**, вероятно за по голяма повърхност на абсорбция.

ОТГОВОР: Нормативните изисквания на проекта за АЕЦ Козлодуй са заложи в техническата спецификация. Указани са всички геометрични и физически изисквания към активния въглен.

ВЪПРОС: Възможно ли е опаковката на активния въглен да е във варели с полиетиленово покритие?

ОТГОВОР: Изисквания към опаковката са описани в Техническата спецификация към документацията и заинтересованите лица следва да се придържат към тях.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

