



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ОДОБРЯВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
**“Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э
с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”**

гр. Козлодуй 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На документация за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
“**Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА
173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС**”

Част	Наименование	Брой Страници
1.	Решение за откриване на процедурата	4
2.	Обявление за обществената поръчка	10
3.	Техническо задание №14.БПС.ТЗ.25	27
4.	Образец на оферта	4
5.	Указания за подготовка на заявлението и офертата	5
6.	Проект на договор	
6.1	Специфични условия на договора	4
6.2	Общи условия на договора	11
7.	Образци на документи	
7.1	Образец на информационен лист	1
7.2	Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП	2
7.3	Образец на декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП	1
7.4	Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП	1
7.5	Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП	1
7.6	Образец на декларация за подаване на оферта	1
7.7	Образец на декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП	1



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- Проект на решение
 Решение за публикуване
Номер: ЗОП-Р- **67** от 26/02/2016 дд/мм/гггг
 А) за откриване на процедура
 Б) за промяна
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП
 чл. 3, ал. 2 от ЗОП
 Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-Р- 67 от дата 26/02/2016 Коментар на възложителя: ИД - 416268

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес град Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3320	Държава Република България
За контакти Отдел Обществени поръчки, У-ние Търговско	Телефон 0973 76510	
Лице за контакт Стела Григорова		
Електронна поща svgrigorova@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&psub=com_procedures&id=2779		
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:		

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения	<input type="checkbox"/> Обществени услуги
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба	<input type="checkbox"/> Отбрана
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган	<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Околна среда
<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	<input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност
<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	<input type="checkbox"/> Здравеопазване
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
	<input type="checkbox"/> Социална закрила
	<input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия
	<input type="checkbox"/> Образование
	<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- процедура за възлагане на обществена поръчка
- конкурс за проект
- процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input checked="" type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 84, т. ____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 84, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/>
точка: _____		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

- Строителство
 Доставки
 Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

Обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех ВПС". Основните дейности са описани в Техническо задание №14.ВПС.ТЗ.25.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

Да Не

IV.2.1.1) Продуктова група

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Копирна и графична хартия | <input type="checkbox"/> Климатици |
| <input type="checkbox"/> Офис ИТ оборудване | <input type="checkbox"/> Почистващи продукти и услуги |
| <input type="checkbox"/> Офис осветление | <input type="checkbox"/> Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях |
| <input type="checkbox"/> Улично осветление | <input type="checkbox"/> Електрически превозни средства и системи за зареждане |

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация	_____	(брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____	(брой)
Показателите за оценка на офертите	_____	(брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____	(брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)

Да Не

V: МОТИВИ**V.1) Мотиви за избора на процедура**

Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление. (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг
 публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____
 - _____ - _____ (nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %)

VI: ОДОБРЯВАМ

- обявлението и документацията за участие
 обявлението и описателния документ
 поканата за обществена поръчка
 поканата за обществена поръчка и документацията
 обявлението и конкурсната програма
 обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ**VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република
България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

срсadmin@срс.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.срс.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)****IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение**

Дата: 26/02/2016 дд/мм/гггг

Възложител:**Грите имена:**

/подпис и печат/

Димитър Костадинов Ангелов

Длъжност:

Изпълнителен Директор



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5
ИЛИ 6 от ЗОП**

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О- 59	от дата 26/02/2016
Коментар на възложителя: 110-416278	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
За контакти отдел Обществени поръчки, У-ние Търговско	Телефон 0973 76510	
Лице за контакти Стела Григорова		
Електронна поща svgrigorova@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=2779		
Допълнителна информация може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.І		
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ		
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1)		

Друго: моля, попълнете Приложение А.Ш

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

- Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
- Пощенски услуги
- Електрическа енергия
- Железопътни услуги
- Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт
- Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
- Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива
- Пристанищни дейности
- Вода
- Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

"Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех ВПС".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

<input type="checkbox"/> (а) Строителство	<input type="checkbox"/> (б) Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> (в) Услуги
<input type="checkbox"/> Изграждане <input type="checkbox"/> Проектиране и изпълнение <input type="checkbox"/> Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	<input type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Покупка на изплащане <input type="checkbox"/> Комбинация от изброените	Категория услуга No 1 (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството _____ код NUTS: _____	Място на изпълнение на доставката _____ код NUTS: _____	Място на изпълнение на услугата "АЕЦ Козлодуй" ЕАД код NUTS: _____

II.1.3) Настоящото обявление е за

- Възлагане на обществена поръчка
- Създаване на динамична система за доставки (ДСД)
- Сключване на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

- Рамково споразумение с няколко изпълнители
- Рамково споразумение с един изпълнител

Брой: _____ или (когато е приложимо) максимален брой _____ на участниците в предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години: _____ или в месеци: _____

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): _____ Валута:
или от: _____ до _____ Валута:

Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):

П.1.5) Кратко описание на поръчката:		
"Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС". Основните дейности са описани в Техническо задание №14.БПС.ТЗ.25.		
П.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код Доп. код (когато е приложимо)	
Осн. предмет	50511000	
П.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
П.1.8) Обособени позиции (за информацията относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):		
<input type="checkbox"/> само за една обособена позиция	<input type="checkbox"/> за една или повече обособени позиции	<input type="checkbox"/> за всички обособени позиции
П.1.9) Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
П.2) Количество или обем на поръчката		
П.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)		
Количеството и видовете работи са описани в Техническо задание №14.БПС.ТЗ.25, което е част от документацията за участие. Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо) (в цифри): 690000 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута:		
П.2.2) Опции (когато е приложимо)	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Ако да, описание на тези опции:		
Опции се предвижда да се използват:		
след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)		
Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____		
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):		
след: _____ месеца или : _____ дни от сключване на договора		
П.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката		
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата на изпълнението _____ дд/мм/гггг		
РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ		
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката		
III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции: Не се изискват		
III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:		

90% (деветдесет процента) от стойността на дейностите поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на двустранен протокол за извършените дейности и оригинална фактура.

90% (деветдесет процента) от стойността на необходимите непредвидени разходи на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол, двустранно подписан протокол за извършените дейности и оригинална фактура за стойността на изпълнените работи.

Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписания двустранен протокол за извършените дейности, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, срещу представяне на Акт за извършена работа.

Непредвидени разходи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества ремонтни дейности и/или добавяне на нови видове и количества ремонтни дейности, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е оформен Констативен протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Да Не

Ако да, опишете ги:

Минимален гаранционен срок за ремонтните работи за всяко съоръжение е 12 месеца от датата на приемане на извършените ремонтни работи.

Срок за изпълнение:

- 45 работни дни за ремонт на Помпа Водна Брегова, тип ОПВ 5 1109, вариант БПС-2,3 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К-400/800kW
- 35 работни дни за ремонт на Помпа Водна Брегова, тип ОПВ 5 1109, вариант БПС-1 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К-400/800kW

III.2) Условия за участие

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1. Заявлението за участие в предварителния подбор трябва да съдържа:

1.1. Списък на документите и информацията съдържащи се в заявлението, подписан от лице с представителни функции.

1.2. Представяне на кандидата, което включва:

1.2.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

1.2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.

- 1.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.
- 1.4. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
- 1.5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
- 1.6. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.
- 1.7. Друга информация, съгласно чл.56, ал.1, т.13 от ЗОП.
- 1.7.1. Декларация по чл.104а, ал.3 от ЗОП за подаване на оферта.
- 1.7.2. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: "Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-1109 с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС".
- 1.7.3. Документи за придобита правоспособност по заваряване, съгласно Наредба № 7 от 11.10.2002 г.:
- ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод /процес 111 по ISO 9606 и БДС EN 287-1/
 - заваряване в защитна газова среда с нетолящ се волфрамов електрод /процес 141 по ISO 9606 и БДС EN 287-1/
 - газокислородно рязане /процес 81 по ISO 9606 и БДС EN 287-1/.

Възложителят отстранява от участие кандидати, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал. 2, т.2а и ал. 5 от ЗОП.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

Не се изискват

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

1. Минимални изисквания:

- 1.1. Кандидатът трябва да има изпълнени услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка (ремонт на помпи и ел. двигатели с мощност над 500kW), изпълнени през последните 3 години;
- 1.2. Кандидатите да разполагат с квалифициран персонал притежаващ необходимата квалификация: Техническият ръководител и ръководителите на наряди да притежават 5-та квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения", ръководителите на наряди да притежават 4-та или 5-та квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи". Кандидатът да разполага с квалифициран крановик до 40 тона съгласно "Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения", както и с квалифицирани заварчици.
- 1.3. Кандидатът да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката.
- 1.4. Кандидатът да притежава сертифицирана система за управление

на качеството, съгласно ISO 9001:2008 съобразно предмета на поръчката.

2. Изискуеми документи и информация:

2.1. Списък на услугите, които са сходни с предмета на обществената поръчка (ремонт на помпи и ел. двигатели с мощност над 500kW), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Доказателството за извършената услуга се предоставя:

2.1.1. под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган.

или

2.1.1. чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

2.2. Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация (включително посочване на квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ) и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата. В списъка се посочват квалификационните групи, квалифициран крановик, както и квалифицирани заварчици, с отчитане на минималните изисквания, посочени по-горе.

2.3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидата за изпълнение на услугата

2.4. Сертификат удостоверяващ съответствието на кандидата със стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2008.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Да Не

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Да Не

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Наредба № 7 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване

Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

Да Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.1) Вид процедура**

IV.1.1) Вид процедура	
<input type="checkbox"/> Открита	
<input type="checkbox"/> Ограничена	
<input checked="" type="checkbox"/> Договаряне	Има вече избрани кандидати: Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация</i>	

IV.2) Критерий за оценка на офертите

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)	
<input checked="" type="checkbox"/> най-ниска цена или	
<input type="checkbox"/> икономически най-изгодна оферта при	
<input type="checkbox"/> посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)	
<input type="checkbox"/> показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне	
Показатели	Тежест
IV.2.2) Ще се използва електронен търг Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)	

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)	
БД АЕЦ Търговия 32158	
IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Ако да, посочете къде:	
<input type="checkbox"/> Предварително обявление за ОП <input type="checkbox"/> Обявление на профила на купувача	
Номер на обявлението в РОП: _____ от _____	
<input type="checkbox"/> Други предишни публикации (когато е приложимо)	
IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)	
Срок за получаване на документация за участие	
Дата: 28/03/2016 дд/мм/гггг	Час: 16:00
Платими документи Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Ако да, цена (в цифри): _____ Валута:	
Условия и начин за плащане:	
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие	
Дата: 28/03/2016 дд/мм/гггг	Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията	

за участие									
<input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> ET	<input type="checkbox"/> EN	<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> MT	<input type="checkbox"/> PL	<input type="checkbox"/> SK	<input type="checkbox"/> FI
<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> DE	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> FR	<input type="checkbox"/> LV	<input type="checkbox"/> HU	<input type="checkbox"/> NL	<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> SL	<input type="checkbox"/> SV
Друг: Български									
IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)									
До дата: _____ дд/мм/гггг									
или в месеци: _____ или дни: _____ (от крайния срок за получаване на оферти)									
IV.3.7) Условия при отваряне на офертите									
Дата: 29/03/2016 дд/мм/гггг									
Час: 10:00									
Място (когато е приложимо): АЕЦ Козлодуй ЕАД									
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>									
Кандидати в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.									

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:	
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, посочете проекта/програмата:	
VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)	

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование		
Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес		
бул. Витоша № 18		
Град	Пощенски код	Държава
София	1000	Република България
Телефон		
02 9884070		
Електронна поща	Факс	
crcadmin@crc.bg	02 9807315	
Интернет адрес (URL):		
http://www.crc.bg		

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
	Телефон	
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост раздел VI.4.3)		
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: Съгласно чл.120 от ЗОП		
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информацията относно подаването на жалби		
Официално наименование		
АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление Търговско, отдел Обществени поръчки		
Адрес		
гр. Козлодуй		
Град	Пощенски код	Държава
Козлодуй	3321	Република България
	Телефон	
	0973 73230	
Електронна поща	Факс	
SBreshkova@npp.bg	0973 76007	
Интернет адрес (URL):		
www.kznpp.org		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 26/02/2016 дд/мм/гггг		

ПРИЛОЖЕНИЕ А**ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**



I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		

II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		

Блок:
Система:
Подразделение: У-е Е, цех БПС

УТВЪРЖДАВАМ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
19 " 12 " 2014г. ИВАН АНДРЕЕВ



СЪГЛАСУВАЛИ:
ДИРЕКТОР Б И/К: 
29 " 12 " 2014г. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ
ДИРЕКТОР П: 
19 " 12 " 2014г. ЯНЧО ЯНКОВ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за изпълнение на услуга
№ 14.БПС.ТЗ.25

ТЕМА: “Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови, тип ОПВ5-110Э, с ел.двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW”

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация, съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

1.1. Описание:

- извършване на „Основен ремонт на 4 броя Помпи Водни Брегови, тип: ОПВ 5 110Э, вариант БПС-2, 3 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW. Ремонтът се извършва съгласно Инструкция за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ5-110Э с идентификационен номер № БПС.РМ.ИР.007;

-извършване на „Основен ремонт на 1 брой Помпа Водна Брегова, тип: ОПВ 5 110Э, вариант БПС-1 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW. Ремонтът се извършва съгласно Инструкция за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ5-110Э с идентификационен номер № БПС.РМ.ИР.001;

- извършването на ремонтните дейности се предлага от получаване на разрешение за спиране на съоръжението и не е възможна едновременна работа по всички съоръжения;

- съоръженията се вземат за ремонт последователно, като следващото съоръжение се взема след завършване на ремонта, включване в работа и изтичане 72 часова проба на предходното съоръжение;

- при възможност могат да бъдат предоставени две съоръжения едновременно за ремонт;

- Възложителят има право да замени дейности (обеми), описани в Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 с други, възникнали по време на основния ремонт, с цел качествено изпълнение на услугата.

1.2. Място на изпълнение.

- АЕЦ "Козлодуй", цех БПС;

- Част от ремонтните дейности ще се извършват в база на Изпълнителя. За целта е нужно Изпълнителят да разполага с необходимата техника и възможност за наваряване и обработка на лагерни шийки на валове с дължина на вала до 4600 мм. и детайли с диаметър до 1600 мм. и необходимата техника и възможност за презаливане на бабитови лагери.

1.3. Изисквания към ремонтните дейности и технология на извършването.

Извършването на ремонтните дейности да се извършва в съответствие с:

- Инструкция за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ5-110Э с идентификационен номер № БПС.РМ.ИР.007, предоставена от възложителя;

- Инструкция за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ5-110Э с идентификационен номер № БПС.РМ.ИР.001, предоставена от възложителя.

1.4. Минимален гаранционен срок за ремонтните работи за всяко съоръжение:

- 12 месеца от датата на приемане на извършените ремонтни работи.

2. Обем на извършваната услуга.

2.1. Извършване Основен ремонт на 4 броя Помпи Водни Брегови, съгласно Инструкция за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ5-110Э с идентификационен номер № БПС.РМ.ИР.007, Приложение № 1 и Приложение № 4.

2.2. Извършване Основен ремонт на 1 брой Помпа Водна Брегова, съгласно Инструкция за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ5-110Э с идентификационен номер № БПС.РМ.ИР.001, Приложение № 2 и Приложение № 5

2.3. Извършване текущ ремонт на електродвигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW, съгласно Приложение № 3.

*Забележка: При ремонт на съоръжение от БПС-1 е възможно да не бъде извършен текущ ремонт на **статора** на електродвигателя, а да бъде предоставен готов, отремонтиран статор.*

3. Организация на работата.

3.1. План за изпълнение на услугата

Срок за изпълнение на услугата:

- 45 работни дни за ремонт на Помпа Водна Брегова, тип: ОПВ 5 110Э, вариант БПС-2, 3 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW;

- 35 работни дни за ремонт на Помпа Водна Брегова, тип: ОПВ 5 110Э, вариант БПС-1 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW.

В сроковете не се включва 72 часовото изпитание.

Извършването на ремонтните дейности се предхожда от получаване на разрешение за спиране на съоръжението и обезопасяване.

Ръководството на цех БПС преценява кое съоръжение ще предостави на Изпълнителя от БПС-1, БПС-2 или БПС-3.

3.2. Условия за изпълнение на работата.

Да се спазва "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор" с идентификационен номер: № ДБК.КД.ИН.028.

3.3. Критерии за приемане на работата

Да се спазват изискванията за качество на ремонтните работи, съгласно Инструкцията за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ5-110Э с идентификационен номер № БПС.РМ.ИР.007.

Да се спазват изискванията за качество на ремонтните работи, съгласно Инструкцията за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ5-110Э с идентификационен номер № БПС.РМ.ИР.001.

Инвеститорът си запазва правото за непрекъснат или периодичен технически контрол по време на ремонтната дейност, спиране на дейността при извършване на неправилни действия от страна на изпълнителя, както и да взема решения, относно обема на работата, документиран в план по качество и експертизите от инструкциите.

4. Документация

4.1. Документи представени от изпълнителя.

4.1.1. План за качеството, съгласно изискванията на Приложение № 11 от Инструкция по качество. Изисквания към формата и съдържанието на ръководни и работни документи, ДБК.ОК.ИН.005.

4.1.2. График за изпълнение на дейностите при ремонт на Помпа Водна Брегова, тип: ОПВ 5 110Э, вариант БПС-2, 3 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW.

4.1.3. График за изпълнение на дейностите при ремонт на Помпа Водна Брегова, тип: ОПВ 5 110Э, вариант БПС-1 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW.

4.1.4. Списък на лицата, определени да работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадата за работни и огневи наряди.

4.1.5. Технология за наваряване на работно колело на помпа ОПВ5-110Э.

4.1.6. Технология за наваряване на работен вал на помпа ОПВ5-110Э.

4.1.7. Технология за наваряване на междинен вал на помпа ОПВ5-110Э.

Технологиите по точки 4.1.5. до 4.1.7 трябва да се съгласуват от Възложителя.

4.1.8. Технология за презаливане на междинни бабитови лагери на помпа ОПВ 5-110Э.

4.1.9. Технология за презаливане на аксиални и радиални бабитови колодки на лагерите на ел. двигателя.

4.1.10. Протоколи за изпитание на товарозахватни устройства и приспособления, които ще бъдат използвани при ремонта.

4.1.11. Протоколи за метрологична проверка на измервателните прибори, които ще бъдат използвани при ремонта..

4.1.12. Протокол за извършена периодична проверка на преносимите ел. уреди, които ще бъдат използвани при ремонта.

4.1.13. Протокол за извършена периодична проверка на преносимите метални стълби, които ще бъдат използвани при ремонта. На преносимите метални стълби трябва да има залепен стикер или табелка, показващи № на стълбата, собственик, и товароносимост.

4.2. Документи представени от АЕЦ.

4.2.1. Инструкция за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ 5-110Э с идентификационен номер: № БПС.РМ.ИР.007

4.2.2. Инструкция за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ 5-110Э с идентификационен номер: № БПС.РМ.ИР.001

4.3. Отчетни документи

4.3.1. Акт за извършена работа – за всяка помпа.

4.3.2. Експертизи по инструкция за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ5-110Э с идентификационен номер № БПС.РМ.ИР.007 - за всяка помпа преди пуск под товар.

4.3.3. Експертизи по инструкция за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ5-110Э с идентификационен номер № БПС.РМ.ИР.001 - за всяка помпа преди пуск под товар.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителя да притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008.

5.1.2. В срок от един месец след сключване на договора, да представи програма за осигуряване на качеството и план за контрол на качеството. Програмата и ПКК се съгласуват от възложителя и са условие за стартиране на дейностите по ОР.

5.1.3. За вложените материали трябва да се представят сертификати, декларации за съответствие, съгласно изискванията в Приложение № 4 и Приложение № 5

5.2. Квалификация на персонала на Изпълнителя

5.2.1. Да притежава опит в извършването на дейности свързани с основен ремонт на помпи и ел. двигатели с мощност над 500kW.

5.2.2. Да притежава квалифициран персонал по „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (Обн.ДВ, бр.32 от 2004г.), като техническия ръководител и ръководителите на наряди трябва да притежават V кв.гр.

5.2.3. Да притежава квалифициран персонал по „Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (Обн. ДВ, бр.34 от 27.04.2004, като ръководителите на наряди трябва да притежават IV или V кв.гр.

5.2.4. Да притежава квалифициран крановик до 40 тона, съгласно „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения”, ДВ бр.73/2010г.

5.2.5. Да притежава квалифицирани заварчици с документ за придобита правоспособност по заваряване съгласно Наредба № 7 от 11.10.2002г.:

1. Ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод /процес 111 по ISO 9606 и БДС EN 287-1/.

2. Заваряване в защитна газова среда с нетопящ се волфрамов електрод /процес 141 по ISO 9606 и БДС EN 287-1/.

3. Газокислородно рязане /процес 81 по ISO 9606 и БДС EN 287-1/.

5.2.6. Съоръжението се приема в експлоатация от инвеститора след 72-часови проби, в номинален режим на работа, без констатирани забележки.

6. Контрол от страна на АЕЦ

6.1. Инвеститор

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД гр.Козлодуй – цех БПС /Н-к цех БПС, Р-л с-р Р цех БПС/.

6.2. Инспекции и проверки на площадката

АЕЦ "Козлодуй" има право да извършва инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката и в базата на Изпълнителя.

Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации, свързани с извършваната работа.

7. Прилагане на изисквания към под-изпълнители на основния изпълнител

При използване на под-изпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническото задание от под-изпълнителите, както и за качеството на тяхната работа, в зависимост от изпълняваните от тях дейности.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 1** Обем на дейностите за извършване на основен ремонт на 4 броя Помпи Водни Брегови, тип : ОПВ 5 110Э ,вариант БПС-2,3 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW.
- Приложение № 2** Обем на дейностите за извършване на основен ремонт на 1 брой Помпа Водна Брегова, тип: ОПВ 5 110Э ,вариант БПС-1 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW.
- Приложение № 3** Обем на дейностите за извършване на текущ ремонт на 5 броя ел.двигателя тип: ДВДА173-49-12-16К-400/800kW по време на основния ремонт.
- Приложение № 4** Доставка на материали необходими за извършване на основен ремонт на 4 броя Помпи Водни Брегови, тип: ОПВ 5-110Э, вариант БПС-2, 3 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW.
- Приложение № 5** Доставка на материали необходими за извършване на основен ремонт на 1 брой Помпа Водна Брегова, тип: ОПВ 5-110Э, вариант БПС-1 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW.

Обем на дейностите за извършване на основен ремонт на

4 броя Помпи Водни Брегови, тип: ОПВ 5-110Э, вариант

БПС-2, 3 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW.

№	Наименование на видовете работи	Човеко/ часове	Ед. цена за 1 бр. помпа без ДДС
1	Монтаж на тръбно скеле		
2	Източване на маслото от горна маслена вана		
3	Демонтаж на капака и четковия апарат		
4	Източване на маслото от долна маслена вана		
5	Демонтаж на тръбопроводи охлаждаща вода		
6	Шоуполиране и промиване на тръбопроводи охлаждаща вода		
7	Подмяна тръбопроводи охлаждаща вода (т.1 от Приложение 4)		
8	Демонтаж на маслоохладителите на горна маслена вана		
9	Разглобяване и почистване на маслоохладителите на горна маслена вана		
10	Направа на нови гарнитури на маслоохладителите на горна маслена вана-гума маслоустойчива б=3мм.		
11	Сглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана		
12	Опресовка на маслоохладителите на горна маслена вана		
13	Демонтаж и почистване на капак над горни бабитови лагери на ел. двигателя		
14	Направа на нови гарнитури- гума маслоустойчива б=3мм.,кече б=10мм.		
15	Демонтаж на горни бабитови лагери на ел. двигателя		
16	Демонтаж на горен капак на долни бабитови лагери на ел. двигателя		
17	Демонтаж на долни бабитови лагери на ел. двигателя		
18	Демонтаж на опорни планки на долни бабитови лагери на ел. двигателя		
19	Демонтаж на горна малка кръстачка		
20	Престъргване на горна малка кръстачка		
21	Пробиване на отвор ф 40, изработка и монтаж на капачка ф40 х ф60 за монтиране на термоконтрол		
22	Демонтаж на полумесеците на опорната втулка		
23	Подготовка на опорната втулка за вадене		
24	Монтаж на приспособление за вадене на опорната втулка		
25	Нагриване и изваждане на втулката		
26	Почистване на втулката и вала на ротора на ел. двигателя		

27	Замерване на втулката при температура на работното помещение		
28	Демонтаж на горна кръстачка на ел. двигателя		
29	Шабрене на 8 броя аксиални колодки		
30	Възстановяване /презаливане с бабит/ на 8 броя аксиални колодки		
31	Демонтаж на люк на помпата		
32	Демонтаж на тръбопроводи смазваща вода		
33	Шоуполиране, почистване и дефектовка на тръбопроводи смазваща вода		
34	Подмяна тръбопроводи смазваща вода от спирателната арматура до горен и долен гумени лагери (т.2 от Прил. 4).		
35	Демонтаж капака на горен гумен лагер		
36	Развиване болтовете на полумуфата между ротор и първи междинен вал		
37	Демонтаж капациите на ел. двигателя		
38	Демонтаж ротора на ел. двигателя		
39	Демонтаж статора на ел. двигателя		
40	Демонтаж на долна маслена вана		
41	Почистване на долна маслена вана		
42	Сглобяване на долна маслена вана		
43	Направа на нови гарнитури - гума маслоустойчива б=3мм., гума маслоустойчива ф10, L=5000мм		
44	Опресовка на серпентината		
45	Демонтаж долна кръстачка на ел. двигателя		
46	Почистване на долна кръстачка на ел. двигателя		
47	Центроване и престъргване на долната кръстачка		
48	Резпробиване и райбероване на отвори и изработка на 2 бр. пасболтове за монтаж на долна кръстачка към статора на ел. двигателя.		
49	Наваряване вътрешния отвор на втулката		
50	Центроване, престъргване и шлайфане на вътрешния отвор на опорната втулка до необходимия размер		
51	Почистване, подгръване и набиване на дорник на опорната втулка		
52	Центроване и престъргване обратната страна на огледалото		
53	Центровка дорника с точност 0,01 мм на струг		
54	Престъргване аксиално на втулката		
55	Измиване, почистване и монтаж на огледалото към втулката		
56	Престъргване и шлайфане на огледалото		
57	Престъргване и шлайфане радиално повърхността на втулката		
58	Сваляне на втулката		
59	Демонтаж капака на корпуса на първи бабитов лагер		
60	Демонтаж на първи бабитов лагер		
61	Демонтаж корпуса на първи бабитов лагер		
62	Развиване болтовете на полумуфите между първи и втори междинен вал		

63	Демонтаж на първи междинен вал		
64	Почистване на първи междинен вал и маслената вана и дефектовката им		
65	Демонтаж капака на корпуса на втори бабитов лагер		
66	Демонтаж на втори бабитов лагер		
67	Демонтаж корпуса на втори бабитов лагер		
68	Развиване болтовете на полумуфите между втори междинен вал и редуктора		
69	Демонтаж на втори междинен вал		
70	Почистване на втори междинен вал и маслената вана и дефектовката им		
71	Демонтаж обтекатели на долен гумен лагер		
72	Демонтаж фланец на компенсатора		
73	Демонтаж на компенсатора		
74	Демонтаж на сфера и изваждане от шахтата		
75	Демонтаж обтекатели на работно колело		
76	Демонтаж на картер и изваждане от шахтата		
77	Развиване на централен болт		
78	Демонтаж на работното колело и изваждането му от шахтата		
79	Демонтаж въртящи пръстени от неръждаема стомана на горен и долен гумен лагер		
80	Демонтаж на долен гумен лагер		
81	Демонтаж на горен гумен лагер		
82	Изваждане на работен вал		
83	Демонтаж на щок		
84	Демонтаж на редуктор		
85	Демонтаж направляващ апарат		
86	Монтаж направляващ апарат		
87	Наваряване на лопатките на работното колело		
88	Подготовка, центровка и престъргване на работното колело до размер		
89	Ревизия на редуктора, дефектовка, подмяна на дефектните части и сглобяване на редуктора		
90	Демонтаж на гумени колодки от горния и долен гумени лагери и почистване		
91	Изправяне чрез шлайфане резьомите на 2 броя гумени лагери		
92	Изправяне чрез фрезование и райберование отворите и изработване на нови пас-болтовете на 2 броя гумени лагери		
93	Изработване на нови шпилки, припасване и монтаж на нови колодки на горния и долен гумени лагери		
94	Престъргване и шлайфане на 2 броя гумени лагери до необходимия размер		
95	Разглобяване на работното колело		
96	Дефектовка на лагери, гумени уплътнения, обеци, втулки, щанги, корпус, работни лопатки и др.		
97	Подмяна на дефектиралите детайли или възстановяване при възможност		
98	Сглобяване на работното колело		

99	Опресовка на работното колело		
100	Настройване еднаквостта ъгъла на атака на лопатките		
101	Статично балансиране на работното колело		
102	Почистване на работния вал		
103	Изправяне на работния вал на установката за наваряване и центроване на винта		
104	Наваряване на горна шийка на работния вал		
105	Наваряване на долна шийка на работния вал		
106	Центроване на работния вал на струг за престъргване и шлайфане на лагерните шийки		
107	Престъргване и шлайфане на горна шийка на работния вал.		
108	Престъргване и шлайфане на долна шийка на работния вал.		
109	Наваряване на двата въртящи пръстени от неръждавейка		
110	Шлайфане по резьом, изработване нови пас-болтове и обработка на двата въртящи пръстени от неръждавейка		
111	Изправяне чрез шабрене 2 броя полумуфи на първи междинен вал		
112	Изправяне чрез шабрене 2 броя полумуфи на втори междинен вал		
113	Реконструкция на дъното на маслена вана на горен междинен вал и монтаж		
114	Реконструкция на дъното на маслена вана на долен междинен вал и монтаж		
115	Изправяне чрез греене кривината на горен междинен вал		
116	Изправяне чрез греене кривината на долен междинен вал		
117	Замерване и престъргване при необходимост боя на горна маслена вана		
118	Замерване и престъргване при необходимост боя на долна маслена вана		
119	Монтаж на редуктор към работен вал		
120	Монтаж на шок към работен вал		
121	Преуплътняване маслената вана на първи междинен вал		
122	Преуплътняване маслената вана на втори междинен вал		
123	Наваряване горен междинен вал		
124	Центроване горен междинен вал за престъргване и шлайфане		
125	Престъргване лагерната шийка на горен междинен вал		
126	Шлайфане лагерната шийка на горен междинен вал		
127	Наваряване долен междинен вал		
128	Центроване долен междинен вал за престъргване и шлайфане		
129	Престъргване лагерната шийка на долен междинен вал		
130	Шлайфане лагерната шийка на долен междинен вал		
131	Извършване на варо-газова проба на въртящата вана на горен междинен вал за течове.		
132	Извършване на варо-газова проба на въртящата вана на долен междинен вал за течове.		

133	Спускане на работното колело в корпуса на помпата		
134	Спускане на работен вал на място, събиране с работното колело и установяване върху приспособление		
135	Монтаж на централен болт		
136	Монтаж картера на работното колело и наливане на масло		
137	Нивелиране платформата на втори бабитов лагер		
138	Монтаж на втори междинен вал		
139	Нивелиране платформата на първи бабитов лагер		
140	Монтаж на първи междинен вал		
141	Монтаж долна кръстачка на статора на ел. двигателя		
142	Ревизиране опорните пети от фундамента под статора и нивелиране чрез шлайфане		
143	Подготовка дъното на долна маслена вана / серпентина / за монтаж		
144	Поставяне статора на място		
145	Нивелиране на статора		
146	Монтаж ротора на ел. двигателя		
147	Монтаж на горна кръстачка на ел. двигателя		
148	Разпробиване и райбероване на отвори и изработка на 2 бр. пасболтове за монтаж на горна кръстачка към статора на ел. двигателя.		
149	Ревизия на ябълковидните болтове, медните пластини за аксиалните колодки и Т - образните болтове		
150	Изработка на 8 бр. ябълковидни болта (материал-стомана 30ХМ БДС 6354-85, размер G 1 ¼ x 106 мм.)		
151	Изработка на 8 бр. Т-образни болта.		
152	Изработка на 8 бр. ос за лагер Ш-20(материал-стомана 40Х БДС 6354-85).		
153	Подготовка на опорната втулка за монтаж на вала на ротора		
154	Подгръване с горелка на опорната втулка и освобождаване от дорника		
155	Донагръване на втулката и монтаж върху вала на ротора		
156	Монтаж на полумесеците на вала		
157	Монтаж на малката кръстачка		
158	Подготовка на ел. двигателя за центровка		
159	Вкарване ротора на ел. двигателя в център		
160	Замерване на въздушната хлабина и корекция		
161	Отвесиране ротора на ел. двигателя		
162	Зафланцване валовата линия и ротора на ел. двигателя		
163	Грубо вкарване в център на валовата линия		
164	Центровка на ротора на ел. двигателя с точност 0,02 мм		
165	Центровка на първи междинен вал с точност до 0,03 мм		
166	Центровка на втори междинен вал с точност до 0,06 мм		
167	Центровка на работен вал с точност до 0,15 мм		
168	Законтряне болтовете на полумуфите		
169	Отвесиране на валовата линия		

170	Законтряне на аксиалните колодки		
171	Вкарване в център на ротор спрямо статор		
172	Вкарване в център на валовата линия спрямо горен гумен лагер		
173	Монтаж на горен гумен лагер		
174	Вкарване в център на долен гумен лагер		
175	Монтаж на долен гумен лагер		
176	Шабрене на 4 броя долни радиални колодки		
177	Шабрене на 4 броя горни радиални колодки		
178	Възстановяване /презаливане с бабит/ на 8 броя радиални колодки		
179	Наваряване и фрезозане перата на 8 броя опашки за радиални колодки		
180	Регулиране на долни радиални колодки на ел. двигателя с точност $0,09 \div 0,12$ мм		
181	Регулиране на горни радиални колодки на ел. двигателя с точност $0,09 \div 0,12$ мм		
182	Монтаж корпуса на втори бабитов лагер		
183	Замерване и корегиране на височина и разстояние на маслоповдигащата тръбичка от стените на въртяща се вана на втори бабитов лагер		
184	Вкарване в център корпуса на втори бабитов лагер спрямо шийката на вала		
185	Изправяне чрез фрезозане, райберозане отворите и изработване на нови пас-болтовете на 2 броя бабитови лагери		
186	Възстановяване /презаливане/ на втори бабитов лагер		
187	Шабрене на втори бабитов лагер		
188	Замерване на хлабините вал-лагер		
189	Монтаж корпуса на първи бабитов лагер		
190	Замерване и корегиране на височина и разстояние на маслоповдигащата тръбичка от стените на въртяща се вана на първи бабитов лагер		
191	Вкарване в център корпуса на първи бабитов лагер спрямо шийката на вала		
192	Възстановяване /презаливане/ на първи бабитов лагер		
193	Шабрене на първи бабитов лагер		
194	Замерване на хлабините вал-лагер		
195	Направа на нови гарнитури за сферата- материал уплътнителен безазбестов, устойчив на вода и масла		
196	Направа на нови пас-болтове за сферата		
197	Монтаж на сферата		
198	Замерване и регулиране разстоянието между работно колело и сфера		
199	Изработване на ново уплътнение и нова гарнитура за компенсатора		
200	Монтаж на компенсатора		
201	Монтаж фланеца на компенсатора		

202	Монтаж на долна маслена вана		
203	Монтаж капак на долна маслена вана		
204	Монтаж на предпазните капаци на ел. двигателя		
205	Демонтаж, почистване и монтаж нивомерни стъкла на горна и долна маслени вани.		
206	Монтаж маслоохладителите на горна маслена вана		
207	Монтаж на маслоотбивен капак		
208	Монтаж капака на четковия апарат		
209	Подвързване тръбопроводи смазваща вода		
210	Подвързване тръбопроводи охлаждаща вода		
211	Монтаж на горен и долен въртящ пръстен от неръждавейка и регулиране		
212	Монтаж капака на горен гумен лагер		
213	Проверка функционирането на охлаждаща и смазваща вода		
214	Наливане масло в горна маслена вана		
215	Наливане масло в долна маслена вана		
216	Наливане масло в първа и втора въртящи вани		
217	Оглед и почистване на смукателна камера		
218	Основна проверка на помпата преди пуск		
219	Пробен пуск на сухо		
220	Монтаж на люковете		
221	Пробен пуск под товар		
222	Подсигуряване на кранист за демонтаж		
223	Подсигуряване на кранист за монтаж		
224	Почистване и боядисване на съоръжението		
225	Демонтаж на скелето		
		ОБЩО ЗА ЕДИН БРОЙ ПОМПА	
	ОБЩО ЗА 4 (ЧЕТИРИ) БРОЯ ПОМПИ		

Забележка:

1. Консумативите /шпилки, болтове, гайки, шайби, бои, разредители, почистватели, четки, мечета и др./, вложени в основният ремонт се обезпечават от ремонтното предприятие Изпълнител и се включват в съответната операция.
2. Транспортът на детайлите за възстановяване и ремонт до базата на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя и влизат в цената на услугата.
3. Видовете работи в приложението са определени на базата на инструкцията за ремонт.

Обем на дейностите за извършване на основен ремонт на 1

брой Помпа Водна Брегова, тип : ОПВ 5-110Э, вариант

БПС-1 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW.

№	Наименование на видовете работи	Човеко/ часове	Ед. цена за 1 бр. помпа без ДДС
1.	Монтаж на тръбно скеле		
2	Източване на маслото от горна маслена вана		
3.	Демонтаж на капака и четковия апарат		
4.	Източване на маслото от долна маслена вана		
5.	Демонтаж на тръбопроводи охлаждаща вода		
6.	Шомполиране и промиване на тръбопроводи охлаждаща вода		
7.	Подмяна тръбопроводи охлаждаща вода (т.1 от Приложение 5).		
8.	Демонтаж на маслоохладителите на горна маслена вана		
9.	Разглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана		
10.	Почистване на маслоохладителите на горна маслена вана		
11.	Направа на нови гарнитури на маслоохладителите на горна маслена ванна-гума маслоустойчива б=3мм.		
12.	Сглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана		
13.	Опресовка на маслоохладителите на горна маслена вана		
14.	Демонтаж и почистване на капак над горни бабитови лагери на ел. двигателя		
15	Направа на нови гарнитури- гума маслоустойчива б=3мм.,кече б=10мм.		
16	Демонтаж на горни бабитови лагери на ел. двигателя		
17	Демонтаж на горен капак на долни бабитови лагери на ел. двигателя		
18	Демонтаж на долни бабитови лагери на ел. двигателя		
19	Демонтаж на опорни планки на долни бабитови лагери на ел. двигателя		
20	Демонтаж на горна малка кръстачка		
21	Центровка и престъргване на горна малка кръстачка.		
22	Демонтаж на полумесеците на опорната втулка		
23	Подготовка на опорната втулка за вадене		
24	Монтаж на приспособление за вадене на опорната втулка		
25	Нагриване и изваждане на втулката		
26	Почистване на втулката и вала на ротора на ел. двигателя		
27	Замерване на втулката при температура на работното помещение		
28	Демонтаж на горна кръстачка на ел. двигателя		
29	Шабрене на 8 броя аксиални колодки		
30	Възстановяване /презаливане с бабит/ на 8 броя аксиални колодки		

31	Демонтаж на люк на помпата		
32	Демонтаж на тръбопроводи смазваща вода		
33	Шомполиране, почистване и дефектовка на тръбопроводи смазваща вода		
34	Подмяна тръбопроводи смазваща вода от спирателната арматура до горен и долен гумени лагери (т.2 от Приложение 5)		
35	Демонтаж капака на горен гумен лагер		
36	Развиване болтовете на полумуфата между ротор и междинен вал		
37	Демонтаж капациите на ел. двигателя		
38	Демонтаж ротора на ел. двигателя		
39	Демонтаж статора на ел. двигателя		
40	Демонтаж на долна маслена вана		
41	Почистване на долна маслена вана		
42	Сглобяване на долна маслена вана		
43	Направа на нови гарнитури - гума маслоустойчива б=3мм., гума маслоустойчива ф10, L=5000мм		
44	Опресовка на серпентината		
45	Демонтаж и почистване долна кръстачка на ел. двигателя		
46	Центроване и престъргване на долната кръстачка		
47	Разпробиване и райбероване на отвори и изработка на 2 бр. пасболтове за монтаж на долна кръстачка към статора на ел. двигателя.		
48	Изработка на 8 бр. ябълковидни болта (материал-стомана 30ХМ БДС 6354-85, размер G 1 ¼ x 106 мм.)		
49	Изработка на 8 бр. Т-образни болта.		
50	Изработка на 8 бр. ос за лагер П-20(материал-стомана 40Х БДС 6354-85).		
51	Наваряване вътрешния отвор на втулката		
52	Центроване, престъргване и шлайфане на вътрешния отвор на опорната втулка до необходимия размер		
53	Почистване, подгръване и набиване на дорник на опорната втулка		
54	Центроване и престъргване обратната страна на огледалото		
55	Центровка дорника с точност 0,01 мм на струг		
56	Престъргване аксиално на втулката		
57	Измиване, почистване и монтаж на огледалото към втулката		
58	Престъргване и шлайфане на огледалото		
59	Престъргване и шлайфане радиално повърхността на втулката		
60	Сваляне на втулката		
61	Демонтаж на междинния вал		
62	Почистване на междинния вал		
63	Развиване болтовете на полумуфите между междинния вал и редуктора		
64	Демонтаж обтекатели на долен гумен лагер		
65	Демонтаж фланец на компенсатора		
66	Демонтаж на компенсатора		

67	Демонтаж на сфера и изваждане от шахтата		
68	Демонтаж обтекатели на работно колело		
69	Демонтаж на картер и изваждане от шахтата		
70	Развиване на централен болт		
71	Демонтаж на работното колело и изваждането му от шахтата		
72	Демонтаж въртящи пръстени от неръждаема стомана на горен и долен гумен лагер		
73	Демонтаж на долен гумен лагер		
74	Демонтаж на горен гумен лагер		
75	Изваждане на работен вал		
76	Демонтаж на шок		
77	Демонтаж на редуктор		
78	Демонтаж направляващ апарат		
79	Монтаж направляващ апарат		
80	Наваряване на лопатките на работното колело		
81	Подготовка, центровка и престъргване на работното колело до размер		
82	Ревизия на редуктора, дефектовка, подмяна на дефектните части и сглобяване на редуктора		
83	Демонтаж на гумените колодки от горен и долен гумени лагери и почистване		
84	Изправяне чрез шлайфане резьомите на 2 броя гумени лагера		
85	Изправяне чрез фрезование и райберование отворите и изработване на нови пас-болтовете на 2 броя гумени лагери		
86	Изработване на нови шпилки, припасване и монтаж на нови колодки на горния и долен гумени лагери		
87	Престъргване и шлайфане на 2 броя гумени лагери до необходимия размер		
88	Разглобяване на работното колело		
89	Дефектовка на лагери, гумени уплътнения, обеци, втулки, щанги, корпус, работни лопатки и др.		
90	Подмяна на дефектиралите детайли или възстановяване при възможност		
91	Сглобяване на работното колело		
92	Опресовка на работното колело		
93	Настройване еднаквостта ъгъла на атака на лопатките		
94	Статично балансиране на работното колело		
95	Почистване на работния вал		
96	Изправяне на работния вал на установката за наваряване и центроване на винта		
97	Наваряване на горна шийка на работния вал		
98	Наваряване на долна шийка на работния вал		
99	Центроване на работния вал на струг за престъргване и шлайфане на лагерните шийки		
100	Престъргване и шлайфане на горна шийка на работния вал.		

101	Престъргване и шлайфване на долна шийка на работния вал.		
102	Наваряване на двата въртящи пръстени от неръждавейка		
103	Шлайфване по резьом, изработване нови пас-болтове и обработка на двата въртящи пръстени от неръждавейка		
104	Изправяне чрез шабрене 2 броя полумуфи на междинния вал		
105	Монтаж на редуктор към работен вал		
106	Монтаж на щок към работен вал		
107	Центроване на междинния вал на струг за престъргване на челните повърхнини на фланците		
108	Спускане на работното колело в корпуса на помпата		
109	Спускане на работен вал на място, събиране с работното колело и установяване върху приспособление		
110	Монтаж на централен болт		
111	Монтаж картера на работното колело и наливане на масло		
112	Монтаж долна кръстачка на статора на ел. двигателя		
113	Ревизиране опорните пети от фундамента под статора и нивелиране чрез шлайфване.		
114	Подготовка дъното на долна маслена вана / серпентина / за монтаж		
115	Поставяне статора на място		
116	Нивелиране на статора		
117	Монтаж ротора на ел. двигателя		
118	Монтаж на горна кръстачка на ел. двигателя		
119	Разпробиване и райбероване на отвори и изработка на 2 бр. пасболтове за монтаж на горна кръстачка към статора на ел. двигателя.		
120	Ревизия на ябълковидните болтове, медните пластини за аксиалните колодки и Т - образните болтове		
121	Изработка на 8 бр. ябълковидни болта(материал-стомана 30ХМ БДС 6354-85, размер G 1 ¼ x 106 мм.)		
122	Изработка на 8 бр.Т-образни болта.		
123	Изработка на 8 бр. ос за лагер Ш-20(материал-стомана 40Х БДС 6354-85).		
124	Подготовка на опорната втулка за монтаж на вала на ротора		
125	Подгръване с горелка на опорната втулка и освобождаване от дорника		
126	Донагръване на втулката и монтаж върху вала на ротора		
127	Монтаж на полумесеците на вала		
128	Монтаж на малката кръстачка		
129	Подготовка на ел. двигателя за центровка		
130	Вкарване ротора на ел. двигателя в център		
131	Замерване на въздушната хлабина и корекция		
132	Отвесиране ротора на ел. двигателя		

133	Зафланцване валовата линия и ротора на ел. двигателя		
134	Грубо вкарване в център на валовата линия		
135	Центровка на ротора на ел. двигателя с точност 0,02 мм		
136	Центровка на междинния вал с точност до 0,03 мм		
137	Центровка на работен вал с точност до 0,15 мм		
138	Законтряне болтовете на полумуфите		
139	Отвесиране на валовата линия		
140	Законтряне на аксиалните колодки		
141	Вкарване в център на ротор спрямо статор		
142	Вкарване в център на валовата линия спрямо горен гумен лагер		
143	Монтаж на горен гумен лагер		
144	Вкарване в център на долен гумен лагер		
145	Монтаж на долен гумен лагер		
146	Шабрене на 4 броя долни радиални колодки		
147	Шабрене на 4 броя горни радиални колодки		
148	Възстановяване /презаливане с бабит/ на 8 броя радиални колодки		
149	Наваряване и фрезование перата на 8 броя опашки за радиални колодки		
150	Регулиране на долни радиални колодки на ел. двигателя с точност 0,09 ÷ 0,12 мм		
151	Регулиране на горни радиални колодки на ел. двигателя с точност 0,09 ÷ 0,12 мм		
152	Направа на нови гарнитури за сферата- материал уплътнителен безазбестов, устойчив на вода и масла		
153	Направа на нови пас-болтове за сферата		
154	Монтаж на сферата		
155	Замерване и регулиране разстоянието между работно колело и сфера		
156	Изработка на ново уплътнение и нова гарнитура за компенсатора		
157	Монтаж на компенсатора		
158	Монтаж фланеца на компенсатора		
159	Монтаж на долна маслена вана		
160	Монтаж капак на долна маслена вана		
161	Монтаж на предпазните капаци на ел. двигателя		
162	Демонтаж, почистване и монтаж нивомерни стъкла на горна и долна маслени вани.		
163	Монтаж маслоохладителите на горна маслена вана		
164	Монтаж на маслоотбивен капак		
165	Монтаж капака на четковия апарат		
166	Подвързване тръбопроводи смазваща вода		
167	Подвързване тръбопроводи охлаждаща вода		
168	Монтаж на горен и долен въртящ пръстен от неръждавейка и регулиране		
169	Монтаж капака на горен гумен лагер		
170	Проверка функционирането на охлаждаща и смазваща вода		
171	Наливане масло в горна маслена вана		

172	Наливане масло в долна маслена вана		
173	Оглед и почистване на смукателна камера		
174	Основна проверка на помпата преди пуск		
175	Пробен пуск на сухо		
176	Монтаж на люковете		
177	Пробен пуск под товар		
178	Подсигуряване на кранист за демонтаж		
179	Подсигуряване на кранист за монтаж		
180	Почистване и боядисване на съоръжението		
181	Демонтаж на скелето		
		ОБЩО ЗА ЕДИН БРОЙ ПОМПА	

Забележка:

1. Консумативите /шпилки, болтове, гайки, шайби, бои, разредители, почистватели, четки, мечета и др./, вложени в основният ремонт се обезпечават от ремонтното предприятие Изпълнител и се включват в съответната операция.

2. Транспортът на детайлите за възстановяване и ремонт до базата на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя и влизат в цената на услугата.

3. Видовете работи в приложението са определени на базата на инструкцията за ремонт.

ОБЕМ
НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА 5 БРОЯ
ЕЛ.ДВИГАТЕЛЯ тип: ДВДА173-49-12-16К-400/800kW
ПО ВРЕМЕ НА ОСНОВНИЯТ РЕМОТ

1. ТЕКУЩ РЕМОТ НА РОТОР

№	Наименование на операцията	Норма човеко/часове	Цена за 1 бр. ел.двигател без ДДС
1.1.	Почистване и продухване с въздух на ротора. Външен оглед на роторната намотка и к.с.пръстен		
1.2.	Преглед на всички спойки на стержените към късосоединителните пръстени		
1.3.	Презачеканване на стержените на ротора /к.с. ротор/- на 120 бр.канали		
1.4.	Възстановяване на подбита силициева ламарина на 120 бр.канали		
1.5.	Лакиране на ротор		

2. ТЕКУЩ РЕМОТ НА ЕЛ. СТАТОР

№	Наименование на операцията	Норма човеко/часове	Цена за 1 бр. ел.двигател без ДДС
2.1.	Почистване на ел.статора и оглед на челните части на намотката и изводите		
2.2.	Презаклинване на статорна намотка с изчистване на старите и полагане на нови клинове на 144 бр. канала		
2.3.	Преизолиране на 12 бр.изводи с нова изолация от направляващите изолационни плочки до изолаторите		
2.4.	Демонтиране на старата и нанасяне на нова изолация по цялата дължина на извода от статорната намотка до изолатора за 12 бр.изводи		
2.5.	Демонтиране и монтиране на направляващи изолаторни плочи 4бр.		
2.6.	Изработване на стъклотекстолитови клинове за 144 бр. канали		

№	Наименование на операцията	Норма човеко/часове	Цена за 1 бр. ел.двигател без ДДС
2.7.	Разкрояване на подложки и дистанциращи втулки за 144 бр. канали		
2.8.	Бандажиране и укрепване на 144 бр. секции		
2.9.	Шев против изпадане на клинове - 1 бр.		
2.10	Лакиране и сушене на статорната намотка		
		ОБЩО ЗА ЕДИН БРОЙ:	
		ОБЩО ЗА ПЕТ БРОЯ:	

*Забележка: При ремонт на съоръжение от БПС-1 е възможно да не бъде извършен текущ ремонт на **статора** на електродвигателя, а да бъде предоставен готов, отремонтиран статор.*

1. Всички извършени дейности се доказват от изпълнителя с двустранен констативен протокол и актове за извършена работа.
2. Материалите и консумативите вложени в ремонта на ел. двигателя се обезпечават от ремонтното предприятие изпълнител и се включват в самата операция.
3. Предприятието изпълнител представя на възложителя необходимите протоколи, доказващи техническата годност на ел. двигателя.

Доставка на материали необходими за извършване на
основен ремонт на 4 броя Помпи Водни Брегови, тип :
ОПВ 5-110Э, вариант БПС-2,3 с ел. двигател тип
ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW.

№	Видовете работи	Мярка	Количество	Ед. цена за 1 бр. помпа без ДДС
1	Доставка на материали за подмяна на тръбопроводи охлаждаща вода.			
1.1	тръба стоманена, черна 1" x 3 мм.	м	4	
1.2	тръба стоманена, черна 1¼" x 3 мм.	м	10	
1.3	тръба стоманена, черна 2" x 3,5 мм.	м	20	
1.4	фланец 1" PN6 (БДС EN 1092-1 тип-01)	бр.	12	
1.5	фланец 1¼" PN6 (БДС EN 1092-1 тип-01)	бр.	10	
1.6	фланец 2" PN6 (БДС EN 1092-1 тип-01)	бр.	2	
1.7	болт M12x50, поцинкован	бр.	16	
1.8	гайка M12 , поцинкована	бр.	20	
1.9	шайба ф12 , поцинкована	бр.	40	
1.10	шайба пружинна ф12 , поцинкована	бр.	16	
1.11	болт M10x50, поцинкован	бр.	48	
1.12	гайка M10 , поцинкована	бр.	48	
1.13	шайба ф10 , поцинкована	бр.	96	
1.14	шайба пружинна ф10 , поцинкована	бр.	48	
1.15	болт M12x60, поцинкован	бр.	4	
1.16	болт M16x60, поцинкован	бр.	4	
1.17	гайка M16 , поцинкована	бр.	4	
1.18	шайба ф16 , поцинкована	бр.	8	
1.19	шайба пружинна ф16 , поцинкована	бр.	4	
1.20	преход 2"/1¼"	бр.	2	
1.21	коляно черно 2" x 3.5 мм.	бр.	2	
1.22	коляно черно 1¼" x 3 мм.	бр.	4	
1.23	кран сферичен 1"	бр.	3	
2	Доставка на материали за подмяна на тръбопроводи смазваща вода.			
2.1	тръба стоманена, черна 1" x 3 мм.	м	13	
2.2	тръба стоманена, черна 2" x 3.5 мм.	м	3	
2.3	фланец 1" PN6 (БДС EN 1092-1 тип-01)	бр.	8	
2.4	преход 2"/1"	бр.	2	
2.5	коляно черно 2" x 3.5 мм.	бр.	3	
2.6	фланец 2" PN6 (БДС EN 1092-1 тип-01)	бр.	1	
2.7	щупер за монтаж на ЕКМ- М 20x1	бр.	2	
2.8	холендър 1"	бр.	1	

2.9	кран сферичен 1/2"	бр.	2	
3	Доставка на материали, необходими за ремонта на съоръжението:			
3.1	болт М12х60, поцинкован	бр.	24	
3.2	болт М12х80, поцинкован	бр.	16	
3.3	болт М12х35, поцинкован	бр.	32	
3.4	шайба ф12 , поцинкована	бр.	136	
3.5	болт М24х90 , поцинкован, качество 8.8	бр.	78	
3.6	гайка М24 , поцинкована	бр.	78	
3.7	винт М20х60 , поцинкован, качество 8.8	бр.	2	
3.8	гайка М42 поцинкована,	бр.	8	
3.9	шпилка М42х100 поцинкована,	бр.	8	
3.10	болт М8х35 –ГОСТ 7817-72	бр.	8	
3.11	болт М12х35- неръждаема стомана	бр.	8	
3.12	болт М12х35	бр.	16	
3.13	болт М12х55 – поцинкован, качество 8.8	бр.	24	
3.14	гайка М8	бр.	8	
3.15	гайка М12 -поцинкована	бр.	110	
3.16	гайка М16	бр.	28	
3.17	гайка М16 –неръждаема стомана	бр.	12	
3.18	гайка М24	бр.	16	
3.19	шайба стопорна ф 25	бр.	16	
3.20	шайба стопорна ф 13	бр.	8	
3.21	шпилка М16х40 ,поцинкована	бр.	12	
3.22	шпилка М12х35	бр.	16	
3.23	шпилка М12х65, поцинкована	бр.	16	
3.24	шпилка М16х45	бр.	16	
3.25	шпилка М16х65 –неръждаема стомана	бр.	12	
3.26	шпилка М24х80 - поцинкована	бр.	8	
3.27	шпилка М24х70 - поцинкована	бр.	8	
3.28	шайба пружинна ф8, поцинкована	бр.	8	
3.29	шайба пружинна ф12, поцинкована	бр.	110	
3.30	шайба пружинна ф16, поцинкована	бр.	12	
3.31	гума плоска маслоустойчива б=2мм	м ²	2	
3.32	гума плоска маслоустойчива б=3мм	м ²	2	
3.33	гума плоска маслоустойчива б=4мм	м ²	2	
3.34	гума кръгла маслоустойчива ф=10мм	м.	8	
3.35	гума кръгла маслоустойчива ф=14мм	м.	6	
3.36	гума кръгла маслоустойчива ф=16мм	м.	6	
3.37	гума кръгла маслоустойчива ф=18мм	м.	6	
3.38	гума кръгла маслоустойчива ф=20мм	м.	6	
3.39	латун б=0,02мм	кг.	0.1	
3.40	латун б=0,05мм	кг.	0.1	
3.41	латун б=0,1мм	кг.	0.1	
3.42	латун б=0,2мм	кг.	0.2	
3.43	латун б=0,3мм	кг.	0.2	
3.44	латун б=0,5мм	кг.	0.5	
3.45	материал уплътнителен безазбестов, устойчив на вода и масла , б=1мм	м ²	8	

3.46	материал уплътнителен безазбестов, устойчив на вода и масла , б=2мм	м ²	2	
3.47	материал уплътнителен безазбестов, устойчив на вода и масла , б=3мм	м ²	2	
3.48	Стомана плоска тънколистова б=1 мм. за изработка на законстрящи пластини	м ²	1	
3.49	Уплътнител силиконов, маслоустойчив, температуроустойчив над 80°С; в опаковка от 310 мл	бр.	2	
3.50	Тефлон прътов ф 60	кг.	0.5	
3.51	Тефлон прътов ф 30	кг.	0.5	
3.52	Газ за горене	л.	30	
3.53	Спрей-проявител за цветна дефектоскопия	бр.	2	
	Общо за 1бр. помпа без ДДС			
	Общо за 4бр. помпи без ДДС			

Доставка на материали необходими за извършване на основен ремонт на 1 брой Помпа Водна Брегова, тип: ОПВ 5-110Э, вариант БПС-1 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW.

№	Видовете работи	Мярка	Количество	Ед. цена за 1 бр. помпа без ДДС
1	Доставка на материали за подмяна на тръбопроводи охлаждаща вода.			
1.1	тръба стоманена, черна 1" x 3 мм.	м.	8	
1.2	тръба стоманена, черна 1½" x 3.5 мм.	м.	16	
1.3	фланец 1½" PN6 (БДС EN 1092-1 тип-01)	бр.	20	
1.4	фланец 1" PN6 (БДС EN 1092-1 тип-01)	бр.	8	
1.5	болт M12x65, поцинкован	бр.	40	
1.6	гайка M12, поцинкована	бр.	40	
1.7	шайба ф12, поцинкована	бр.	80	
1.8	шайба пружинна ф12, поцинкована	бр.	40	
1.9	болт M10x50, поцинкован	бр.	16	
1.10	гайка M10, поцинкована	бр.	16	
1.11	шайба ф10, поцинкована	бр.	32	
1.12	шайба пружинна ф10, поцинкована	бр.	16	
1.13	коляно черно 1½" x 3.5 мм.	бр.	7	
1.14	кран сферичен 1½"	бр.	5	
1.15	кран сферичен 1"	бр.	2	
2	Доставка на материали за подмяна на тръбопроводи смазваща вода.			
2.1	тръба стоманена, черна 1" x 3 мм.	м.	12	
2.2	тръба стоманена, черна 1½" x 3.5 мм.	м.	10	
2.3	фланец 1½" PN6 (БДС EN 1092-1 тип-01)	бр.	12	
2.4	фланец 1" PN6 (БДС EN 1092-1 тип-01)	бр.	10	
2.5	преход 1½" / 1"	бр.	2	
2.6	коляно черно 1½" x 3.5 мм.	бр.	4	
2.7	коляно черно 1" x 3 мм.	бр.	6	
2.8	холендър 1"	бр.	1	
2.9	кран сферичен 1/2"	бр.	2	
2.10	кран сферичен 1½"	бр.	2	
2.11	болт M12x65, поцинкован	бр.	24	
2.12	гайка M12, поцинкована	бр.	24	
2.13	шайба ф12, поцинкована	бр.	48	
2.14	шайба пружинна ф12, поцинкована	бр.	24	

2.15	болт М10х50, поцинкован	бр.	24	
2.16	гайка М10 , поцинкована	бр.	24	
2.17	шайба ф12 , поцинкована	бр.	48	
2.18	щуцер за монтаж на ЕКМ- М 20х1	бр.	2	
2.19	шайба пружинна ф10 , поцинкована	бр.	24	
3	Доставка на материали, необходими за ремонта на съоръжението:			
3.1	болт М12х60, поцинкован	бр.	24	
3.2	болт М12х80, поцинкован	бр.	16	
3.3	болт М12х35, поцинкован	бр.	32	
3.4	шайба ф12 , поцинкована	бр.	120	
3.5	болт М24х90 , поцинкован, качество 8.8	бр.	78	
3.6	гайка М24 , поцинкована	бр.	78	
3.7	винт М20х60 , поцинкован, качество 8.8	бр.	2	
3.8	гайка М42 поцинкована,	бр.	8	
3.9	шпилка М42х100 поцинкована,	бр.	8	
3.10	болт М8х35	бр.	4	
3.11	болт М8х35 –ГОСТ 7817-72	бр.	4	
3.12	болт М12х35- неръждаема стомана	бр.	8	
3.13	болт М12х55 - пас болт	бр.	2	
3.14	болт М12х55 – поцинкован, качество 8.8	бр.	24	
3.15	гайка М8	бр.	8	
3.16	гайка М12 -поцинкована	бр.	110	
3.17	гайка М16	бр.	28	
3.18	гайка М16 –неръждаема стомана	бр.	12	
3.19	гайка М24	бр.	16	
3.20	шайба стопорна ф 25	бр.	16	
3.21	шайба стопорна ф 13	бр.	8	
3.22	шпилка М16х40 ,поцинкована	бр.	12	
3.23	шпилка М12х35	бр.	16	
3.24	шпилка М12х65 , поцинкована	бр.	16	
3.25	шпилка М16х45	бр.	16	
3.26	шпилка М16х65 –неръждаема стомана	бр.	12	
3.27	шпилка М24х80 - поцинкована	бр.	8	
3.28	шпилка М24х70 - поцинкована	бр.	8	
3.29	шайба пружинна ф8, поцинкована	бр.	8	
3.30	шайба пружинна ф12, поцинкована	бр.	110	
3.31	шайба пружинна ф16, поцинкована	бр.	12	
3.32	гума плоска маслоустойчива б=2мм	м ²	2	
3.33	гума плоска маслоустойчива б=3мм	м ²	2	
3.34	гума плоска маслоустойчива б=4мм	м ²	2	
3.35	гума кръгла маслоустойчива ф=10мм	м.	8	
3.36	гума кръгла маслоустойчива ф=14мм	м.	6	
3.37	гума кръгла маслоустойчива ф=16мм	м.	6	
3.38	гума кръгла маслоустойчива ф=18мм	м.	6	
3.39	гума кръгла маслоустойчива ф=20мм	м.	6	
3.40	латун б=0,02мм	кг.	0.1	
3.41	латун б=0,05мм	кг.	0.1	

3.42	латун б=0,1мм	кг.	0.1	
3.43	латун б=0,2мм	кг.	0.2	
3.44	латун б=0,3мм	кг.	0.2	
3.45	латун б=0,5мм	кг.	0.5	
3.46	материал уплътнителен безазбестов, устойчив на вода и масла , б=1мм	м ²	8	
3.47	материал уплътнителен безазбестов, устойчив на вода и масла , б=2мм	м ²	2	
3.48	материал уплътнителен безазбестов, устойчив на вода и масла , б=3мм	м ²	2	
3.49	Уплътнител силиконов, маслоустойчив, температуроустойчив над 80°С; в опаковка от 310 мл	бр.	2	
3.50	Стомана плоска тънколистова б=1 мм. за изработка на законстрящи пластини	м ²	1	
3.51	Тефлон прътов ф 60	кг.	0.5	
3.52	Тефлон прътов ф 30	кг.	0.5	
				Общо за 1бр. помпа без ДДС

.....
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

До
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
**"Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА
173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС"**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, с настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в процедурата на договаряне с обявление за избор на изпълнител при условията обявени в документацията и приети от нас без възражения.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета, да изпълним качествено дейностите по предмета на поръчката с цена, посочена в Приложение № II.1 и в сроковете, посочени в Приложение № I.2 - График за изпълнение на дейностите.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

I. Техническо предложение

- I.1. Работна програма за изпълнение на дейностите
- I.2. График за изпълнение на дейностите
- I.3. Срок за изпълнение
- I.4. Гаранционен срок за ремонтните работи за всяко съоръжение
- I.5. Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо)

II. Предлагана цена

II.1. Остойности обем на дейностите (Приложения №.1, 2 и 3 към Техническото задание)

II.2. Остойности материали необходими за извършване на основен ремонт на Помпи Водни Брегови (Приложение №.4 и Приложение №5 към Техническото задание)

II.3. Рекапитулация

II.4. Основни показатели за ценообразуване

II.5. Вида работа, стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите, в случай че участникът ще използва подизпълнители или е обединение

II.6. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор, ако има такива.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на предлаганата цена за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
 “Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА
 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”

№	Дейности	Стойност в лв. без ДДС
1	2	3
I	Обем на дейностите за извършване на основен ремонт на 4 бр. Помпи Водни Брегови, тип ОПВ 5 110Э, вариант БПС-2,3 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW	
II	Обем на дейностите за извършване на основен ремонт на 1 бр. Помпа Водна Брегова, тип ОПВ 5 110Э, вариант БПС-1 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW	
III	Обем на дейностите за извършване на текущ ремонт на 5 бр. ел. двигателя тип: ДВДА 173-49-12-16К-400/800kW по време на основния ремонт	
IV	Доставка на материали необходими за извършване на основен ремонт на 4 броя Помпи Водни Брегови, тип: ОПВ 5 -110Э, вариант БПС-2,3 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW	
V	Доставка на материали необходими за извършване на основен ремонт на 1 брой Помпа Водна Брегова, тип: ОПВ 5-110Э, вариант БПС-1 с ел. двигател тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW	
VI	10% върху стойността на p.I+p.II+p.III+p.IV+p.V за непредвидени разходи	
ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА		p.I + p.II+ p.III+p.IV+p.V+p.VI

Словом:.....

..... лв. без ДДС

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
**“Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА
 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”**

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка както следва – лева	
Част: Ч.С.=..... ¹ бр x ² /..... ³ЛВ.
Част: Ч.С.=..... бр x/.....ЛВ.
Част: Ч.С.=..... бр x/.....ЛВ.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда%
Допълнителни разходи върху механизацията в % от стойността на механизацията:%
Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизация единична цена на машиносмянаЛВ.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите%
Печалба - % върху стойността на СМР%
Разходните норми за труд, материали и механизация: (УСН, ТНС, ЕТНС, СЕК)	
Коефициенти за утежнени условия (ако има такива) За К1= За К2=	

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати

² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

³ Попълват се средно-месечните часове за всяка текуща година

УКАЗАНИЯ

за подготовка на заявлението и на офертата

1. Общи условия

1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за участие на всички кандидати/участници, отговарящи на изискванията на възложителя.

1.2. Документацията за участие в процедурата и разясненията по нея се публикуват в Регистъра за обществени поръчки и в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. т. I.1) от обявлението. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки и в Профила на купувача се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

1.3. Всички образци на декларации, информационен лист, банкова гаранция за изпълнение на договор и общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от обявлението.

1.4. При изготвяне на заявлението или офертата всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

1.5. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

1.6. До изтичането на срока за подаване на заявленията или офертите всеки кандидат или участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

1.7. Всеки кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само едно заявление и само една оферта.

1.8. Кандидатите/Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата на договаряне с обявление.

1.9. Кандидатите/Участниците нямат право да използват документ или информация от документацията за участие в процедурата за цели различни от подготовката на заявлението и офертата за срока на подготовката им и до 5 /пет/ години след това.

2. Подготовка на заявлението за участие в процедурата

„Кандидат“ е физическо или юридическо лице, което е подало заявление за участие в процедура на договаряне с обявление, както и техни обединения.

2.1. Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор в срока посочен в т. IV.3.4) от обявлението.

2.2. Заявлението за участие в предварителния подбор трябва да съдържа:

2.2.1. **Списък на документите и информацията съдържащи се в заявлението**, подписан от лице с представителни функции. Документът се представя в оригинал.

2.2.2. **Представяне на кандидата, което включва:**

2.2.2.1. **Единен идентификационен код** по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Изготвя се Информационен лист по приложения образец към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.2.2. **Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.**

Декларацията се подписва и се подава от лицата, представляващи кандидата (по чл. 47, ал. 4 от ЗОП). Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал. Кандидатите/Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

2.2.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.

2.2.3.1. Списък на услугите, които са сходни с предмета на обществената поръчка (ремонт на помпи и ел. двигатели с мощност над 500kW), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Списъкът се представя в оригинал и се подписва задължително от лице с представителни функции.

Доказателството за извършената услуга се предоставя:

2.2.3.1.1. под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган.

Удостоверенията се представят заверени с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции,

или

2.2.3.1.2. чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Документът се представя в оригинал, свободен текст, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.3.2. Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация (включително посочване на квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ) и професионалния опит на кандидата и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Техническият ръководител и ръководителите на наряди трябва да притежават 5-та квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения", ръководителите на наряди да притежават 4-та или 5-та квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи". Списъкът да съдържа и квалифициран крановик до 40 тона съгласно "Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения", както и квалифицирани заварчици.

Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.3.3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидата за изпълнение на услугата. Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.3.4. Сертификат удостоверяващ съответствието на кандидата със стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2008.

Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.4. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Декларацията се подписва задължително от лицата, които представляват кандидата.

2.2.5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.6. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.

Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.7. Друга информация, съгласно чл.56, ал.1, т.13 от ЗОП.

2.2.7.1. Декларация по чл.104а, ал.3 от ЗОП за подаване на оферта.

Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.7.2. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: "Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип

ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”.

Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.7.3. **Документи за придобита правоспособност по заваряване**, съгласно Наредба № 7 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване:

- ръчно електродръгово заваряване с обмазан електрод /процес 111 по ISO 9606 и БДС EN 287-1/
- заваряване в защитна газова среда с нетопящ се волфрамов електрод /процес 141 по ISO 9606 и БДС EN 287-1/
- газоокислородно рязане /процес 81 по ISO 9606 и БДС EN 287-1/.

Документите се представят заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.3. Когато кандидат доказва съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на трети лица, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

2.4. Когато кандидат в процедурата е обединение:

2.4.1. Към заявлението по т. 2.2.2. се прилага копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява кандидатите в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Документът/ите се представя/т заверен/и с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.5. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

2.5.1. Документите по т. 2.2.2.1. и т. 2.2.2.2. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

2.5.2. Документите по т. 2.2.3. се представят само за кандидатите, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания посочени в т. III.2.3) от обявлението.

2.6. Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, заявлението се подава на български език, документът по т. 2.2.2. се представя в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

2.7. Изисквания за представяне на заявлението.

2.7.1. Всички документи, свързани със заявлението следва да са на български език или да са придружени с превод на български език.

2.7.2. Желателно е заявлението да бъде поставено в папка и подредено по реда, посочен в т.2.2 от настоящите указания. Документите в заявлението да бъдат номерирани (стр. от общ бр. стр.):

2.7.3. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба) на адрес: гр.Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство. Върху плика кандидатът изписва **“Заявление за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”**, точното си наименование, адрес по регистрация, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

2.7.4. При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2.7.5. Възложителят не приема заявления, съобщени по телефона или изпратени по факс или електронен път.

2.7.6. При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.

2.7.7. Възложителят изпраща писмени покани за участие в договарянето на всички определени при предварителния подбор кандидати.

3. Подготовка на офертата за участие в процедурата

„Участник” е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта.

- 3.1. Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление подава кандидат, който е получил писмена покана от Възложителя.
- 3.2. Участникът представя офертата си в срок, посочен в поканата за участие в договарянето.
- 3.3. Офертата се изготвя по образца, приложен към документацията за участие в процедурата. Условието в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.
- 3.4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.
- 3.5. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

4. Съдържание на офертата и изисквания при изготвянето ѝ

4.1. Офертата на участника съдържа:

Титул на офертата, съдържащ точен списък на документите, които участникът прилага.

Документът се изготвя по приложения образец към настоящата документация и се представя в оригинал.

4.1.1. "Техническо предложение за изпълнение на поръчката", което трябва:

4.1.1.1. да бъде изготвено въз основа на изискванията на техническото задание и образца на офертата.

4.1.1.2. да съдържа работна програма с пълно описание на обема, вида и последователността на изпълнение на дейностите, които ще се изпълняват.

4.1.1.3. да съдържа график за изпълнение на дейностите. Графикът да се изготви без конкретни дати като отразява продължителността на изпълнение на дейностите. Графикът следва да съответства на технологичната последователност, необходима за изпълнение на дейностите, обема и вида на дейностите, описани в Техническото задание.

4.1.1.4. да съдържа срок за изпълнение, представен под формата на декларация в свободен текст (в оригинал), подписана от лице с представителни функции

4.1.1.5. да съдържа гаранционен срок за ремонтните работи за всяко съоръжение, представен под формата на декларация в свободен текст (в оригинал), подписана от лице с представителни функции.

4.1.1.6. Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо).

Забележка: Всяка информация, невключена в декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, подлежи на публикуване в Профила на купувача, съгласно чл. 22б от ЗОП.

4.1.2. "Ценово предложение", което трябва:

4.1.2.1. да съдържа остойностени обем на дейностите (Приложения №1, 2 и 3 към Техническото задание)

4.1.2.2. да съдържа цена за доставка на материалите, формирана от единични цени за всяка позиция, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми (стойностени Приложение №4 и Приложение №5 към Техническото задание)

4.1.2.3. да съдържа рекапитулация, изготвена по приложения образец

4.1.2.4. да съдържа основни показатели за ценообразуване

4.1.2.5. да съдържа вида работа, стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите, в случай че участникът ще използва подизпълнители или е обединение.

4.1.3. Посочените в офертата цени подлежат на договаряне, но се фиксират със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

4.1.4. Допуснати в офертата аритметични и технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците. При допуснати аритметични грешки изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между изписаната цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

4.1.5. Участникът задължително предлага начин на плащане в съответствие с проекта на договор, приложен към настоящата документация.

4.1.6. В случай че има несъгласие с някоя от клаузите на проекта на договора, участникът прилага и Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор.

4.2. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", подпис на лицето, представляващо участника и свеж печат.

4.3. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

4.4. Всички документи, свързани с офертата следва да са на български език или да са придружени с превод на български език.

4.5. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лицето представляващо участника и свеж печат.

4.6. Желателно е документите в пликове "Предложение за изпълнение на поръчката" и "Предлагана цена" да бъдат поставени в папки и да бъдат номерирани (стр. ... от общ бр. стр. ...).

5. Окомплектоване и подаване на офертата

5.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва "Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: **"Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС"**.

5.2. Пликът по т. 5.1. съдържа два отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

5.2.1. **Плик № 1 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката"**, в който се поставят документите, изброени в т. I от Образеца на оферта и Титула на офертата.

5.2.2. **Плик № 2 с надпис "Предлагана цена"**, в който се поставят документите, изброени в т. II от Образеца на оферта.

5.3. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство.

5.4. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

5.5. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

5.6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5.7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

6. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ДОГОВОР

№.....

Днес, год., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“.....”, гр., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, представлявано от –, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите /част втора, глава трета, раздел шести/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №/..... г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **“Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”** се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС, съгласно Приложение № 2 – Техническо задание №14.БПС.ТЗ.25, Приложение № 3 – Остойностени обем на дейностите и цени на материали, Приложение № 4 – График за изпълнение и Приложение № 5 – Работна програма, неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер налв.
/словом..... / без ДДС.

2.1.1. Цена за ремонтните дейности съгласно Приложение № 3 – лв.
/словом...../ без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи /до 10 % върху стойността по т.2.1.1./ -
..... лв. /словом...../ без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните ценови показатели:

2.2.1. Часова ставка

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда и механизацията

2.2.3. Разходни норми за труд, материали и механизация

2.2.4. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с % доставно-складови разходи, без материалите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

2.2.5. Печалба% начислена върху обема дейности, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

2.2.6. Цени на машиносмените на строителната механизация

2.3. Посочените в Приложение № 3 – Остойностени обем на дейностите и цени на материали единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договора и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. Цената по т. 2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.5.1. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на двустранен протокол за извършените дейности и оригинална фактура.

2.5.2. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.2 на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.5.4., двустранно подписан протокол за извършените дейности и оригинална фактура за стойността на изпълнените работи.

2.5.3. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписания двустранен протокол за извършените дейности, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, срещу представяне на Акт за извършена работа.

2.5.4. Непредвидени разходи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества ремонтни дейности и/или добавяне на нови видове и количества ремонтни дейности, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е оформен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.5.5. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове ремонтни дейности.

2.6. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка:

IBAN:

BIC:

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е дни, съгласно Приложение № 4 - График за изпълнение, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и даване фронт за работа.

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 4 – График за изпълнение

3.3. Забавянето на отделни дейности, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. В 5 (пет) дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на оборудване и материали с изискваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не ги приеме или да не приеме ремонтните работи, които са изпълнени с тях.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши ремонтните работи по уговорения начин или с нужното качество.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия

договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 – График за изпълнение

5.1.2. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.3. Да съхранява и опазва машините и съоръженията от приемането им за ремонт до предаването им на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и предоставените му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** инструменти и приспособления. Доказаните щети се възстановяват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

5.1.4. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.5. Осигуряването на материали, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.6. Да доставя материалите и оборудването чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

5.1.7. Да извършва входящ контрол на доставките, задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.8. Да осигури изцяло необходимата за ремонта механизация, техника и транспорт.

5.1.9. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.10. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.11. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.12. Да състави и представи за съгласуване от отговорното лице по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди допускане до обекта за работа Споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Приложение № 3-1) към "Инструкция по качеството за работа на външни организации по сключен договор" ИД № ДБК.КД.ИН.028/07 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

5.1.13. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените ремонтни дейности и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

.....
от датата на приемане на извършените ремонтни работи.

6.5. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който

се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.7. В случай на отказ от изпълнение на гаранционните задължения или при закъснение при изпълнението им от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица. В този случай, както и в случай, че поради технологична необходимост е наложително незабавното отстраняване на дефекта и/или последиците от него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отстраняване на дефекта и последиците от него.

6.8. За отказ от изпълнение на задълженията по гаранционното обслужване от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се счита невявяването на негов представител за съставяне на констативен протокол от съвместен оглед и анализ на причините за възникване на дефекта или незапочване на дейностите по отстраняване на дефекта в уговорения срок.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените ремонтни дейности, конструкции, материали, и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва започва да тече от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и даване фронт за работа.

8.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

8.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора

Приложение № 2 – Техническо задание №14.БПС.ТЗ.25

Приложение № 3 – Остойностени обем на дейностите и цени на материали

Приложение № 4 – График за изпълнение

Приложение № 5 – Работна програма

8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е, тел.: 0973/7

8.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е, тел.:

8.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
гр.
ул.
тел/факс:
ЕИК
ИН по ЗДДС
E-mail:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772
E-mail: commercial@npp.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.6. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 6.1. Данък удържан при източника
- 6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.
- 6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането, когато са налични при него.
- 6.2. Прилагане на СИДДО
- 6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор",

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при

дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкцията № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
гр.....
ул.
тел/факс:
E-mail:
ЕИК:
ИН по ЗДДС: BG

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
.....

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

Наименование на кандидата/участника:	Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация
Седалище по регистрацията:	Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата/участника
Точен адрес за кореспонденция	Посочете улица, град, пощенски код, държава
Лице за контакти	Посочете име, фамилия и длъжност
Телефонен номер	Посочете код на населеното място и телефонен номер
Факс номер	Посочете код на населеното място и номер на факс
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България
ЕИК /Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът/участникът е установен/	
Банкови реквизити	Банка: IBAN: BIC:
Предмет на поръчката	“Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”
Номер на поръчката	Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки
Дата на изготвяне на заявлението/офертата	Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2016 г.

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия кандидата/участника)

_____ (наименование на кандидата/участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

(за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП)

от Кандидат/Участник в процедура с предмет:

“Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
3. Кандидатът/Участникът, който представлявам:
 - а) не е обявен в несъстоятелност;
 - б) не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;
 - в) не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
 - г) не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 - д) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на

компетентен орган*, или

- има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно.осигурителния процесуален кодекс, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задължения и няма задължения за данъци*, или

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*;

(невярното се зачертава)

.....
/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/
ИЛИ

.....
/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

от Кандидат в процедура с предмет:

**“Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА
173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. За Кандидатът, когото представлявам не е налице свързаност с друг кандидат в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки.
2. За Кандидатът, когото представлявам не е налице обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП

от участник в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател
ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър при _____ съд по ф.д. № _____ / _____ г.
ЕИК _____ и ИН по ЗДДС _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

..... Г

Декларатор:

*Невярното се зачертава.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

от Кандидат в процедура с предмет:

**“Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА
173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията в специфичните и общите условия на проекта на договор, приложен
към документацията за участие в процедурата.

_____ г

Декларатор: _____

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подаване на оферта

от Кандидат за участие в процедура на договаряне с обявление

с предмет: **“Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател
ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”**

Долуподписаният /-ната/,
с ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на
от МВР, гр., адрес:,
представляващ в качеството си на
..... със седалище и адрес
на управление:, тел./факс:,
вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК,
ИН по ЗДДС №

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В случай, че бъдем одобрени в предварителния подбор и бъдем поканени за участие в договарянето ще представим първоначална оферта.

2. За подготовка и представяне на оферта, съгласно изискванията на документацията, за нас са необходими **10** календарни дни след получаване на писмена покана за представяне на оферта.

3. Ако Възложителят определи в поканата за участие срок за представяне на оферта посочения по-горе срок или по-дълъг, то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД съгласно чл.104а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, относно срока за представяне на офертите.

4. Запознати сме със законовото право на Възложителя, в случай че не постигне споразумение за срока за представяне на оферти с всички кандидати, да определи срок за представяне на офертите, който обаче не може да бъде по-кратък от 19 дни от датата на поканата за участие.

..... Г

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

от Участник в процедура с предмет:

“Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА
173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Следната предоставена, във връзка с горесцитираната обществена поръчка информация
има конфиденциален характер :

1..... на основание

2..... на основание

3..... на основание , представлява
техническа/търговска тайна.

*(описва се всяка информация от техническото предложение за изпълнение на
поръчката, която според участника има конфиденциален характер, както и правното
основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)*

Същите да бъдат считани за конфиденциални, да бъдат пазени като такива, както и да
не бъдат предоставяни или разгласявани на трети страни, с изключение на случаите в които,
същите са изискани от Държавни органи.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и
участници посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски
тайни, с изключение на случаите в които информацията е съгласно чл. 44 от ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.313 от НК.

_____ Г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП