




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на трифазни силови сухи трансформатори 6/0.4 kV с естествено въздушно охлаждане”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-1596/01.03.2016 г., от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

Моля да изясните и уточните изискванията на т. 2.4.2. от Техническото задание, която гласи - температура на околния въздух:

- не по-висока от +50°C
- не по-ниска от -10°C

Производителят твърди, че стандартното ограничение на температурата на околната среда – не по-висока +40°C. Смятате ли, годни трансформаторите с ограничени температури на околната среда от -10 до +40 C?

ОТГОВОР:

Техническите изисквания към трансформаторите са описани в т. 2.4. от Техническото задание и заинтересованите лица следва да се придържат към тях.

ВЪПРОС 2:

Също така бихме искали да изясним, дали може да има монтирани трансформатори с намотка материал – алуминий Al?

ОТГОВОР:

Техническите изисквания към трансформаторите са описани в т. 2.4. от Техническото задание и заинтересованите лица следва да се придържат към тях.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

