



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№

АД-2537

гр.Козлодуй, 24 / 08 2016 г.

На основание чл. 89, ал.6 във връзка с чл.73 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед № АД-848/18.03.2016г., Заповед № АД-1861/10.06.2016г. и Заповед № АД-2397/26.07.2016г., във връзка с Решение № ЗОП-Р-56/16.02.2016г. за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет: “**Проектиране, доставка и монтаж на трифазни силови сухи трансформатори 6/0.4 kV с естествено въздушно охлаждане**” и публикувано обявление в регистъра за обществени поръчки с № ЗОП-О-39 от 16.02.2016 г.

О Б Я В Я В А М

1. Класираните участници в процедурата, съгласно избрания критерий за оценка на офертите “най-ниска цена”:

I - во място – “КОМОС” ООД, гр. София

II - ро място – “АДЕН ГРУП” ООД, гр. София

III- то място – “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София

IV- то място – “МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене

V - то място – “ЕЛЕКТРОГЕЦ” ООД, гр. София

VI- то място – “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София

2. Участникът “КОМОС” ООД, гр. София, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че е предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий „най-ниска цена”.

3. Отстранените участници:

“ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД, гр. София

Мотиви за отстраняването:

правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

фактическо основание: Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в

Техническото задание към документацията за участие в процедурата, тъй като:

– В спецификацията на Участника за производител на предлагания трансформатор е посочен Tesar, Италия, като същият е различен от декларирания в Заявлението за участие в процедурата (GBE SpA).

– Техническото предложение не съдържа пълните технически параметри на предлагания трансформатор, съгласно изискванията на т.2.4.2. от ТЗ, а именно не са посочени габаритните размери: размерите на новите трансформатори не трябва да бъдат по-големи от: височина – 2000 мм $\pm 10\%$; дължина - 1800 мм $\pm 10\%$; широчина - 1000 мм $\pm 10\%$.

“ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ” АД, гр. София

Мотиви за отстраняването:

правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

фактическо основание: Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Техническото задание към документацията за участие в процедурата, тъй като предлаганият трансформатор е с габаритни размери: височина - 2500 мм; дължина - 2300 мм; широчина - 1300 мм, което не отговаря на изискванията на т.2.4.2. от ТЗ, а именно - размерите на новите трансформатори не трябва да бъдат по-големи от: височина – 2000 мм $\pm 10\%$; дължина - 1800 мм $\pm 10\%$; широчина - 1000 мм $\pm 10\%$.

“АСМ” ООД, гр. София

Мотиви за отстраняването:

правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

фактическо основание: Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Техническото задание към документацията за участие в процедурата, тъй като предлаганият трансформатор е с габаритни размери: височина – 2330 мм; дължина - 2300 мм; широчина - 1500 мм, което не отговаря на изискванията на т.2.4.2. от ТЗ, а именно - размерите на новите трансформатори не трябва да бъдат по-големи от: височина – 2000 мм $\pm 10\%$; дължина - 1800 мм $\pm 10\%$; широчина - 1000 мм $\pm 10\%$.

4. Наименование и адреси на участниците:

“ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД, гр. София

Телефон: 02/895 67 00

Факс: 02/895 67 01

Email: office@el-test.com

Лице за контакти: инж. Красимир Хаджийски – Управител

“ЕЛЕКТРОГЕЦ” ООД, гр. София

Телефон: 02/838 12 20; 02/838 12 18

Факс: 02/813 08 71

Email: office@electrogetz.com

Лице за контакти: Георги Георгиев – Управител

“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София

Телефон: 02/808 95 23

Факс: 02/950 77 51

Email: Aleksandar.Bonev@riskeng.bg

Лице за контакти: инж. Александър Бонев – Главен експерт в Дирекция “КЕиЕТ”

“КОМОС” ООД, гр. София

Телефон: 02/439 24 00; 02/439 24 01

Факс: 02/439 06 55

Email: komos@komos-bg.com

Лице за контакти: Калин Първанов – Управител

“МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София

Телефон: 02/920 40 58

Факс: 02/920 15 85

Email: office@montagi-co.com

Лице за контакт: Белин Маринов – Управител

“ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ” АД, гр. София

Телефон: 02/813 35 95; 0887888593

Факс: 02/813 35 06

Email: office@erhold.bg; m.marinov@erhold.bg

Лице за контакти: инж. Мирюлюб Маринов – Ръководител отдел “Електрооборудване”

“АДЕН ГРУП” ООД, гр. София

Телефон: 0973/7 20 21

Факс: 0973/7 60 29

Email: office@adengroup.eu

Лице за контакти: Евген Юревич – Управител

“МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене

Телефон: 02/975 05 05

Факс: 02/975 10 10

Email: office@megael.com; megael@megael.com

Лице за контакт: инж. Йорданка Далакчиева – Ръководител АО

“АСМ” ООД, гр. София

Телефон: 02/987 49 60; 02/987 49 70

Факс: 02/987 49 80

Email: office@asm-bg.com

Лице за контакти: Ангел Ангелов – Управител

На основание чл. 89, ал. 8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати до всички участници и публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаване му, пред Комисия за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

