

УТВЪРДИЛ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

12.07. 2016 г.


ИВАН АНДРЕЕВ

ПРОТОКОЛ

На 19.02.2016г., в изпълнение на Заповед № АД-492/19.02.2016г. на Заместник Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Костадин Павлов – Р-л сектор “ПИС”, Управление “ОДО”

Членове:

1. Георги Стамболийски – Р-л сектор “АСП”, Управление “ОДО”
2. Стоян Асенов – Специалист “ИК-ЕЧ и СКУ”, Управление “И”
3. Петър Хайдутков – Експерт “ОП”, Управление “Т”
4. Ралица Арсенова – Ст. юрисконсулт, Управление “П”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на пожароизвестителна система в обект Дом на енергетика”**.

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2 - 4 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на Участниците.

Комисията установи:

1. Публичната покана е стартирана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, във връзка с резолюция на Ръководител Управление “Търговско” и Доклад на Ръководител Управление “Инвестиции” № И-1456/25.09.2015г. с приблизителна ориентировъчна стойност **66 000.00 лева без ДДС**.
2. Публичната покана с рег. № 9049893 от 27.01.2016г. е публикувана в Портала за обществени поръчки и на Интернет страницата на АЕЦ Козлодуй ЕАД.
3. В указания срок – 16.00 ч. на 18.02.2016г. в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” в запечатан плик са получени следните оферти:

- Вх. № ОП-219/18.02.2016 г., 10:41 ч. “ИТА Инженеринг” ООД, гр. София;
- Вх. № ОП-222/18.02.2016 г., 13:56 ч. “ПРОТЕХ” АД, гр. София;
- Вх. № ОП-223/18.02.2016 г., 14:39 ч. “КОМОС” ООД, гр. София.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане офертите на Участниците, по реда на тяхното постъпване като установи следното:

Участникът **“ИТА Инженеринг” ООД, гр. София** декларира, че при изпълнение на поръчката няма да използва подизпълнители.

Участникът е представил Списък на техническите лица (ръководен и изпълнителски персонал), от който не става ясно кои лица отговарят за контрола на качеството.

Участникът “ПРОТЕХ” АД, гр. София декларира, че при изпълнение на поръчката ще използва за подизпълнител “СИМСИС” ЕООД, гр. София.

Участникът е представил Списък на лицата, които ще изпълняват проектирането, от който не става ясно кое лице ще изпълнява част “ПБ”.

Участникът е представил Списък на техническите лица (ръководен и изпълнителски персонал), от който не става ясно кои лица отговарят за контрола на качеството.

Участникът “КОМОС” ООД, гр. София декларира, че при изпълнение на поръчката ще използва за подизпълнител “ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ” ООД, гр. София.

Участникът е представил Списък на лицата, които ще изпълняват проектирането, от който не става ясно кое лице ще изпълнява част “ПБ”.

Участникът е представил Списък на техническите лица (ръководен и изпълнителски персонал), от който не става ясно кои лица отговарят за контрола на качеството.

Поради спецификата на обществената поръчка и необходимостта от сравняване на всяко едно предложение за изпълнение на поръчката с изискванията на Техническото задание към документацията за участие, комисията реши да продължи работата си на следващи заседания.

На 11.04.2016г., в изпълнение на Заповед № АД-492/19.02.2016г. на Заместник Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Костадин Павлов – Р-л сектор “ПИС”, Управление “ОДО”

Членове:

1. Георги Стамболийски – Р-л сектор “АСП”, Управление “ОДО”
2. Стоян Асенов – Специалист “ИК-ЕЧ и СКУ”, Управление “И”
3. Петър Хайдутков – Експерт “ОП”, Управление “Т”
4. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, Управление “П”

се събра със задача да продължи работата си по публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на пожароизвестителна система в обект Дом на енергетика”**.

След подробно запознаване със съдържанието на предложенията за изпълнение на поръчката на участниците окончателните констатации на комисията са:

“ИТА Инженеринг” ООД, гр. София

- Общ срок за изпълнение на поръчката – 365 календарни дни;
- Срок за представяне на работен проект - 60 календарни дни;
- Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването;
- Гаранционен срок на строително-монтажни дейности – 60 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката **не отговаря** на изискванията на Техническото задание на Възложителя, тъй като:

1. Предлаганите от участника пожароизвестители работят на принципа на т.нар. “Ефект на Тиндал”, т.е. процес на разсейване на светлината в суспензни разтвори, предизвикано от наличието на материални частици (твърди и течни) по пътя на светлината, което позволява лъчът да стане видим. При този принцип на работа, на датчиците без да е налична собствена програма на същите (датчиците) за анализ на средата те биха сработвали от каквито и да е частици над праговата им стойност – например прах или пара в помещението, сценичен дим и др.

Предложените датчици не разполагат със своя собствена програма (алгоритъм) за следене състоянието на своите сензори по отношение на спецификата на охраняваната от тях среда.

Горното не покрива изискването на т.2.4.3. “За бързо откриване и заложен алгоритми за непрекъснат анализ на датчиците на охраняваната работна среда в помещението” от ТЗ.

2. Участникът е представил документация от производителя, която не покрива изискванията на т.9.1.5. от ТЗ, а именно същата не доказва демонстрация за минимизиране на лъжливи сработвания на оборудванията, подхода и избор на технически решения (заложен алгоритми) за непрекъснат анализ на охраняваната работна среда в помещението подкрепено с протоколи от тестове (каталожна информация) за работа в среда с агресивни пари, газове и прах-специални ефекти (звукови, светлинни пушек и др.).

3. В спецификацията за доставка на оборудването не са предвидени датчици за експлозивна среда, което не кореспондира с предоставените данни в т.6 “Входни данни” от ТЗ (позиция 67 от таблицата за разположение на датчиците), че е необходимо да се изгради пожароизвестителна система в помещението с акумулаторни батерии в обекта.

4. В спецификацията за доставка на оборудването участникът е посочил, че ще достави оборудване на друг производител (Полон Алфа, Полша), т.е. линейен пожароизвестителен датчик DOP 6001, а същевременно не са предоставени доказателства за съвместимостта на работата на типовете оборудване. Също така участникът не е представил необходимите документи от производителя на линейния пожароизвестителен датчик DOP 6001, което не отговаря на изискването на т. 2.1.6.4. и т. 2.1.6.5. от Указанията за подготовка на оферта (надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на оборудването и надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение на участника (че е оторизиран) да извършва дейности по проектиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на въпросното оборудване).

Ценовото предложение е на стойност **44 634.00 лева без ДДС**.

Валидност на офертата – 45 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

“ПРОТЕХ” АД, гр. София

- Общ срок за изпълнение на поръчката – 165 календарни дни;
- Срок за представяне на работен проект - 45 календарни дни;
- Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването;
- Гаранционен срок на строително-монтажни дейности – 60 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката **не отговаря** на изискванията на Техническото задание на Възложителя, тъй като:

В представената Концепция за изпълнение на дейностите е записано: “Софтуера нужен за програмиране и настройка на системата е същия, който е използван за програмиране на ХВО и ОСК, както и за новата система на СКЗ. Софтуера е с лиценз издаден за нуждите на АЕЦ и не може да се използва от други организации”, т.е. софтуерния продукт необходим за програмиране и въвеждане в експлоатация на системата не е предвиден за доставка по настоящата обществена поръчка, следователно офертата е непълна и води до несъпоставимост с офертите на другите участници.

Ценовото предложение, което е формирано без стойността на софтуерния продукт необходим за програмиране и въвеждане в експлоатация на системата е на стойност **65 921.11 лева без ДДС**.

Валидност на офертата – 45 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

“КОМОС” ООД, гр. София

- Общ срок за изпълнение на поръчката – 105 календарни дни;
- Срок за представяне на работен проект - 60 календарни дни;
- Гаранционен срок на оборудването – 30 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването;
- Гаранционен срок на строително-монтажни дейности – 30 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката **не отговаря** на изискванията на Техническото задание на Възложителя, тъй като:

1. В представената Концепция за изпълнение на дейностите е записано, че ще се използва оборудване с търговска марка ESSER, същевременно в спецификацията за доставка на оборудването и представените оторизационни писма се отнасят за оборудване на производителя Телетек с модел IRIS, с прилежащи компоненти от пожароизвестителна структура отново производство на Телетек. Характеристиката и описанието на функционалността на пожароизвестителните детектори, както и принципа им на действие се отнасят за пожароизвестителни датчици с децентрализирано управление на сензорите на друга търговска марка – ESSER (текстовете записани в т.3 “Доставка на заложеното в проекта оборудване” от концепцията, стр. 10, 11, 12, 13, 14).

В потвърждение на т.1 е цитирания сертификат с номер № 786-CPD-20827 (в т.3 “Доставка на заложеното в проекта оборудване” от концепцията, стр. 11), който се отнася за оборудване на пожароизвестителен панел IQ8 с търговска марка ESSER, на друг производител.

2. Участникът е представил документация от производителя, която не покрива изискванията на т.9.1.5. от ТЗ, а именно същата не доказва демонстрация за минимизиране на лъжливи сработвания на оборудванията, подхода и избор на технически решения (заложен алгоритми) за непрекъснат анализ на охраняваната работна среда в помещението подкрепено с протоколи от тестове (каталожна информация) за работа в среда с агресивни пари, газове и прах-специални ефекти (звукови, светлинни пушек и др.).

3. Предложените датчици не разполагат със своя собствена програма (алгоритъм) за следене състоянието на своите сензори по отношение на спецификата на охраняваната от тях среда с което не отговарят на изискването на т.2.4.3. “За бързо откриване и заложен алгоритми за непрекъснат анализ на датчиците на охраняваната работна среда в помещението” от ТЗ.

4. Участникът предлага за влагане пожароизвестителни детектори от типа Senso T130IS съдейки по приложените документи, но такъв тип датчик липсва в номенклатурата на декларирания производител, видно от официалния сайт на производителя (Телетек-Електроникс).

5. В спецификацията за доставка на оборудването не са предвидени датчици за експлозивна среда, което не кореспондира с предоставените данни в т.6 “Входни данни” от ТЗ (позиция 67 от таблицата за разположение на датчиците), че е необходимо да се изгради пожароизвестителна система в помещение с акумулаторни батерии в обекта.

6. Предложеният гаранционен срок за строително-монтажните дейности (30 месеца), не отговаря на изискванията на Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти).

Ценовото предложение е на стойност **30 730.35 лева без ДДС**.

Валидност на офертата – 45 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Във връзка с всичко по-горе изложено, Комисията предлага на Възложителя:

Да прекрати действията по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Проектиране, доставка и монтаж на пожароизвестителна система в обект Дом на енергетика” с мотива, че подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя.

Настоящият протокол е съставен на 11.04.2016г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисия в състав:

Председател:

/Костадин Павлов/

Членове: 1. 2. 3. 4.
/Георги Стамболийски/ /Стоян Асенов/ /Петър Хайдутов/ /Ралица Арсенова/