

ДОГОВОР

№ 16.00000007.....

Днес, 28.03. 2016 година, в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №10173/03.12.2014 г. на Димитър Костадинов Ангелов - Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

„ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД, гр. Пловдив, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115627440, представлявано от Владимир Йорданов Райчев – Регионален мениджър, упълномощен с Пълномощно с Рег. № 1350 при нотариус Мариана Иванова, Рег. №631 на Нотариалната камара, район Пловдивски районен съд, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от Зам. изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от работата на комисията за класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Доставка на електроматериали, производство на **Schneider Electric Industries SAS**”, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric Industries SAS, наричани за краткост "стока" в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация № 16.АЕЦ.ТСП.018 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 36 595.22 (тридесет и шест хиляди петстотин деветдесет и пет лева и двадесет и две стотинки) лева без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: „УниКредит Булбанк” АД;
IBAN: BG04 UNCR 7630 1043 9830 38;
BIC: UNCR BGSF

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставка на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Резервните части да са консервирани и опаковани по единично, като всеки детайл да има етикет с номер на чертеж, габаритни размери и тегло. Опаковката да предпазва резервните части от повреди при транспорт и съхранение.

4.5. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.6. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

- декларация за съответствие;
- декларация за произход;
- Условия за съхранение;

4.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език.

4.8. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.9. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.6 или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.9 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.8) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на входящ контрол.

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоките предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 12 (дванадесет) месеца от датата на влагане на резервните части, но не повече от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 3 (три) месеца от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 2 (два) месеца. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект/отклонения, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация № 16.АЕЦ.ТСП.018 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Димитър Атанасов – Инженер по ремонта, с-р „ЕСО”, ЕП2, тел.: 0973/74091.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Владимир Райчев – Регионален мениджър, e-mail: vladimir.raichev@electroplus.net, адрес за кореспонденция: гр. София 1172, ж.к.

„Дианабад”, ул. „Св. Пимен Зографски” № 4, сграда 2, тел.: 02/8625277, факс: 02/86252 88

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД
гр. Пловдив
бул. „Кукленско шосе” № 9П
тел/факс: 032/676136; 032/676140
E-mail: sofia@electroplus.net;
electroplus@electroplus.net
ЕИК 115627440
ИН по ЗДДС: BG 115627440

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР
ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ



Директор "Производство":

18.03. 2016 г. /Я. Янков/

Директор "И и Ф":

18.03. 2016 г. /Б. Димитров/

Р-л У-ние "Правно":

18.03. 2016 г. /Ив. Иванов/

Р-л У-ние "Търговско":

18.03. 2016 г. /Кр. Каменова/

Енергетик ЕМА, ЕП-2:

10.03. 2016 г. /Д. Атанасов/

Ст. юрисконсулт, У-ние "П":

15.03. 2016 г. /П. Илиева/

Н-к отдел "ОП":

09.03. 2016 г. /С. Брешкова/

Изготвил: Специалист "ОП", У-ние "Т":

29.03. 2016 г. /А. Донова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

2.2

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.6. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

Чл. 2

3. 2

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор",

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при

дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

8. 2

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА


24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД
гр. Пловдив
бул. „Кукленско шосе” № 9П
тел/факс: 032/676136; 032/676140
E-mail: sofia@electroplus.net;
electroplus@electroplus.net
ЕИК 115627440
ИН по ЗДДС: BG 115627440

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР
ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6, ОСО

Система:

Подразделение: ЕО

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО

...02... ..02...

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**№ 16. АЕЦ. ТСП. 018

за доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric Industries

SAS

1. Описание на доставката**1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали**

Електроматериалите, производство на Schneider Electric Industries SAS, са необходими за извършване на ремонтни дейности по електрооборудване и осигуряване на минимален аварийен резерв.

1.2. Обхват на доставката

Доставката ще бъде изпълнена в номенклатура, съгласно Приложение №1 (Техническа спецификация – табличен вид) към настоящата техническа спецификация.

Доставката да се извърши еднократно.

1.3. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти

към доставката

Не са необходими.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите**2.1. Класификация на оборудването**

Не се изисква.

2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Handwritten signature in blue ink, possibly of the director or a representative.

Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom right corner.

Съгласно Приложение №1

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно Приложение №1

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Не се изисква.

2.7. Нормативно-технически документи

Доставените електроматериали, производство на Schneider Electric Industries SAS, да са изработени съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

2.8. Изисквания към гаранционния срок

Минимум 12 месеца от дата на доставка.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Електроматериали, производство на Schneider Electric Industries SAS да бъдат подходящо опаковани. Опаковката да предпазва при транспортиране и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на завода производител.

4. Входящ контрол

Доставените електрическите материали да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Декларация за съответствие;
- Декларация за произход;
- Условия за съхранение

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№ 16.АЕЧ / Т.С.Д. 018

за доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric Industries SAS

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	100701	Контактор, тип LC1D18M7	Контактор, тип LC1D18M7 на ф-ма Telemecanique-Франция, 690V, 18А-триполюсен, Р-10kW, боб.-АС 220V, Уп-690V, 220/240V-4kW.....660/690V-10kW, работен диапазон- 0.7-1.25U с доп. контакти-1N3 и 1N0 вградени в контактора	Бр.	8	Кат.№ LC1D18M7	
2.	100705	Прекъсвач автоматичен; тип GV2ME	Прекъсвач автоматичен; тип GV2ME на ф-ма Telemecanique - Франция; 16А, триполюсен, 415V-5.5kW, 500V-7.5kW, термична защита 9 до 14А, I _{th} -170А	Бр.	11	Кат.№ GV2ME16	
3.	100779	Прекъсвач автоматичен	С60Н-DC, за постояннотокови ел. вериги, 2P, Уп=250VDC, крива C, I _{cu} =20kA при 220VDC, I _n =6А.	Бр.	12	Кат.№ MGN61526	за монтаж на NS шина
4.	102524	Прекъсвач автоматичен	С60Н-DC, за постояннотокови ел. вериги, 2P, Уп=250VDC, крива C, I _{cu} =20kA при 220VDC, I _n =20А.	Бр.	12	Кат.№ MGN61532	за монтаж на NS шина
5.	103702	Реле помощно	Реле помощно; тип RXM4AB2P7; 4CO, 220V; 6А	Бр.	5	Кат.№ RXM4AB2P7	
6.	103717	Блок закъснение	Блок закъснение 0,1-3 сек., 10А; ; тип LADR	Бр.	5	Кат.№ LADR0	
7.	104583	Лампа сигнална тип XB4BV63	Лампа сигнална тип XB4BV63 зелена, за крушка ВА9s 220-230V, DIRECT SUPPLY PILOT LIGHT	Бр.	25	Кат.№ XB4BV63	
8.	104925	Прекъсвач Comtrac NSX400H	Прекъсвач Comtrac NSX400H със защитен блок Micrologic 5.3А. За външно разделяне на допълнителните контакти	Бр.	1	Кат.№ LV432701	
9.		Механична блокировка	Механична блокировка за Comtrac NSX400H	Бр.	1	Кат.№ LV432520	
10.		Силови връзки	Цилиндрични силови връзки за Comtrac NSX400H	Бр.	6	Кат.№ LV432518	

С-3

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО

Подготовка на технически задания за възлагане на договори

ДОДОК.ИК.336/03

ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.(изм.1)

11.	Страничен панел	Страничен панел за прекъсвач Compact NSX400H	Бр.	2	Кат.№ LV432533	
12.	Защитен панел	Защитен панел за прекъсвач Compact NSX400H	Бр.	2	Кат.№ LV432591	
13.	Защита моторна тип GV2ME203	Защита моторна, тип GV2ME203, Ie-I3-18A, Кат.А, АС3 Ue-690V, 50/60Hz, Uшпр-6kV	Бр.	7	Кат.№ GV2ME203	за монтаж към основа LAD311
14.	Дисплей тип ХВТ N400	Дисплей,тип ХВТ N400,5V from PLC 1W,24V DC за LM22/1	Бр.	1	Кат.№ XBTN400	
15.	Лампа светодиодна	ZBV-M3, за лампа сигнална XB4BVM3, ном.напрежение 230÷240VАС, източник на светлина - защитен LED, цвят на източника на светлина - зелен.	Бр.	74	Кат.№ ZBVM3	
16.	Лампа светодиодна	ZBV-M4, за лампа сигнална XB4BVM4, ном.напрежение 230÷240VАС, източник на светлина - защитен LED, цвят на източника на светлина - червен	Бр.	74	Кат.№ ZBVM4	
17.	Автомат тип GV2ME	Автомат тип GV2ME, 25A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Бр.	10	Кат.№ GV2ME22	
18.	Бутон	Бутон, червен - 220V	Бр.	12	Кат.№ XB4 BW3465	
19.	Бутон	Бутон, зелен - 220V	Бр.	12	Кат.№ XB4 BW3365	
20.	Автомат тип iC60N	Автомат тип iC60N; 380V; 6A; 10кА; С, ЗР	Бр.	10	Кат.№ A9F74306	
21.	Ръкохватка стандартна черна	Ръкохватка стандартна черна, тип ZB4-BD3, три позиции със задържане, тегло 0.044кг	Бр.	4	Кат.№ ZB4BD3	
22.	Прекъсвач термоманитен тип GV2ME	Прекъсвач термоманитен, за защита на електродвигатели тип GV2ME - 690V, In 4A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Бр.	10	Кат.№ GV2ME08	
23.	Прекъсвач термоманитен тип GV2ME	Прекъсвач термоманитен, за защита на електродвигатели тип: GV2ME - 690V, In 18A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Бр.	10	Кат.№ GV2ME20	
24.	Блок за защита	Тип TM63D; 63A/40°C; за прекъсвач Merlin Gerin compact NSX100N, за Силови електрически табла	Бр.	1	Кат.№ LV429842	
25.	Реле помощно	Реле помощно -4C/O конт;	Бр.	5	Кат.№ RXM4AB2MD	

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО

ДОД.ОК.ИК.336/03

Подготовка на технически задания за възлагане на договори

ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.(изм.1)

26.		Основа за релета	RXM4AB2MD, 220V DC, In=6A Основа RXZ E2M114M за реле помощно-4C/O конт	Бр.	37	Кат.№ RXZE2M114M	
27.	112864	Блок защитен	Блок защитен електронен тип Micrologic 2.2; 3P, In=100 A	Бр.	1	Кат.№ LV429070	
28.	112865	Блок за защита	Блок защита, тип TM32D; 32A/40°C; за прекъсвач Merlin Gerin compact NSX100N	Бр.	1	Кат.№ LV429845	
29.	113266	Реле интерфейсно	Реле интерфейсно In=8 A / 24 VDC	Бр.	30	Кат.№ RSB2A080BD	
30.	113794	Волтметър аналогов	Волтметър аналогов, 0-500V, тип VLT/16005	Бр.	10	Кат.№ 16005	
31.	113799	Контакт допълнителен, сигнален	за iC60N, тип iOF/SD+OF	Бр.	36	Кат.№ A9A26929	за монтаж на NS шина
32.	115104	Контакт допълнителен, сигнален	за iC60N, тип iOF, INC	Бр.	36	Кат.№ A9A26924	за монтаж на NS шина
33.	116315	Фасунга	Фасунга, тип XB5AVG1, 240vdc	Бр.	25	Кат.№ XB5AVG1	
34.	117244	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, 3P, 50A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 50A	Бр.	10	Кат.№ A9F74350	
35.	117245	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, 3P, 63A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 63A	Бр.	10	Кат.№ A9F74363	
36.	117246	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, 3P, 40A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 40A	Бр.	10	Кат.№ A9F74340	
37.	117249	Прекъсвач автоматичен еднополюсен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 10A, крива на изключване C	Бр.	20	Кат.№ A9F74110	
38.	117252	Прекъсвач автоматичен еднополюсен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 16A, крива на изключване C	Бр.	54	Кат.№ A9F74116	
39.	117253	Прекъсвач автоматичен еднополюсен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 25A, крива на изключване C	Бр.	35	Кат.№ A9F74125	

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО

Подготовка на технически задания за възлагане на договори

ДОД.ОК.ИК.336/03

ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.(изм.1)

40.	117254	Прекъсвач автоматичен еднополюсен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 32A, крива на изключване C	Бр.	10	Кат.№A9F74132	
41.	117255	Прекъсвач автоматичен еднополюсен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 40A, крива на изключване C	Бр.	10	Кат.№A9F74140	
42.	117256	Прекъсвач автоматичен	iC60N, 1P, U _I =500V AC, крива C, I _{cu} =10kA при 415VAC, I _n =50A,	Бр.	22	Кат.№ A9F74150	за монтаж на NS шина
43.	117257	Прекъсвач автоматичен	iC60N, 1P, U _I =500V AC, крива C, I _{cu} =10kA при 415VAC, I _n =63A,	Бр.	34	Кат.№ A9F74163	за монтаж на NS шина
44.	119225	Прекъсвач автоматичен	S60H-DC, за постояннопокови ел. вериги, 2P, U _I =250VDC, крива C, I _{cu} =20kA при 220V DC, I _n =40A.	Бр.	12	Кат.№ MGN61537	за монтаж на NS шина
45.	119226	Прекъсвач автоматичен	S60H-DC, за постояннопокови ел. вериги, 2P, U _I =250VDC, крива C, I _{cu} =20kA при 220V DC, I _n =16A.	Бр.	12	Кат.№ MGN61531	за монтаж на NS шина
46.	119830	Кабел за връзка	Кабел за връзка, между контролер Twido и дисплей Magelis XBT-N400, тип XBT ZN999 RJ45-RJ45	Бр.	1	Кат.№ XBTZN999	
47.	119831	Кабел за връзка	Кабел за връзка, между дисплей Magelis XBT-N400 и PC, тип XBT Z925(A) RJ45-RJ45	Бр.	1	Кат.№ XBTZ925	
48.	119832	Кабел за връзка	Кабел за връзка, между дисплей Magelis и PC, тип TSX-CUSB485 RJ45-USB	Бр.	1	Кат.№ TSXCUSB485	
49.	119894	Превключвател	K10D002UCH, двуполюсен, за монтаж отвор φ22мм, I _n =10A, трипозиционен, с изключено (нулево) положение – (1-0-2)	брой	10	Кат.№ K10D002UCH	
50.	119949	Лампа с нажежаема жичка	Лампа с нажежаема жичка, тип: BA 15d-DLIBEMS-incandescent bulb, 230V/ 5W, покл.- Байонет	Бр.	500	Кат.№ DL1BEMS	
51.	120641	Привод моторен механичен	Привод моторен механичен за Contract NSX100- NSX160	Бр.	4	Реф. № LV429434	
52.		Привод моторен механичен	Привод моторен механичен за Contract NSX250	Бр.	7	Реф. № LV431541	
53.		Привод моторен механичен	Привод моторен механичен за Contract NSX400	Бр.	1	Реф. № LV432641	
54.	120642	Контактор	Контактор LC1D40AM7	Бр.	5	Кат.№ LC1D40AM7	

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО

Подготовка на технически задания за възлагане на договори

ДОДОК.ИКС.336/03

ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.(изм.1)

55.	120644	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен; тип iC60N, In-6A, Un-240VAC, 1P-еднополюсен, крива на изключване - C,	Бр.	20	Кат.№ A9F74106	
56.	51820	Блок захранващ	Блок захранващ тип ABL8 REM24030, INPUT 100-240V AC,1.8-0.9A,50-60Hz,OUTPUT SELV:24V DC;3A;72W, за LM23/1	Бр.	2	Кат.№ ABL8REM24030	
57.	62689	Контактор	Контактор, Арт. №LC1K 0910Q7, AC-3, 380V, 9A, 50-60 Hz за климатични машини в АСУТ1000 и КСО	Бр.	2	Кат.№ LC1K0910Q7	
58.	6368	Контролер	Контролер тип TWDLCDA24DRF,14 входа, 10 ред.изхода за LM22/1	Бр.	1	Кат.№ TWDLCDA24DRF	
59.	73311	Реле за време	RE7 RB11MW, със задържане при изключване, обхват на настройка на закъснението - 0,05с÷10мин; брой контакти - 1 превключващ; Un=24÷240VAC/DC	Бр.	5	Кат.№ RE7RB11MW	за монтаж на NS шина
60.	73312	Реле за време	RE7 RB13MW, със задържане при изключване, обхват на настройка на закъснението - 0,05с÷10мин; брой контакти - 2 превключващи; Un=24÷240VAC/DC	Бр.	15	Кат.№ RE7RB13MW	за монтаж на NS шина
61.	73468	Превключвател	Превключвател избирателен тип XB4BD33; 3 положения със задържане, 2НО	Бр.	3	Кат.№ XB4BD33	
62.	77701	Прекъсвач термомангнитен триполюсен GV2ME14	Прекъсвач термомангнитен триполюсен GV2ME14 In=10A; обхват на настройката на термичната защита 6-10A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Бр.	10	Кат.№ GV2ME14	
63.	79643		Лампа сигнална тип XB4BV64 червена, 220-230V за крушка BA9s, DIRECT SUPPLY PILOT LIGHT	Бр.	25	Кат.№ XB4BV64	
64.	81569	Лампа сигнална	XB4BVM4, форма на главата кръгла, шпоска, цвят червен, ном.напрежение 230÷240V AC, за монтаж в отвор ф22мм, комплект със източник на светлина защитен LED - червен	Бр.	24	Кат.№ XB4BVM4	
65.	81570	Лампа сигнална	XB4BVM3, форма на главата кръгла, шпоска, цвят зелен, ном.напрежение 230÷240V AC, за монтаж в отвор ф22мм, комплект със източник на светлина защитен LED - зелен	Бр.	24	Кат.№ XB4BVM3	

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО

Подготовка на технически задания за възлагане на договори

ДОД.ОК.ИК.336/03

ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.(изм.1)

66.	84591	Прекъсвач автоматичен	Прекъсвач автоматичен тип iC60N; In=4A; Un=240VAC; IP- еднополюсен, крива на изключване - C,	Бр.	20	Кат.№ A9F74104
67.	84600	Кабел комуникационен	Кабел комуникационен за дисплей тип XBTZ978	Бр.	1	Кат.№ XBTZ978
68.	85887	Реле контролно	Реле контролно тип RXN 41G11 P7 ; 230V , 60Hz, 0329, 4НО и 4НЗ контакта , шир.22 мм, монтаж на DIN шина	Бр.	2	Кат.№ RXM4AB2P7
69.	113758	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен тип iC60N 3P 4A крива C	Бр.	10	Кат.№ A9F74304
70.	109005	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен тип iC60N 3P 10A C;	Бр.	7	Кат.№ A9F74310
71.	109007	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен тип iC60N 3P 16A C;	Бр.	10	Кат.№ A9F74316
72.	94861	Контакт SD	Контакт SD за индикация на неизправност, тип C60N; Кат.№. 26927; превключващ контакт даващ индикация за "отворено" и "затворено състояние на прекъсвача; индикация за неизправност/SD/на лицева панел посредством механичен индикатор	Бр.	40	Кат.№ A9A26927
73.	97584	Кабел комуникационен	Кабел комуникационен XBT Z9780 /RS485/	Бр.	1	Кат.№ XBTZ9780
74.	99445	Блок-контакт	Блок-контакт; LADN22, 2 нормално отворени + 2 нормално затворени (2N/O+ 2N/C)	Бр.	2	Кат.№ LADN22
75.	116304	Прекъсвач Comtract NSX100H	Прекъсвач Comtract NSX100H комплектован с защитен блок Micrologic 2.2-M, максим.брой допълнителни контакти, предпазен изключвател. За външно разделяне на допълнителните контакти	Бр.	1	Кат.№ LV429835
76.		Механична блокировка	Механична блокировка за Comtract NSX100H	Бр.	1	Кат.№ LV429270
77.		Силови връзки	Цилиндрични силови връзки за Comtract NSX100H по 2 в комплект	комплект	3	Кат.№ LV429268
78.		Страничен панел	Страничен панел за прекъсвач NSX100H	Бр.	2	Кат.№ LV429283

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО

Подготовка на технически задания за възлагане на договори

ДОД.ОК.ИК.336/03

ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.(нем.1)

79.	Защитен панел	Защитен панел за прекъсвач Comcraft NSX100H	Бр.	2	Кат.№ LV429515
80.	Кулунг	Кулунг за прекъсвач NSX 100H	Бр.	4	Кат.№ LV429272
81.	Прекъсвач	Lf2, елегазов (SF6), триполосен, $U_f=17.5kV$, $I_f=630A$, $I_{sc}=25kA$, управлявани бобини на 220VDC, моторно задвижване R1-U _f =220VDC, 5НО + 5НЗ + 1 превключвач помощни контакта, индикатор на положението, пресостат, брояч, анти-помпажно реле, схема №889461.	Бр.	1	
82.	Защита	Токова Setram 1000+ S 20, U _f =220VDC, вграден човек-машина интерфейс, с токов вход 5A и съединител CCA630, с комуникационен модул ACE 949-2 и кабел CCA612.	Бр.	1	
83.	Касета	Сигнална, захранващо напрежение 24V DC; вградена звукова и светлинна сигнализация; с фиксираща основа за вертикален монтаж включваща 250мм поддържаща алуминиева тръба и закрепваща метална планка	Бр.	1	Кат.№ XVMB2RSSB

С.3

„ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД

Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив 4004, бул.„Кукленско шосе“ № 91П, тел.: 032/676 136, факс: 032/676 140 и
 Адрес за кореспонденция: гр.София 1172, ж.к.„Дунабад“, ул.„Св.Пимен Зографски“ № 4, естрада 2, тел.: 02/ 862 52 77, факс: 02/ 862
 52 88, E-mail: soliga@electroplus.net, ЕИК: 115627440, ИН по ЗДДС: BG115627440

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric Industries SAS“

№	ИД	Наименование, описание, технически характеристики и код на преминалата стока	Един. мярка	Кол-во	Стандарт, нормативен документ, черг. №, каталожен номер и др.	Срок на доставка работи/календарни дни	Производител и страна на произход на стоката	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100701	Контактор тип LC1D18M7 на ф-ва Telesmaticque-Франция. 690V, 18A триполюсен, Р-10kW, боб-АС 220V, U _n -690V, 220/240V-4kW...660/690V-10kW, работен диапазон- 0.7-1.25U с долн.контакти ИЗ и ПНО вградени в контактора	бр.	8	Кат.№ LC1D18M7	60 /месецесенн/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	катаговеи стираници
2	100705	Прекъсвач автоматичен тип GV2ME на ф-ва Telesmaticque-Франция: 16A, триполюсен, 415V - 5.5kW, 500V - 7.5kW, термична защита 9 до 14A, Irbh - 170A	бр.	11	Кат.№ GV2ME16	60 /месецесенн/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	катаговеи стираници
3	100779	Прекъсвач автоматичен C 60H-DC, за постояно-токови сл.вериги, 2P, U _n 250VDC, крива C, Icu=20kA при 220VDC, In 6A	бр.	12	Кат.№ MGN61526	60 /месецесенн/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	катаговеи стираници, за монтаж на NS типна
4	102524	Прекъсвач автоматичен C 60H-DC, за постояно-токови сл.вериги, 2P, U _n 250VDC, крива C, Icu=20kA при 220VDC, In 20A	бр.	12	Кат.№ MGN61532	60 /месецесенн/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	катаговеи стираници, за монтаж на NS типна
5	103702	Реле помощно; тип RNM1-AB2P7; 4CO, 220V, 6A	бр.	5	Кат.№ RNM1-AB2P7	60 /месецесенн/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	катаговеи стираници

6	103717	Блок закъснение 0.1-3 сек., 10А; тип L.ADR	Бр.	5	Кат. № L.ADR0	60 /месец/денен/ календарни дни	Schneider Electric Industries S-AS Франция	каталожни страници
7	104583	Лампа сигнална тип NB4BV63 зелена, за крушка BA9s 220-230V, DIRECT SUPPLY RELY I CИПТ	Бр.	25	Кат. № NB4BV63	60 /месец/денен/ календарни дни	Schneider Electric Industries S-AS Франция	каталожни страници
8	104925	Прекъсвач Контакт NSX400H със защитен блок Micrologic 5.3A. За външно разделение на допълнителните контакти	Бр.	1	Кат. № L1432701	60 /месец/денен/ календарни дни	Schneider Electric Industries S-AS Франция	каталожни страници
9		Механична блокировка за Контакт NSX400H	Бр.	1	Кат. № L1432520	60 /месец/денен/ календарни дни	Schneider Electric Industries S-AS Франция	каталожни страници
10		Цилиндрични електрически връзки за Контакт NSX400H	Бр.	6	Кат. № L1432518	60 /месец/денен/ календарни дни	Schneider Electric Industries S-AS Франция	каталожни страници
11		Страничен панел за прекъсвачи Контакт NSX400H	Бр.	2	Кат. № L1432533	60 /месец/денен/ календарни дни	Schneider Electric Industries S-AS Франция	каталожни страници
12		Защитен панел за прекъсвачи Контакт NSX400H	Бр.	2	Кат. № L1432591	60 /месец/денен/ календарни дни	Schneider Electric Industries S-AS Франция	каталожни страници
13	105472	Защита моторна, тип GV2ME203, Ie-13-18А, Кат.А, AC3 Ue-690V, 50 60Hz, Uimp-6kV	Бр.	7	Кат. № GV2ME203	60 /месец/денен/ календарни дни	Schneider Electric Industries S-AS Франция	каталожни страници, за монтаж към останова LAD311
14	106028	Дисплей, тип XBT N400, 5V from PLC 1W, 24V DC за L.M22/1	Бр.	1	Кат. № XBTN400	60 /месец/денен/ календарни дни	Schneider Electric Industries S-AS Франция	каталожни страници
15	107273	Лампа светодиодна ZBV-M3, за лампа сигнална NB4BV-M3, ном.напрежение 230-240V AC, източник на светлина - защитен LED, бял на източника на светлина - зелен	Бр.	74	Кат. № ZBV-M3	60 /месец/денен/ календарни дни	Schneider Electric Industries S-AS Франция	каталожни страници
16	107274	Лампа светодиодна ZBV-M4, за лампа сигнална NB4BV-M4, ном.напрежение 230-240V AC, из-	Бр.	74	Кат. № ZBV-M4	60 /месец/денен/ календарни дни	Schneider Electric Industries S-AS Франция	каталожни страници

С.3

		точник на светлина - защитен I ED, цвят на източника на светлина - червен	Бр.		календарни дни	Industries S.A.S Франция	свираници
17	107456	Автомат тип GV2ME, 25A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределители/	Бр.	10	Кат. № GV2ME22	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	ката.ложни свираници
18	107640	Бу тон, червен 220V	Бр.	12	Кат. № NB4 BV3465	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	ката.ложни свираници
19	107641	Бу тон, зелен 220V	Бр.	12	Кат. № NB4 BV3365	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	ката.ложни свираници
20	108650	Автомат тип IC 60N: 380V; 6A; 10kA; C, 3P	Бр.	10	Кат. № IPI 74306	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	ката.ложни свираници
21	108662	Ръководка стандартна черна, тип /B4BD3, три позиции със задържане, тегло 0.044кг	Бр.	4	Кат. № ZB4BD3	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	ката.ложни свираници
22	108979	Прекъсвач термомашинен, за защита на електродвигатели тип GV2ME - 690V, In 4A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределители/	Бр.	10	Кат. № G1 2ME08	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	ката.ложни свираници
23	108980	Прекъсвач термомашинен, за защита на електродвигатели тип GV2ME - 690V, In 18A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределители/	Бр.	10	Кат. № GV2ME70	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	ката.ложни свираници
24	109104	Блок за защита тип N63D: 63A; 40°C; за прекъсвач Merlin Gerin комплект NSX100N, за силови електрически табла	Бр.	1	Кат. № L1429842	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	ката.ложни свираници
25	110598	Реле помощно -4C конт. R.XM4B1MD, 220V DC, In-6A	Бр.	5	Кат. № RXM4B1MD	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	ката.ложни свираници
26		Основа RXZ E2N114M за реле помощно - 4C/O конт	Бр.	37	Кат. № RXZE2N114M	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	ката.ложни свираници

27	112864	Блок защитен електронен тип Micrologic 2.2; 3P, In: 100A	Бр.	1	Кат. № LV429070	60/месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	каталожни сириници
28	112865	Блок за защита: тип GM32D; 32A/40°C; за прекъсвач Merlin Gerin compact NSX100N	Бр.	1	Кат. № LV429845	60/месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	каталожни сириници
29	113266	Реле интерфейс In 8A/ 24V DC	Бр.	30	Кат. № RSB2A080BD	60/месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	каталожни сириници
30	113794	Вольтметър аналогов, 0-500V, тип VLT16005	Бр.	10	Кат. № 16005	60/месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	каталожни сириници
31	113799	Контакт, юпъ, нивелен сигнален за iC60N, тип iOF/iSD-iOF	Бр.	36	Кат. № 19A26929	60/месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	каталожни сириници, на монтаж на NS инча
32	115104	Контакт, юпъ, нивелен сигнален за iC60N, тип iOF, iNC	Бр.	36	Кат. № 19A26924	60/месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	каталожни сириници, на монтаж на NS инча
33	116315	Фазуна, тип NB5AVG1, 240vdc	Бр.	25	Кат. № NB5AVG1	60/месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	каталожни сириници
34	117244	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, 3P, 50A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 50A	Бр.	10	Кат. № 19F74350	60/месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	каталожни сириници
35	117245	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, 3P, 63A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 63A	Бр.	10	Кат. № 19F74363	60/месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	каталожни сириници
36	117246	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, 3P, 40A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 40A	Бр.	10	Кат. № 19F74340	60/месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	каталожни сириници
37	117249	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 10A, крива на изключване C	Бр.	20	Кат. № 19F74110	60/месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries S.A.S Франция	каталожни сириници

						календарни дни	Industries SAS Франция	страница
38	117252	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC 60N, 220/240V AC, 16A, крива на изключване C	Бр.	54	Кат. №. A9F74116	60 /месецесен/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страница
39	117253	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC 60N, 220/240V AC, 25A, крива на изключване C	Бр.	35	Кат. №. A9F74125	60 /месецесен/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страница
40	117254	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC 60N, 220/240V AC, 32A, крива на изключване C	Бр.	10	Кат. №. A9F74132	60 /месецесен/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страница
41	117255	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC 60N, 220/240V AC, 40A, крива на изключване C	Бр.	10	Кат. №. A9F74140	60 /месецесен/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страница
42	117256	Прекъсвач автоматичен iC60N, 1P, Uf=500V AC, крива C, Icu= 10kA при 415V AC, In=50A	Бр.	22	Кат. №. A9F74150	60 /месецесен/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страница, за монтаж на NS итита
43	117257	Прекъсвач автоматичен iC60N, 1P, Uf=500V AC, крива C, Icu= 10kA при 415V AC, In= 63A	Бр.	34	Кат. №. A9F74163	60 /месецесен/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страница, за монтаж на NS итита
44	119225	Прекъсвач автоматичен C60H-DC, за постоянно-токови ел. вериги, 2P, Un=250V DC, крива C, Icu=20kA при 220V DC, In=40A	Бр.	12	Кат. №. MGN61537	60 /месецесен/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страница, за монтаж на NS итита
45	119226	Прекъсвач автоматичен C60H-DC, за постоянно-токови ел. вериги, 2P, Un=250V DC, крива C, Icu= 20kA при 220V DC, In= 16A	Бр.	12	Кат. №. MGN61531	60 /месецесен/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страница, за монтаж на NS итита
46	119830	Кабел за връзка, между контролер Twido и дисплей Magelis XBT-N400, тип XBTZN999 RJ45 - RJ45	Бр.	1	Кат. №. XBTZN999	60 /месецесен/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страница
47	119831	Кабел за връзка, между дисплей Magelis XBT-N400 и PC, тип XBT Z925(A) RJ45 RJ45	Бр.	1	Кат. №. XBTZ925	60 /месецесен/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страница

48	119832	Кабел за връзка, между дисплеи Magelis и PC, тип TSX-CUSB485 RJ45- USB	бр.	1	Кат.№ TSXCUSB485	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капиталови спирания
49	119894	Превключвател K10D002UC1H, двуполюсен за монтаж отвор ф22мм. In: 10A, трипозиционен, с изключено (нулево) положение (1-0-2)	бр.	10	Кат.№ K10D002UC1H	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капиталови спирания
50	119949	Лампа с нажежаема жичка, тип: BA 15d-DL1IBE.MS-incandescent bulb, 230V/ 5W, цокъл Байонет	бр.	500	Кат.№ DL1BE.MS	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капиталови спирания
51	120641	Привод моторен механичен за Комтрак NSX100-NSX160	бр.	4	Кат.№ L1429434	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капиталови спирания
52		Привод моторен механичен за Комтрак NSX250	бр.	7	Кат.№ L1431541	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капиталови спирания
53		Привод моторен механичен за Комтрак NSX400	бр.	1	Кат.№ L1432641	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капиталови спирания
54	120642	Контактор LC1D40AM7	бр.	5	Кат.№ LC1D40AM7	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капиталови спирания
55	120644	Прекъсвач автоматичен, тип iC60N, In-6A, Uн-240V AC, IP-еднополюсен, крива на изключване-C	бр.	20	Кат.№ 49F74106	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капиталови спирания
56	51820	Блок захранвач тип ABL8 RELM24030, INPUT 100-240V AC, 1.8-0.9A, 50-60Hz, OUTPUT SELV: 24V DC; 3A; 72W, за LM23/1	бр.	2	Кат.№ ABL8REM24030	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капиталови спирания
57	62689	Контактор , Арт.№LC1K 0910Q7, AC-3, 380V, 9A, 50-60Hz за климатични машини в АСУТ1000 и КСО	бр.	2	Кат.№ LC1K0910Q7	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капиталови спирания
58	6368	Контролер тип TWDLCDA24DRF, 14 входа, 10 рел. изхода за L.M22/1	бр.	1	Кат.№ TWDLCDA24DRF	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капиталови спирания

						календарни дни	Industries SAS Франция	страна
59	73311	Реле за време RE7 RB11MW, със задържане при изключване, обхват на настройка на акцисието – 0,05с±10мин; брой контакти - 1 превключващ; U _н = 24±240V AC/DC	Бр.	5	Кат.№ RE7RB11MW	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталяжен страна на монтаж на NS шина
60	73312	Реле за време RE7 RB13MW, със задържане при изключване, обхват на настройка на акцисието – 0,05с±10мин; брой контакти - 2 превключващи; U _н = 24±240V AC DC	Бр.	15	Кат.№ RE7RB13MW	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталяжен страна на монтаж на NS шина
61	73468	Превключвател избиращелен тип NB4BD33; 3 положения със задържане. 21Ю	Бр.	3	Кат.№ NB4BD33	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталяжен страна
62	77701	Прекъсвач термоманитен триполюсен GV2ME14 In=10A; обхват на настройката на термината защита 6-10A за сборки тип ПЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Бр.	10	Кат.№ GV2ME14	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталяжен страна
63	79643	Лампа сигнала тип NB4BV64 червена, 220-230V за крушка BA9s, DIRECT SUPPLY P101 I GHT	Бр.	25	Кат.№ NB4BV64	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталяжен страна
64	81569	Лампа сш нална NB4BVМ4, форма на главана кръгла, плоска, цвят червен, ном.напрежение 230-240V AC, за монтаж в отвор φ22мм, комплект с източник на светлина защитен LED- червен	Бр.	24	Кат.№ NB4BV M4	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталяжен страна
65	81570	Лампа сш нална NB4BVМ3, форма на главана кръгла, плоска, цвят зелен, ном.напрежение 230-240V AC, за монтаж в отвор φ22мм, комплект с източник на светлина защитен LED- зелен	Бр.	24	Кат.№ NB4BV M3	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталяжен страна
66	84591	Прекъсвач автоматичен, тип iC60N, In=4A, U _н =240V AC, IP-еднополюсен, крива на изключване-C	Бр.	20	Кат.№ A9F74104	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталяжен страна
67	84600	Кабел комуникационен за дисплей тип NB1Z978	Бр.	1	Кат.№ NB1Z9780	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталяжен страна
68	83887	Реле контролно тип RXX-HGHP7; 230V, 60Hz, 0329, 1Ю и 4H3 контакта, шир.22мм, монтаж на DIN шина	Бр.	2	Кат.№ RXXM4-AH2P7	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталяжен страна

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.

69	113758	Прекъсвач автоматичен тип iC60N 3P 4A, крива C	Бр.	10	Кат. № 19F74304	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страници
70	109005	Прекъсвач автоматичен тип iC60N 3P 10A, крива C	Бр.	7	Кат. № 19F74310	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страници
71	109007	Прекъсвач автоматичен тип iC60N 3P 16A, крива C	Бр.	10	Кат. № 19F74316	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страници
72	94861	Контакт SD за индикация на неизравност; тип C60N; Кат. № 26927; прекъсващ контакт даващ индикация за „отворено“ и „затворено“ състояние на прекъсвача; индикация за неизравност /SD/ на дъговия панел посредством механичен индикатор	Бр.	40	Кат. № 19.126927	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страници
73	97584	Кабел комуникационен NBГ Z9780 RS485/	Бр.	1	Кат. № NBГZ9780	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страници
74	99445	Блок-контакт; LADN22, 2 нормално отворени + 2 нормално затворени (2N O + 2N C)	Бр.	2	Кат. № L ADN22	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страници
75	116304	Прекъсвач Comраct NSX 100H комплектован със защитен блок Micrologic 2.2-M, максим.брой допълнителни контакти, предназначен изключител. За външно разделяне на допълнителните контакти	Бр.	1	Кат. № L1429835	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страници
76		Механична блокировка за Comраct NSX 100H	Бр.	1	Кат. № L1429270	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страници
77		Цилиндрични силови връзки за Comраct NSX 100H по 2 в комплект	ком- плект	3	Кат. № L1429268	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страници
78		Страничен панел за прекъсвач NSX 100H	Бр.	2	Кат. № L1429283	60 /месецесем/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	каталожни страници


79	Защитен панел за пресъвач Compaq NSX 100H	Бр. 2	Ком. № LV429515	60 /шестдесет/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капацитетни страници
80	Културинг за пресъвач NSX 100H	Бр. 4	Ком. № LV429772	60 /шестдесет/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капацитетни страници
81	Пресъвач I-F2, с газозов (SF6), триполюсен, U _n =17.5kV, I _n =630A, I _{sc} =25kA, управлявани бобини на 220V DC, моторно задвижване R1-U _n =220V DC, 510H 513+1 превключвач помощни контакта, индикатор на положението, пресостат, брояч, анти-помпачно реле, схема №889461	Бр. 1	LF2	60 /шестдесет/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капацитетни страници
82	Защита токова Serap 1000+ S 20, U _n =220V DC, вграден човек-машинна интерфейс, с токов вход 5A и съединител C C A630, с комуникационен модул ACE 949-2 и кабел C C A612	Бр. 1	SEP.A.M 20	60 /шестдесет/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капацитетни страници
83	Класета сина на на, захранващо напрежение 24V DC; вградена звукова и светлинна сигнализация; с фиксирана основа за вертикален монтаж включваща 250mm поддържаща алуминиева гърба и закрепваща метална планка	Бр. 1	Ком. № LVMB2RSSB	60 /шестдесет/ календарни дни	Schneider Electric Industries SAS Франция	капацитетни страници

Гаранционни условия:

1. Гаранционен срок (по т.5.3. от проекта на договор): 12 /дванадесет/ месеца от датата на влягане на резервните части, но не повече от 12 /дванадесет/ месеца от датата на доставка.
2. Срок за отстраняване на дефектите (по т.5.4. от проекта на договор): 3 /три/ месеца/.
3. Срок за подмяна (по т.5.5. от проекта на договор): 2 /два/ месеца/.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Владимир Райчев
 Регионален мениджър
 Дата: 24.02.2016г.
 „ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД



С.З

ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД

гр. Пловдив 4004

Адрес за кореспонденция:
гр.София 1172, ж.к.„Дианабад“,
ул. „Св.Пимен Зографски“ № 4,
сграда 2, ЕИК 115627440

Тел: 02/ 862 52 77
Факс: 02/ 862 52 88
e-mail: sofia@electroplus.net

„ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД

Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив 4004, бул...Кукленско шосе“ № 9П, тел.: 032/676 136, факс: 032/676 140 и

Адрес за кореспонденция: гр.София 1172, ж.к.„Дианабад“, ул.„Св.Пимен Зографски“ № 4, сграда 2, тел.: 02/ 862 52 77, факс:02/ 862 52 88, Е-mail: sofia@electroplus.net, ЕИК: 115627440, ИН по ЗДДС: BG 115627440

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric Industries SAS“

№	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. мярка	Кол-во	Единична цена в лв.без ДДС	Обща с-ст в лв.без ДДС
1	3	4	5	6	7
1	Контактор тип LC1D18M7 на ф-ма Telemecanique-Франция, 690V, 18A – триполюсен, P-10kW, боб.-АС 220V, Un=690V, 220/240V-4kW...660/690V-10kW, работен диапазон- 0.7-1.25U с доп.контакти – IНЗ и IНО вградени в контактора, Кат.№ LC1D18M7	Бр.	8	31,09	248,72
2	Прекъсвач автоматичен: тип GV2ME на ф-ма Telemecanique-Франция: 16A, триполюсен, 415V – 5.5kW, 500V – 7.5kW, термична защита 9 до 14A, Irth – 170A, Кат.№ GV2ME16	Бр.	11	50,41	554,51
3	Прекъсвач автоматичен C60H-DC, за постоянно-токовни ел.вериги, 2P, Un=250VDC, крива C, Icu=20kA при 220VDC, In=6A, Кат.№ MGN61526	Бр.	12	25,27	303,24
4	Прекъсвач автоматичен C60H-DC, за постоянно-токовни ел.вериги, 2P, Un=250VDC, крива C, Icu=20kA при 220VDC, In=20A, Кат.№ MGN61532	Бр.	12	28,59	343,08
5	Реле помощно: тип RXM4AB2P7: 4CO, 220V:0A, Кат.№ RXM4AB2P7	Бр.	5	4,93	24,65
6	Блок закъснение 0,1-3 сек., 10A; тип LADR, Кат.№ LADR0	Бр.	5	33,40	167,00
7	Лампа сигнална тип XB4BY63 зелена, за крушка BA9s 220-230V, DIRECT SUPPLY PILOT LIGHT, Кат.№ XB4BY63	Бр.	25	6,17	154,25
8	Прекъсвач Compact NSX400H със защитен блок Micrologic 5.3A. За външно разделяне на допълнителните контакти, Кат.№ LV432701	Бр.	1	122,18	122,18
9	Механична блокировка за Compact NSX400H, Кат.№ LV432520	Бр.	1	11,06	11,06
10	Цилиндрични слъзвни връзки за Compact NSX400H, Кат.№ LV432518	Бр.	6	15,51	93,06
11	Страничен панел за прекъсвач Compact NSX400H, Кат.№ LV432533	Бр.	2	51,93	103,86
12	Защитен панел за прекъсвач Compact NSX400H, Кат.№ LV432591	Бр.	2	10,27	20,54
13	Защита моторна, тип GV2ME203, Ie-13-18A, Кат.А, AC3 Ce-690V, 50/60Hz, Uimp-6kV, Кат. № GV2ME203	Бр.	7	47,90	335,30
14	Дисплей, тип XBT N400, 5V from PLC I/O, 24V DC за LM2271, Кат.№ XBTN400	Бр.	1	324,53	324,53
15	Лампа светодиодна ZBV-M3, за лампа сигнална XB4BVM3, ном.напрежение 230+240V AC, из- точник на светлина - защитен LED, цвят на източника на светлина – зелен, Кат.№ ZBVM3	Бр.	74	9,17	678,58
16	Лампа светодиодна ZBV-M4, за лампа сигнална XB4BVM4, ном.напрежение 230+240V AC, из- точник на светлина - защитен LED, цвят на източника на светлина – червен, Кат.№ ZBVM4	Бр.	74	9,17	678,58
17	Автомат тип GV2ME, 25A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределител/, Кат. № GV2ME22	Бр.	10	53,62	536,20

18	Бутон, червен – 220V, Кат.№ XB4BW3465	Бр.	12	14,59	175,08
19	Бутон, зелен – 220V, Кат.№ XB4BW3365	Бр.	12	14,59	175,08
20	Автомат тип iC60N: 380V; 6A; 10kA; C, 3P, Кат.№ A9F74306	Бр.	10	23,04	230,40
21	Ръкохватка стандартна черна, тип ZB4-BD3, три позиции със задържане, тегло 0,044кг, Кат.№ ZB4BD3	Бр.	4	6,71	26,84
22	Прекъсвач термомагнитен, за защита на електродвигатели тип GV2ME – 690V, In 4A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/ Кат. № GV2ME08	Бр.	10	42,63	426,30
23	Прекъсвач термомагнитен, за защита на електродвигатели тип GV2ME – 690V, In 18A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/ Кат. № GV2ME20	Бр.	10	51,16	511,60
24	Блок за защита тип TM63D: 63A/40°C: за прекъсвач Merlin Gerin compact NSX100N, за силови електрически табла Кат. № LV429842	Бр.	1	161,54	161,54
25	Реле помощно -4C/O конт, RXM4AB1MD, 220V DC, In=6A, Кат.№ RXM4AB1MD	Бр.	5	5,75	28,75
26	Основа RXZ E2M114M за реле помощно – 4C/O конт, Кат.№ RXZE2M114M	Бр.	37	2,81	103,97
27	Блок защитен електронен тип Micrologic 2.2: 3P, In=100A, Кат. № LV429070	Бр.	1	155,73	155,73
28	Блок за защита: тип TM32D: 32A/40°C: за прекъсвач Merlin Gerin compact NSX100N, Кат. № LV429845	Бр.	1	161,54	161,54
29	Реле интерфейсно in=8A, 24V DC, Кат.№ RSB2A080BD	Бр.	30	2,01	60,30
30	Волтметър аналогов, 0-500V, тип VLT/16005, Кат.№ 16005	Бр.	10	30,02	300,20
31	Контакт допълнителен сигнален за iC60N, тип iOF/SD+OF, Кат.№ A9A26929	Бр.	36	22,69	816,84
32	Контакт допълнителен сигнален за iC60N, тип iOF, INC, Кат.№ A9A26924	Бр.	36	13,76	495,36
33	Фасунга, тип XB5AVG1, 240vdc, Кат.№ XB5AVG1	Бр.	25	8,10	202,50
34	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, 3P, 50A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 50A, Кат.№ A9F74350	Бр.	10	27,61	276,10
35	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, 3P, 63A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 63A, Кат.№ A9F74363	Бр.	10	34,14	341,40
36	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, 3P, 40A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 40A, Кат.№ A9F74340	Бр.	10	24,56	245,60
37	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 10A, крива на изключване C, Кат.№ A9F74110	Бр.	20	6,37	127,40
38	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 16A, крива на изключване C, Кат.№ A9F74116	Бр.	54	6,26	338,04
39	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 25A, крива на изключване C, Кат.№ A9F74125	Бр.	35	6,43	225,05
40	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 32A, крива на изключване C, Кат.№ A9F74132	Бр.	10	6,89	68,90
41	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 40A, крива на изключване C, Кат.№ A9F74140	Бр.	10	7,42	74,20
42	Прекъсвач автоматичен iC60N, 1P, U _i =500V AC, крива C, I _{cu} =10kA при 415V AC, In=50A, Кат.№ A9F74150	Бр.	22	9,19	202,18
43	Прекъсвач автоматичен iC60N, 1P, U _i =500V AC, крива C, I _{cu} =10kA при 415V AC, In=63A, Кат.№ A9F74163	Бр.	34	9,86	335,24
44	Прекъсвач автоматичен C60H-DC, за постоянно-токови ел.вериги, 2P, U _n =250V DC, крива C, I _{cu} =20kA при 220V DC, In=40A, Кат.№ MGN61537	Бр.	12	32,13	385,56
45	Прекъсвач автоматичен C60H-DC, за постоянно-токови ел.вериги, 2P, U _n =250V DC, крива C, I _{cu} =20kA при 220V DC, In=16A, Кат.№ MGN61531	Бр.	12	28,27	339,24
46	Кабел за връзка, между контролер Twido и дисплей Magelis XBT-N400, тип XBTZN999 RJ45 – RJ45, Кат.№ XBTZN999	Бр.	1	14,10	14,10
47	Кабел за връзка, между дисплей Magelis XBT-N400 и PC, тип XBT Z925(A) RJ45 – RJ45, Кат.№ XBTZ925	Бр.	1	28,76	28,76
48	Кабел за връзка, между дисплей Magelis и PC, тип TSXCUSB485 RJ45–USB, Кат.№ TSXCUSB485	Бр.	1	136,39	136,39
49	Превключвател K10D002UCH, двуполюсен за монтаж отвор ф22мм,	Бр.	10	15,62	156,20

6A

10A

с.3



ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД

гр. Пловдив 4004

Адрес за кореспонденция:
гр.София 1172, ж.к.„Дианабад“,
ул. „Св.Пимен Зографски“ № 4,
сграда 2, ЕИК 115627440

Тел: 02/ 862 52 77

Факс: 02/ 862 52 88

e-mail: sofia@electroplus.net

„ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД

Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив 4004, бул.„Кукленско шосе“ № 9П, тел.: 032/676 136, факс: 032/676 140 и

Адрес за кореспонденция: гр.София 1172, ж.к.„Дианабад“, ул.„Св.Пимен Зографски“ № 4, сграда 2, тел.: 02/ 862 52 77, факс:02/ 862 52 88, E-mail: sofia@electroplus.net, ЕИК: 115627440, ИН по ЗДДС: BG 115627440

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric Industries SAS“

№	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. мярка	Кол-во	Единична цена в лв.без ДДС	Обща ст-ст в лв.без ДДС
1	3	4	5	6	7
1	Контактор тип LC1D18M7 на ф-ма Telemecanique-Франция, 690V, 18A – триполюсен, P-10kW, боб.-АС 220V, Un-690V, 220/240V-4kW...660/690V-10kW, работен диапазон- 0.7-1.25U с доп.контакти – 1НЗ и 1НО вградени в контактора, Кат.№ LC1D18M7	Бр.	8	31,09	248,72
2	Прекъсвач автоматичен: тип GV2ME на ф-ма Telemecanique-Франция: 16A, триполюсен, 415V – 5.5kW, 500V – 7.5kW, термична защита 9 до 14A, Irth – 170A, Кат.№ GV2ME16	Бр.	11	50,41	554,51
3	Прекъсвач автоматичен C60H-DC, за постоянно-токови ел.вериги, 2P, Un=250VDC, крива C, Icu=20kA при 220VDC, In=6A, Кат.№ MGN61526	Бр.	12	25,27	303,24
4	Прекъсвач автоматичен C60H-DC, за постоянно-токови ел.вериги, 2P, Un=250VDC, крива C, Icu=20kA при 220VDC, In=20A, Кат.№ MGN61532	Бр.	12	28,59	343,08
5	Реле помощно: тип RXM4AB2P7: 4CO, 220V:6A, Кат.№ RXM4AB2P7	Бр.	5	4,93	24,65
6	Блок закъснение 0,1-3 сек., 10A: тип LADR, Кат.№ LADR0	Бр.	5	33,40	167,00
7	Лампа сигнална тип XB4BV63 зелена, за крушка BA9s 220-230V, DIRECT SUPPLY PILOT LIGHT, Кат.№ XB4BV63	Бр.	25	6,17	154,25
8	Прекъсвач Compact NSX400H със защитен блок Micrologic 5.3A. За външно разделяне на допълнителните контакти, Кат.№ LV432701	Бр.	1	1 122,18	1 122,18
9	Механична блокировка за Compact NSX400H, Кат.№ LV432520	Бр.	1	11,06	11,06
10	Цилиндрични силови връзки за Compact NSX400H, Кат.№ LV432518	Бр.	6	15,51	93,06
11	Страничен панел за прекъсвач Compact NSX400H, Кат.№ LV432533	Бр.	2	51,93	103,86
12	Защитен панел за прекъсвач Compact NSX400H, Кат.№ LV432591	Бр.	2	10,27	20,54
13	Защита моторна, тип GV2ME203, Ie-13-18A, Кат.А, АС3 Ue-690V, 50/60Hz, Uimp-6kV, Кат. № GV2ME203	Бр.	7	47,90	335,30
14	Дисплей, тип ХВТ N400, 5V from PLC I W, 24V DC за LM22/I, Кат.№ ХВТN400	Бр.	1	324,53	324,53
15	Лампа светодиодна ZBV-M3, за лампа сигнална XB4BVM3, ном.напрежение 230+240V AC, из- точник на светлина - защитен LED, цвят на източника на светлина – зелен, Кат.№ ZBVM3	Бр.	74	9,17	678,58
16	Лампа светодиодна ZBV-M4, за лампа сигнална XB4BVM4, ном.напрежение 230+240V AC, из- точник на светлина - защитен LED, цвят на източника на светлина – червен, Кат.№ ZBVM4	Бр.	74	9,17	678,58
17	Автомат тип GV2ME, 25A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/, Кат. № GV2ME22	Бр.	10	53,62	536,20

18	Бутон, червен – 220V, Кат.№ XB4BW3465	Бр.	12	14,59	175,08
19	Бутон, зелен – 220V, Кат.№ XB4BW3365	Бр.	12	14,59	175,08
20	Автомат тип iC60N: 380V; 6A; 10kA; C, 3P, Кат.№ A9F74306	Бр.	10	23,04	230,40
21	Ръкохватка стандартна черна, тип ZB4-BD3, три позиции със задържане, тегло 0.044кг, Кат.№ ZB4BD3	Бр.	4	6,71	26,84
22	Прекъсвач термомагнитен, за защита на електродвигатели тип GV2ME – 690V, In 4A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/ Кат. № GV2ME08	Бр.	10	42,63	426,30
23	Прекъсвач термомагнитен, за защита на електродвигатели тип GV2ME – 690V, In 18A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/, Кат. № GV2ME20	Бр.	10	51,16	511,60
24	Блок за защита тип TM63D: 63A/40°C; за прекъсвач Merlin Gerin compact NSX100N, за силови електрически табла Кат. № LV429842	Бр.	1	161,54	161,54
25	Реле помощно -4C/O конт. RXM4AB1MD, 220V DC, In=6A, Кат.№ RXM4AB1MD	Бр.	5	5,75	28,75
26	Основа RXZ E2M114M за реле помощно – 4C/O конт, Кат.№ RXZE2M114M	Бр.	37	2,81	103,97
27	Блок защитен електронен тип Micrologic 2.2; 3P, In=100A, Кат. № LV429070	Бр.	1	155,73	155,73
28	Блок за защита: тип TM32D: 32A/40°C; за прекъсвач Merlin Gerin compact NSX100N, Кат. № LV429845	Бр.	1	161,54	161,54
29	Реле интерфейсно In=8A, 24V DC, Кат.№ RSB2A080BD	Бр.	30	2,01	60,30
30	Волтметър аналогов, 0-500V, тип VLT/16005, Кат.№ 16005	Бр.	10	30,02	300,20
31	Контакт допълнителен сигнален за iC60N, тип iOF/SD+OF, Кат.№ A9A26929	Бр.	36	22,69	816,84
32	Контакт допълнителен сигнален за iC60N, тип iOF, INC, Кат.№ A9A26924	Бр.	36	13,76	495,36
33	Фасунга, тип XB5AVG1, 240vdc, Кат.№ XB5AVG1	Бр.	25	8,10	202,50
34	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, 3P, 50A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 50A, Кат.№ A9F74350	Бр.	10	27,61	276,10
35	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, 3P, 63A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 63A, Кат.№ A9F74363	Бр.	10	34,14	341,40
36	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, 3P, 40A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 40A, Кат.№ A9F74340	Бр.	10	24,56	245,60
37	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 10A, крива на изключване C, Кат.№ A9F74110	Бр.	20	6,37	127,40
38	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 16A, крива на изключване C, Кат.№ A9F74116	Бр.	54	6,26	338,04
39	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 25A, крива на изключване C, Кат.№ A9F74125	Бр.	35	6,43	225,05
40	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 32A, крива на изключване C, Кат.№ A9F74132	Бр.	10	6,89	68,90
41	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, 220/240V AC, 40A, крива на изключване C, Кат.№ A9F74140	Бр.	10	7,42	74,20
42	Прекъсвач автоматичен iC60N, 1P, Ui=500V AC, крива C, Icu=10kA при 415V AC, In=50A, Кат.№ A9F74150	Бр.	22	9,19	202,18
43	Прекъсвач автоматичен iC60N, 1P, Ui=500V AC, крива C, Icu=10kA при 415V AC, In=63A, Кат.№ A9F74163	Бр.	34	9,86	335,24
44	Прекъсвач автоматичен C60H-DC, за постоянно-токови ел.вериги, 2P, Un=250V DC, крива C, Icu=20kA при 220V DC, In=40A, Кат.№ MGN61537	Бр.	12	32,13	385,56
45	Прекъсвач автоматичен C60H-DC, за постоянно-токови ел.вериги, 2P, Un=250V DC, крива C, Icu=20kA при 220V DC, In=16A, Кат.№ MGN61531	Бр.	12	28,27	339,24
46	Кабел за връзка, между контролер Twido и дисплей Magelis XBT-N400, тип XBTZN999 RJ45 – RJ45, Кат.№ XBTZN999	Бр.	1	14,10	14,10
47	Кабел за връзка, между дисплей Magelis XBT-N400 и PC, тип XBT Z925(A) RJ45 – RJ45, Кат.№ XBTZ925	Бр.	1	28,76	28,76
48	Кабел за връзка, между дисплей Magelis и PC, тип TSX-CUSB485 RJ45–USB, Кат.№ TSXCUSB485	Бр.	1	136,39	136,39
49	Превключвател K10D002UCH, двуполуен за монтажнен отвор ф22мм,	Бр.	10	15,62	156,20



ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД
 гр. Пловдив 4004
 Адрес за кореспонденция:
 гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“,
 ул. „Св. Пимен Зографски“ № 4,
 сграда 2, ЕИК 115627440

Тел: 02/ 862 52 77
 Факс: 02/ 862 52 88
 e-mail: sofia@electroplus.net

	In=10A, трипозиционен, с изключено (нулево) положение – (1-0-2), Кат.№ K10D002UCH				
50	Лампа с нажежаема жичка, тип: BA 15d-DL1 BEMS-incandescensent bulb, 230V/ 5W, цокъл Байонет, Кат.№ DL1BEMS	Бр.	500	1,69	845,00
51	Привод моторен механичен за Compact NSX100- NSX160, Кат.№ LV429434	Бр.	4	232,38	929,52
52	Привод моторен механичен за Compact NSX250, Кат.№ LV431541	Бр.	7	311,09	2 177,63
53	Привод моторен механичен за Compact NSX400, Кат.№ LV432641	Бр.	1	498,34	498,34
54	Контактор LC1D40AM7, Кат.№ LC1D40AM7	Бр.	5	82,18	410,90
55	Прекъсвач автоматичен; тип iC60N, In=6A, Un= 240V AC, 1P-еднополюсен, крива на изключване-C, Кат.№ A9F74106	Бр.	20	6,97	139,40
56	Блок захранващ тип ABL8 REM24030, INPUT 100- 240V AC, 1.8-0.9A, 50-60Hz, OUTPUT SELV: 24V DC; 3A; 72W, за LM23/1, Кат.№ ABL8REM24030	Бр.	2	125,91	251,82
57	Контактор , Арт.№LC1K 0910Q7, AC-3, 380V, 9A, 50-60Hz за климатични машини в АСУТ1000 и КСО, Кат.№ LC1K0910Q7	Бр.	2	18,35	36,70
58	Контролер тип TWDLCDA24DRF, 14 входа, 10 рел. изхода за LM22/1, Кат.№ TWDLCDA24DRF	Бр.	1	462,89	462,89
59	Реле за време RE7 RB11MW, със задържане при изключване, обхват на настройка на закъснението – 0.05с+10мин: брой контакти – 1 превключващ; Un= 24+240V AC/DC, Кат.№ RE7RB11MW	Бр.	5	71,75	358,75
60	Реле за време RE7 RB13MW, със задържане при изключване, обхват на настройка на закъснението – 0.05с+10мин: брой контакти – 2 превключващи; Un= 24+240V AC/DC, Кат.№ RE7RB13MW	Бр.	15	75,50	1 132,50
61	Превключвател избиращ тип XB4BD33; 3 поло- жения със задържане, 2НО, Кат.№ XB4BD33	Бр.	3	13,05	39,15
62	Прекъсвач термомагнитен триполюсен GV2ME14 In=10A; обхват на настройката на термичната защита 6-10A за сборки тип ШЕР /за Щкаф електрически разпределителен/, Кат. № GV2ME14	Бр.	10	48,62	486,20
63	Лампа сигнална тип XB4BV64 червена, 220-230V за крушка BA9s, DIRECT SUPPLY PILOT LIGHT, Кат.№ XB4BV64	Бр.	25	6,27	156,75
64	Лампа сигнална XB4BVM4, форма на главата кръгла, плоска, цвят червен, ном.напрежение 230-240V AC, за монтаж в отвор ф22мм, комплект с източник на светлина защитен LED- червен, Кат.№ XB4BVM4	Бр.	24	9,47	227,28
65	Лампа сигнална XB4BVM3, форма на главата кръгла, плоска, цвят зелен, ном.напрежение 230-240V AC, за монтаж в отвор ф22мм, комплект с източник на светлина защитен LED- зелен, Кат.№ XB4BVM3	Бр.	24	9,47	227,28
66	Прекъсвач автоматичен; тип iC60N, In=4A, Un=240V AC, 1P-еднополюсен, крива на изключване-C, Кат.№ A9F74104	Бр.	20	8,08	161,60
67	Кабел комуникационен за дисплей тип XBTZ978, Кат.№ XBTZ978	Бр.	1	41,89	41,89
68	Реле контролно тип RXN 41G11P7: 230V, 60Hz, 0329, 4НО и 4НЗ контакта, шир.22мм, монтаж на DIN шина, Кат.№ RXM4AB2P7	Бр.	2	5,19	10,38
69	Прекъсвач автоматичен тип iC60N 3P 4A, крива C, Кат.№ A9F74304	Бр.	10	26,75	267,50
70	Прекъсвач автоматичен тип iC60N 3P 10A, крива C, Кат.№ A9F74310	Бр.	7	21,21	148,47
71	Прекъсвач автоматичен тип iC60N 3P 16A, крива C, Кат.№ A9F74316	Бр.	10	20,82	208,20
72	Контакт SD за индикация на неизправност; тип C60N; Кат.№ 26927; превключващ контакт даващ индикации за „отворено“ и „затворено“ състояние на прекъсвача; индикация за неизправност /SD/ на лицевия панел посредством механичен индикатор, Кат.№ A9A26927	Бр.	40	15,70	628,00
73	Кабел комуникационен XBT Z9780 /RS485/, Кат.№ XBTZ9780	Бр.	1	41,89	41,89
74	Блок-контакт: LADN22, 2 нормално отворени + 2 нормално затворени (2N/O + 2N/C), Кат.№ LADN22	Бр.	2	10,18	20,36
	Прекъсвач Compact NSX 100H комплектован със защитен блок				

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

75	Micrologic 2.2-M, максим.брой допълнителни контакти, предпазен изключвател. За външно разделяне на допълнителните контакти, Кат.№ LV429835	Бр.	1	264,56	264,56
76	Механична блокировка за Compact NSX 100H, Кат.№ LV429270	Бр.	1	10,56	10,56
77	Цилиндрични силовни връзки за Compact NSX 100H по 2 в комплект, Кат.№ LV429268	ком-плект	3	9,81	29,43
78	Страничен панел за прекъсвач NSX 100H, Кат.№ LV429283	Бр.	2	43,99	87,98
79	Защитен панел за прекъсвач Compact NSX 100H, Кат.№ LV429515	Бр.	2	9,02	18,04
80	Куплунг за прекъсвач NSX 100H, Кат.№ LV429272	Бр.	4	34,09	138,76
81	Прекъсвач LF2, елегазов (SF6), триполюсен, U _т =17,5kV, I _т =630A, I _{sc} =25kA, управляващи бобини на 220V DC, моторно задвижване RI-U _n =220V DC, 5НО+5НЗ+1 превключващ помощни контакта, индикатор на положението, пресостат, брояч, анти-помпажно реле, схема №889461	Бр.	1	10 139,02	10 139,02
82	Защита токова SEPAM 20, U _n =220V DC, вграден човек-машина интерфейс, с токов вход 5A и съединител CCA630, с комуникационен модул ACE 949-2 и кабелССА612	Бр.	1	2 919,25	2 919,25
83	Касета сигнална, захранващо напрежение 24V DC; вградена звукова и светлинна сигнализация; с фиксираща основа за вертикален монтаж включваща 250мм поддържаща алуминиева тръба и закрепваща метална планка, Кат.№ XVMB2RSSB	Бр.	1	53,49	53,49
Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010: 36 595,22 /Тридесет и шест хиляди петстотин деветдесет и пет и 0,22/					36 595,22

Валидност на офертата (съгласно т.2.4.): 45 /четиридесет и пет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертата.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Владимир Райчев

Регионален мениджър

Дата: 24.02.2016г.

„ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД



Handwritten mark

Handwritten mark