




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: “Доставка на два броя цеолитови
филтри за система 5TS22 на 5ЕБ”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-1835/11.03.2016 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В чертеж № 05.85.0524-00-00СБ (сборния чертеж на филтъра), не се чете добре размера указващ разстоянието от опорната пета до края на цилиндричната част (началото на закръглението) на филтъра. Моля да ни посочите точния размер.

ОТГОВОР: Въпросният размер е: 1415 ±3мм

ВЪПРОС: Има ли възможност споменатия размер във въпрос 1 да е различен от указания в чертеж № 05.85.0524-00-00СБ, ако да то в какви граници?

ОТГОВОР: Размерът не е задължителен, но:

- геометричните размери на филтъра да съответстват на данните в тех. паспорт;
- разходните характеристики да съответстват;
- якостните изчисления да отговарят на изискванията към изделието.

Приложение:

Чертеж № 05.85.0524-00-00СБ с отбелязан в червено въпросния размер.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

