




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на два броя цеолитови филтри за система 5TS22 на 5ЕБ”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-2030/17.03.2016 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Във връзка с Ваш отговор публикуван в профила на купувача на 14.03.2016 г., в който е записано:”Размерът не е задължителен, но:

- геометричните размери на филтъра да съответстват на данните в техническия паспорт”

От отговора не става ясно, кои са размерите от техническия паспорт на сега съществуващия филтър в централата, които трябва да бъдат спазени за новия филтър. Дали под “геометрични размери” имате в предвид габаритните размери на филтъра.

ОТГОВОР:

Монтирането на новите филтри трябва да стане на мястото на демонтираните филтри и геометричните размери-габаритните размери, разстояния на фланцеви съединения, тръбни разводки (вход и изход), трябва да се покриват максимално, без да е необходимо допълнително преустройство и претрасиране на съществуващо оборудване поради липса на място.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

