

# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2016 г.

ИВАН АНДРЕЕВ

## ПРОТОКОЛ

На 11.03.2016 г. в изпълнение на Заповед № АД - 729/11.03.2016 г. на Заместник Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

**Председател:** Пламен Пачев - Ръководител сектор ремонт на “ВКОС”, ЕП2

- Членове:**
1. Андрей Делийски - Ръководител група, ВКОС-ВС, ЕП2
  2. Детелин Гунов - Ръководител сектор УИС, ЕП2
  3. Маргарита Маринова - Експерт “ОП”, Управление “Търговско”
  4. Димитър Донков - Старши юрисконсулт, Управление “Правно”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка филтри и филтърни платна”, включваща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Филтри и Обособена позиция № 2 – Филтърни платна

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2 - 4 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на Участниците.

### Комисията установи:

1. Публичната покана е инициирана с Доклад на Ръководител управление “Търговско”, Рег. № Т-63/27.01.2016 г. с приблизителна ориентировъчна стойност **49 210.00** лева (Обособена позиция № 1 – 45 190,00 лв. и Обособена позиция № 2 – 4 020,00 лв.) и стартирана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

2. Публичната покана с рег. № 9050784 от 25.02.2016 г. е публикувана в Портала за обществени поръчки и на Интернет страницата на АЕЦ Козлодуй ЕАД.

3. В указания срок – 16.00 ч. на 10.03.2016 г. в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” в запечатан плик са получени следните оферти:

Вх. № ОП - 352/09.03.16 г., 10:01 ч. “ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София (Обособени позиции № 1 и № 2)

Вх. № ОП - 356/09.03.16 г., 10:27 ч. “КЛИМАКОМПЛЕКТ” ЕООД, гр. Стара Загора (Обособени позиции № 1 и № 2)

Вх. № ОП - 359/10.03.16 г., 09:55 ч. “ФИЛТЪР” ООД, гр. София (Обособена позиция № 1)

Вх. № ОП - 361/10.03.16 г., 11:06 ч. “УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ” ЕООД, гр. София (Обособени позиции № 1 и № 2)

Вх. № ОП - 364/10.03.16 г., 11:14 ч. “ТРЕГА” ООД, гр. Пловдив (Обособени позиции № 1 и № 2)



**Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане офертите на Участниците, по реда на тяхното постъпване като установи следното:**

**“ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София** участва за Обособени позиции № 1 и № 2. Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

**“КЛИМАКОМПЛЕКТ” ЕООД, гр. Стара Загора** участва за Обособени позиции № 1 и № 2. Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

**“ФИЛТЪР” ООД, гр. София** участва за Обособена позиция № 1. Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

**“УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ” ЕООД, гр. София** участва за Обособени позиции № 1 и № 2. Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

**“ТРЕГА” ООД, гр. Пловдив** участва за Обособени позиции № 1 и № 2. Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

След подробно запознаване със съдържанието на техническите предложения по обособените позиции, комисията реши да изиска от Участника “КЛИМАКОМПЛЕКТ” ЕООД, гр. Стара Загора да представи допълнителна информация за предложените от тях филтри, като представи техническо описание с допълнителни технически данни/каталожна информация от производителя.

На 16.03.2016 г. в изпълнение на Заповед № АД - 729/11.03.2016 г. комисия в състав:

**Председател:** Пламен Пачев - Ръководител сектор ремонт на "ВКОС", ЕП2

**Членове:** 1. Андрей Делийски - Ръководител група, ВКОС-ВС, ЕП2

2. Детелин Гунов - Ръководител сектор УИС, ЕП2

3. Маргарита Маринова - Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

4. Димитър Донков - Старши юриконсулт, Управление “Правно”

се събра със задача да продължи работата си по публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка филтри и филтърни платна”**

#### **Комисията констатира:**

В указания срок в Управление Търговско на e-mail е получен отговор с Вх. № Ф-1943/15.03.2016 г. от “КЛИМАКОМПЛЕКТ” ЕООД, гр. Стара Загора.

#### **Окончателни констатации на комисията:**

##### **“ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София**

##### Обособена позиция № 1 – Филтри

Техническото предложение за обособената позиция **не отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя, тъй като:

За подпозиция № 1 предложените филтри имат начално съпротивление при нормален дебит – 185 Ра, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - начално съпротивление при нормален дебит – 250 Ра;

За подпозиция № 2 предложените филтри имат начално съпротивление при нормален дебит – 159 Ра и дебит 1450 м<sup>3</sup>/h, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - начално съпротивление при нормален дебит – 250 Ра и номинален дебит на филтъра -1000-1200 м<sup>3</sup>/час;

За подпозиция № 3 предложените филтри имат начално съпротивление при нормален дебит – 227 Ра, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на



възложителя - начално съпротивление при нормален дебит – 350 Pa;

Срок на доставка – 5-6 седмици, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **41 186.18 лева без ДДС**.

Обособена позиция № 2 – Филтърни платна

Техническото предложение за обособената позиция **не отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя, тъй като:

За подпозиция № 1 в спецификацията на участника не са посочени технически характеристики на предлаганата филтърна материя. Предложеното количество е 280 м<sup>2</sup>, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя – количество - 260 м<sup>2</sup>;

За подпозиция № 2 предложените предфилтри са с размери – 610x585x48 мм и не са посочени характеристики за дебит, аеродинамично съпротивление и клас по БДС EN779, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - Габаритни р-ри: 50x585x610; Дебит – 2000м<sup>3</sup>/h; Аеродинамично съпротивление ΔP=30Pa; Клас G3- G4 по БДС EN779;

За подпозиция № 3 в спецификацията на участника не са посочени технически характеристики на предлаганото платно филтърно. Предложеното количество е 800 м<sup>2</sup>, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя – количество - 810 м<sup>2</sup>;

За подпозиция № 4 в спецификацията на участника не са посочени характеристики за филтриращ елемент, дебелината на профила, начално съпротивление, крайно съпротивление и T max, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - филтриращ елемент -от груба филтърна материя; рамка -специално формован профил с дебелина 20мм; начално съпротивление 80Pa; крайно съпротивление 250 Pa; T max -100°C.

Срок на доставка – 5-6 седмици, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **6 976.17 лева без ДДС**.

**“КЛИМАКОМПЛЕКТ” ЕООД, гр. Стара Загора**

Обособена позиция № 1 – Филтри

Техническото предложение за обособената позиция **отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

Срок на доставка – 45 работни дни, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **37 887.00 лева без ДДС**.

Обособена позиция № 2 – Филтърни платна

Техническото предложение за обособената позиция **отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

Срок на доставка – 45 работни дни, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **4 784.10 лева без ДДС**.

**“ФИЛТЪР” ООД, гр. София**

Обособена позиция № 1 – Филтри

Техническото предложение за обособената позиция **не отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя, тъй като:

За подпозиция № 1 предложените филтри имат номинален дебит на филтъра - 2100 м<sup>3</sup>/час, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - номинален дебит на филтъра -2000 м<sup>3</sup>/час;

За подпозиция № 2 предложените филтри имат номинален дебит на филтъра - 1250 м<sup>3</sup>/час и крайно съпротивление – 600 Pa, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - номинален дебит на филтъра -1000-1200 м<sup>3</sup>/час и крайно съпротивление - 500 Pa.

Срок на доставка – до 5 седмици, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **40 719.61 лева без ДДС**.



## **“УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ” ЕООД, гр. София**

### Обособена позиция № 1 – Филтри

Техническото предложение за обособената позиция **не отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя, тъй като:

За подпозиция № 2 предложените филтри имат крайно съпротивление – 600 Pa, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - крайно съпротивление - 500 Pa.

Срок на доставка – 45 работни дни, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **32 075.00 лева без ДДС**.

### Обособена позиция № 2 – Филтърни платна

Техническото предложение за обособената позиция **не отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя, тъй като:

За подпозиция № 1 в спецификацията на участника не са посочени характеристики за площ на маса, начално съпротивление, крайно съпротивление и клас на пожароустойчивост, габаритни размери и дебелина, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя – площ на маса 200( гр/м<sup>2</sup>); начално съпротивление - 20÷ 40Pa; крайно съпротивление - 250Pa; клас на пожароустойчивост по DIN 53438/F1; габ. p-ри 2x20m, b-20mm;

За подпозиция № 2 предложените предфилтри са с рамка от метал/поцинкована ламарина, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - Рамка от пресован картон;

За подпозиция № 3 в спецификацията на участника не са посочени характеристики за въздухопропускливост, здравина на скъсване: дължина и ширина, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя – Въздухопропускливост: >0.460m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.s; Здравина до скъсване: Дължина - > 30N, Ширина - > 23N;

За подпозиция № 4 предложените филтри имат начално съпротивление – 35 Pa, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - начално съпротивление 80Pa.

Срок на доставка – 45 работни дни, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **7 180.00 лева без ДДС**.

## **“ТРЕГА” ООД, гр. Пловдив**

### Обособена позиция № 1 – Филтри

Техническото предложение за обособената позиция **не отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя, тъй като:

За подпозиция № 2 предложените филтри имат крайно съпротивление – 600 Pa, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - крайно съпротивление - 500 Pa;

За подпозиция № 3 предложените филтри имат начално съпротивление при нормален дебит – 250 Pa, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - начално съпротивление при нормален дебит – 350 Pa.

Срок на доставка – 60 календарни дни, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **54 195.00 лева без ДДС**.

### Обособена позиция № 2 – Филтърни платна

Техническото предложение за обособената позиция **не отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя, тъй като:

За подпозиция № 3 предлаганото платно филтърно има ширина 150 см и здравина до скъсване: Дължина - > 20N, Ширина - > 20N, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя – Ширина: 200 см; Здравина до скъсване: Дължина - > 30N, Ширина - > 23N.

Срок на доставка – 60 календарни дни, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **22 886.00 лева без ДДС**.

С оглед по-горе изложеното комисията реши да не допуска до класация участниците: "ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр. София; "ФИЛТЪР" ООД, гр. София; "УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД, гр. София и "ТРЕГА" ООД, гр. Пловдив с мотива, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.


Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите "най-ниска цена" комисията класира на първо място, участника "КЛИМАКОМПЛЕКТ" ЕООД, гр. Стара Загора за Обособена позиция № 1 – Филтри с предлагана цена - 37 887.00 лева без ДДС и за Обособена позиция № 2 – Филтърни платна с предлагана цена - 4 784.10 лева без ДДС.





**Комисията предлага на Възложителя:**

1. Да възложи обществена поръчка с предмет „Доставка на филтри и филтърни платна” за Обособена позиция № 1 – Филтри и Обособена позиция № 2 – Филтърни платна на "КЛИМАКОМПЛЕКТ" ЕООД, гр. Стара Загора при условията на подадената оферта.

Настоящият протокол е съставен на 16.03.2016 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

**Комисия в състав:**

Председател:   
/Пламен Пачев/

Членове: 1.  /Андрей Делийски/ 2.  /Детелин Гунов/ 3.  /Маргарита Маринова/ 4.  /Димитър Донков/