

ДОГОВОР

№ 1680000004

Днес, 12.04.16 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 10173/03.12.2014 г. на Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Бруната" ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 041029500, представлявано от Николай Жечков – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от Заместник изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация №16.ТС.СПЦ.48, №16.ТС.СПЦ.47 и Спецификация на материали за абонатни станции за битови клиенти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 50 628, 00 лв. /петдесет хиляди шестстотин двадесет и осем лева/ без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: Общинска Банка АД, град София, клон Врабча;

Банкова сметка: BG22 SOMB 9130 1028 4250 01;

Банков код: SOMBBGSF

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 50 /петдесет/ календарни дни считано от датата на подписване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно-предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

Декларация/ Сертификат за произход;

Декларация/ Сертификат за съответствие;

Инструкции за монтаж, техническо обслужване и ремонт;

Приемно-предавателен протокол;

Схема/и на подвързване (където е приложимо);

Гаранционна карта /паспорт (където е приложимо);

Удостоверение, че средствата за измерване са вписани в Държавния регистър на разрешените за използване в страната средства за измерване или сертификат за одобрен тип от страна членка на ЕС или нанесена маркировка за съответствие и допълнителна метрологична маркировка, съгласно Директива за средства за измерване (MID) 2004/22/ЕС;

Свидетелство за първоначална метрологична проверка или оценено съответствие или нанесена маркировка за съответствие и допълнителна метрологична маркировка.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на хартиен и магнитен носител 1 брой CD и съдържание на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

4.8. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.11. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/ сертификат за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на доставка, срок на годност от 10 /десет/ години и са произведени не по рано от 2015 г.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 5 /пет/ дни от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 20 /двадесет/ дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 - Техническа спецификация №16.ТС.СПЦ.48, №16.ТС.СПЦ.47 и Спецификация на материали за абонатни станции за битови клиенти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 - Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са Владимир Николов – Р-л сектор “Ремонт”, тел.: 0973/80958 и Стелиян Стефанов – Р-л сектор “ИД”, тел.:0973/72694.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е инж. Любомир Георгиев Тошев – Експерт продажби, тел.: 02/9155728, моб.тел.: 0887/554598.

6.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Бруната” ООД
гр. София
бул. Братя Бъкстон №85
тел/факс: 02/9155728; 02/9155755
E-mail: brunata@brunata.bg
ЕИК 041029500
ИН по ЗДДС: BG 041029500

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
НИКОЛАЙ ЖЕЧКОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ




Съгласували:

Директор “И и Ф”:
21.03 2016 г. /Б. Димитров/
Р-л У-е “Търговско”:
25.03 2016 г. /Кр. Каменова/
Р-л У-е “Правно”:
28.03 2016 г. /Ив. Иванов/
Р-л сектор “Ремонт”:
_____ 2016 г. /В. Николов/
Р-л сектор “ИД”:
23.03 2016 г. /С. Стефанов/
Ст. юриконсулт “ПЗиЛД”:
24.03 2016 г. /И. Петрова/
Н-к отдел “ОП”:
21.03 2016 г. /С. Брешкова/

Изготвил:

Специалист “ОП”:
21.03 2016 г. /А. Големанов/



ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	2
5. ОБЕДИНЕНИЯ	3
6. ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	4
9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА	4
10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА	5
11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	6
12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16. НЕУСТОЙКИ	8
17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	9
20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	10
22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.6. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Планове по качеството) и Планове за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции № УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор",

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при

дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

- 11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.
- 11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.
- 11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.
- 11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.
- 11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.
- 11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.
- 11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в-гаранционния срок.
- 11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.
- 11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.
- 11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.


24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Бруната” ООД
гр. София
бул. Братя Бъкстон №85
тел/факс: 02/9155728; 02/9155755
E-mail: brunata@brunata.bg
ЕИК 041029500
ИН по ЗДДС: BG 041029500

ИЗПЪЛНИТЕЛ
УПРАВИТЕЛ
НИКОЛАЙ ЖЕЧКОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ





Блок:

УТВЪРЖДАВАМ

Система: ТСС

ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ “ПРОИЗВОДСТВО”:
Дирекция “Производство”

Подразделение: цех ТС

..... 2016 г. ЯНЧО ЯНКОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ *№ ТС-СМУ 48*

за доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

В изпълнение на мероприятия по енергийна ефективност е планирано за бъдещото разширение на топлопреносната мрежа за битовите клиенти на топлинна енергия, абонатните станции да се предоставят от топлопреносното дружество. Описанието на необходимите компоненти е представено в табличен вид – Приложение: Спецификация на материали за абонатни станции за битови клиенти.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение: Спецификация на материали за абонатни станции за битови клиенти.

2.2. Нормативно-технически документи

Нормативно технически документи от завода производител.

2.3. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Доставените компоненти да са със срок на годност не по-малко от 10 год., гаранционния срок да е не по-малко от 2 г. и да са произведени не по рано от 2015 г.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Компонентите да са опаковани по единично, като опаковката да предпазва от повреда при транспортиране и съхранение.

4. Входящ контрол

Доставката подлежи на общ входящ контрол съгласно „Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй ЕАД”, ИД № ДОД.КД.ИК.112., с изключение на позиции 23÷25 и 57÷60.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- ✓ схема/и на подвързване (където е приложимо);
- ✓ декларация / сертификат за съответствие;
- ✓ декларация / сертификат за произход;
- ✓ инструкция за монтаж;
- ✓ гаранционна карта /паспорт (където е приложимо).

Приложение: Спецификация на материали за абонатни станции за битови клиенти .

Блок:

УТВЪРЖДАВАМ

Система: ТСС

ДИРЕКТОР

Подразделение: цех ТС

ДИРЕКЦИЯ “ПРОИЗВОДСТВО”:



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ *16.ТС.СМЧ.47*

за доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане

1. Описание на доставката

Целта на спецификацията е доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане, които са необходими за осигуряване на безпрепятствено включване на нови потребители и точното измерване на доставеното количество топлинна енергия в абонатните станции на клиентите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, както и за замяна на съществуващи топломери с изтекъл експлоатационен ресурс.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

Общи изисквания.

Всички апарати и принадлежности, включени в обема на доставката трябва да бъдат нови, неизползвани, стандартно производство на производителя, като в проекта и производството им са използвани съвременни технологии и материали, осигуряващи:

- ✓ Високо качество на изделията и постоянство на параметрите им;
- ✓ Ниски експлоатационни разходи;
- ✓ Лесно обслужване.

2.1. Изисквания към техническите характеристики

№	Технически Характеристики	Изискване на възложителя
1	Данни за одобрен тип	БДС EN 1434 или еквивалент
2	Температурен диапазон	От 10 до 160°C
3	Температурна разлика	Δt от 3 до 150 К
4	Температурна разлика при стартиране	0.125 К
5	Термопреобразуватели	Pt 500 EN 60 751
6	Ултразвуков разходомер	Q_n 1.5 ³ /h

7	Пад на налягането	ΔP до 200mbar
8	Околна температура	T от 0 до 55°C
9	Температура на съхранение	T от -20 до 60°C
10	Вид защита	IP 54 по DIN40050
11	Клас на защита	II по EN 61 010
12	Клас на точност	2 ^{ри}
13	Захранване	От батерия клас D 3,65 VDC +/- 10 %
14	Време на живот на батерията	Не по-малко от 11 години
15	Постоянна памет	EEPROM
16	Дисплей	Течно-кристален (минимум 8 знака)
17	Интерфейс	Оптичен интерфейс за комуникация и тестване на топломера
18	Модул за радиокомуникация	M-bus модул
19	Връзка за топломера	Холендрова (резбова с монтажна дължина 130 +0/-2 mm), комплект с холендрови гайки и щупери
20	Номинален дебит (m ³ /h)	Q _n 1.5
21	Номинален диаметър (mm)	D _n 20
22	Номинално налягане (bar)	P _n 25
23	Количество (броя)	15

2.2. Нормативно-технически документи

Топломерите трябва да бъдат от одобрен тип или оценен за съответствие.

Възложителят ще счита за одобрен тип топломер, за който е изпълнено едно от следните изисквания:

- ✓ да бъде вписан в Държавния регистър на средства за измерване /ДАМТН/;
- ✓ да притежава сертификат за одобрен тип от страна членка на ЕС;

Възложителят ще счита за оценен за съответствие тип топломер, ако има нанесена маркировка за съответствие и допълнителна метрологична маркировка, съгласно Директива за средства за измерване (MID) 2004/22/ЕС .2.3.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Документация на български език, придружаваща доставката на топломери:

- ✓ Технически паспорти, съдържащи: техническо описание, основни технически данни, инструкция за поддръжка, настройка, монтаж и експлоатация на български език (на хартиен и CD носител);

✓ Удостоверение, че средствата за измерване са вписани в Държавния регистър на разрешените за използване в страната средства за измерване или сертификат за одобрен тип от страна членка на ЕС или нанесена маркировка за съответствие и допълнителна метрологична маркировка, съгласно Директива за средства за измерване (MID) 2004/22/ЕС.

✓ Сертификат / декларация за съответствие съгласно Закон за техническите изисквания към продуктите.

✓ Сертификат / декларация за произход.

✓ Свидетелство за първоначална метрологична проверка или оценено съответствие или нанесена маркировка за съответствие и допълнителна метрологична маркировка.

Всеки участник следва да посочи в офертата си произхода на стоката/ите - местонахождението на завода (ите) производител (и).

Фабричната опаковка е задължение на Изпълнителя;

Опаковката трябва да гарантира стоката срещу външни въздействия по време на транспортирането, товарно разтоварните работи и съхранението на склад;

Опаковката трябва да съответства на вида и начина на транспорт;

Изпълнителят ще бъде отговорен за повреди на устройствата, дължащи се на неподходяща опаковка, или опаковка от некачествени/неподходящи материали;

4. Гаранционен срок

Гаранционният срок на доставените устройства да не е по-малък от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на доставка и предаването им на Възложителя.

В рамките на гаранционния срок Изпълнителя отстранява за своя сметка констатираните недостатъци, а ако те са неотстраними заменя дефектиралите устройства с нови.

5. Етикиране


Върху топломера да има следните означения:

- Име на производител или неговата търговска марка;
- Тип, година на производство и сериен номер;
- Тип на температурен датчик;
- Максимални стойности на температурни разлики;
- Граници на температурни области;
- Граници на разхода на топлоносителя;
- Една или няколко стрелки указващи посока изтичане;
- Максимално допустимо работно налягане;
- Обозначение клас на точност;
- Клас заобикаляща среда;

- Обозначение единицата за измерване;
- Обозначение за монтаж на тръба – връщаща;
- Обозначение за монтаж – Н/У;
- СЕ и М - маркировки за съответствие;
- Баркод – уредите трябва да са оборудвани с баркод съобразно изисканото изпълнение;

б. Входящ контрол

Доставката подлежи на общ входящ контрол съгласно „Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй”, ДОД.КД.ИК.112.



ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА МАТЕРИАЛИ ЗА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна ед.	Кол.	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Друго
1	Топлообменник пластинчат	За отопление; със запоени пластини; мощност 50 kW; четири извода; присъединителен размер на изводите - 1" (външна резба); брой пластини - 20 бр.; първичен кръг: топлоносител вода 130°/70°C; вторичен кръг: топлоносител вода 70°/90°C; максимално налягане - 30 bar; макс. допустима загуба на налягане - 0,3 bar.	бр.	15		
2	Топлообменник пластинчат	За битова гореща вода; със запоени пластини; мощност 30 kW; четири извода; присъединителен размер на изводите - 1" (външна резба); брой пластини - 14 бр.; първичен кръг: топлоносител вода 70°/30°C; вторичен кръг: топлоносител вода 10°/60°C; максимално налягане - 30 bar; макс. допустима загуба на налягане - 0,3 bar.	бр.	15		
3	Вентил регулиращ	Двупътен вентил с външна резба; ход 5,5 mm; материал бронз Rg5; Pn25; Dn15; присъединителен размер 3/4"; температурен диапазон - до 130°C; Номинален обем на потока според VDI/VDE 2173 - $Kvs=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$; макс. допустима разлика в налягането, при което задвижката надеждно преодолява налягането и затваря вентила - $\Delta P_s=1500 \text{ kPa}$; макс. допустима разлика в налягането по целия диапазон на хода на задвижката - $\Delta P_v=1200 \text{ kPa}$; диапазон според VDI/VDE 2173 - $S_v>100$.	бр.	15		

4	Вентил регулиращ	Двуплътен вентил с външна резба; ход 5,5 mm; материал бронз Rg5; Pn25; Dn20; присъединителен размер 1"; температурен диапазон - до 130°C; Номинален обем на потока според VDI/VDE 2173 - $Kvs=4 \text{ m}^3/\text{h}$; макс. допустима разлика в налягането, при което задвижката надеждно преодолява налягането и затваря вентила - $\Delta P_s=1600 \text{ kPa}$; макс. допустима разлика в налягането по целия диапазон на хода на задвижката - $\Delta P_v=1200 \text{ kPa}$; диапазон според VDI/VDE 2173 - $S_v>100$.	бр.	15	
5	Задвижка електрическа	За управление на вентил регулиращ; Работно напрежение-AC 230 V; Номинална честота-50 Hz; Консумирана мощност-2,5 VA; без възвратна пружина; Управляващ сигнал- 3-позиционен; Време за сработване-150 s; с ръчно регулиране; Номинално усилие-400 N; Номинален ход -5,5 mm; Допустима температура на флуида в клапана -130°C (до 150°C кратковременно); Защита на корпуса -IP 54 по EN 60529; Материал на корпуса -Пластмаса.	бр.	15	
6	Задвижка електрическа	За управление на вентил регулиращ; Работно напрежение-AC 230 V; Номинална честота-50 Hz; Консумирана мощност-6 VA; с възвратна пружина; Време за сработване на възвратната пружина - 5 s; Управляващ сигнал- 3-позиционен; Време за сработване-20 s; без ръчно регулиране; Номинално усилие-300 N; Номинален ход -5,5 mm; Допустима температура на флуида в клапана -130°C (до 150°C кратковременно); Защита на корпуса -IP 54 по EN 60529; Материал на корпуса -Пластмаса.	бр.	15	
7	Кран спирателен сферичен	Du 25; Ру 25; стоманен ; заваряем; необслужваем; работна температура до 130°C; за гореща вода	бр.	30	
8	Кран спирателен сферичен	3/4" , резбови	бр.	75	
9	Филтър за вода	1" ; U-образен, резбови	бр.	30	
10	Кран спирателен, сферичен	1" ; резбови	бр.	30	
11	Клапан възвратен	1" ; Ру16, тяло и диск от месинг	бр.	15	
12	Филтър за вода	3/4" ; U-образен	бр.	15	
13	Клапан възвратен	3/4" ; Ру16, тяло и диск от месинг	бр.	30	

14	Клапан възвратен	1/2"	Тяло и диск от месинг	бр.	15		
15	Филтър за вода	1/2"	U-образен	бр.	15		
16	Клапан предпазен		налягане - 10 bar; присъединителна резба 1/2"; ъглов; за вода	бр.	15		
17	Водомер за топла вода		90°C, сух ролков брояч, Qmax- 3 м.куб/ час, присъединителна резба 1/2", комплект с холендрови гайки и щупери	бр.	15	Директива за средства за измерване (MID) 2004/22/ЕС MI-001	Знак-маркировка за съответствие и знак за първоначална метрологична проверка от компетентен орган
18	Кран спирателен		сферичен - 1/2"	бр.	90		
19	Кран спирателен		сферичен - 1/2", външна/вътрешна резба	бр.	30		
20	Автоматична група за допълване на ВОИ		Ø1/2", t=70°C, комплект с манометър	бр.	15		
21	Клапан предпазен		1/2", 2.5 bar	бр.	15		
22	Манометър/термометър комбиниран		P от 0 до 6 bar; t от 0 до 120°C; Ø 80; аксиален	бр.	30		
23	Сензор температурен за БГВ		Потопяем температурен датчик; чувствителен елемент - L&S Ni 1000; дълбочина на потопяване - 125 mm; Потопяемо стебло от неръждаема стомана; диапазон - от -50°C до +180°C; степен на защита IP64 по IER529; клас на защита III по EN60730.	бр.	15		Специализиран вх. контрол- ведомствена метрологична проверка
24	Сензор температурен за ВОИ		Прилепващ температурен датчик за повърхностна температура; диапазон - от -30°C до +130°C; чувствителен елемент - L&S Ni 1000 (елемент под формата на тънък филм); времева константа - 2s; степен на защита IP42 по EN60529; клас на защита III по EN60730.	бр.	15		Специализиран вх. контрол- ведомствена метрологична проверка
25	Сензор външен		сензор за външна температура; чувствителен елемент - NTC, капсулован в синтетична смола; диапазон - от -35°C до +50°C; NTC - 575 Ω при 20°C; допустимо отклонение - ±1°C; времева константа - приблизително 10 min; допустима външна влажност - 5÷100% г.в.; изисквания към климатичните условия - според IEC 721-3; степен на защита IP54 по EN60529; клас на изолация - III по EN60529; ел. свързване - клемни (не зависи от поляритета).	бр.	15		Специализиран вх. контрол- ведомствена метрологична проверка

26	Умалител (Редукция)	1", поцинкован	бр.	15	
27	Тройник водопроводен равнопроходен	3/4", поцинкован	бр.	75	
28	Холедър присъединителен за водомер	1" → 3/4", материал месинг, комплект с щупер	бр.	180	
29	Гайка холедрова с вътрешна резба	3/4", за водомер, комплект с щупер	бр.	60	
30	Тръба стоманена профила електрозаварена	20x20x2,5mm	м.	105	БДС: 10871-73; БДС: 6120-84; ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100 Ст10 (БДС: 5785-83)
31	Тръба стоманена електрозаварена водо-газопроводна, усилена, черна, без резба	Ø1"	м.	120	БДС: 738-85; ГОСТ: 3262-75; DIN: 1626-84) БДС: 2592-71; DIN: 17100-80; DIN: 1626-87
32	Тръба стоманена електрозаварена водо-газопроводна, обикновена, поцинкована, без резба	Ø3/4"	м	38	ГОСТ: 3262-75; DIN: 1626-84) БДС: 2592-71; БДС: 5785-83; DIN: 17100-80; DIN: 1626-87
33	Умалител (Редукция) поцинкован	3/4" → 1/2"	бр.	30	
34	Нипел поцинкован	3/4"	бр.	60	
35	Нипел редуциращ, поцинкован	3/4" → 1/2"	бр.	15	
36	Тройник водопроводен равнопроходен	1/2"	бр.	60	
37	Нипел поцинкован	1/2"	бр.	45	
38	Коляно - нипел, поцинковано	1/2"	бр.	30	
39	Коляно - нипел, поцинковано	3/4"	бр.	30	

40	Адаптор мъжки /метален/ - за гръби с алуминиева вложка; rex-al-rex	Ø 16 x 1/2"	бр.	30		
41	Адаптор женски /метален/ - за гръби с алуминиева вложка; rex-al-rex	Ø 16 x 1/2"	бр.	30		
42	Коляно, горещоцанцовано	Ст 20, Ø32,3 мм	бр.	120		
43	Коляно късо ; 90°	Ст 20, Ø 28 x 3	бр.	60		
44	Обезвъздушител автоматичен	1/2"	бр.	15		
45	Съд мембранен разширителен	V=35л, за работно налягане 0.6МРа	бр.	15		
46	Гръба мултишлекс с алуминиева вложка, rex-al-rex	Ø16x2	м.	75		
47	Адаптор женски /метален/ за гръби с алуминиева вложка	Ø 16x3/4"	бр.	30		
48	Адаптор мъжки	Ø 26 / 1"	бр.	30		
49	Адаптор женски	Ø 26 / 1"	бр.	30		
50	Гръба полипропилен	Ø 26x2	бр.	30		
51	Кабел ШВПС-В	3x1,5 mm ²	м	90		
52	Кабел ШВПС-В	4x1 mm ²	м	90		
53	Кабел ШВПС-В	3x2,5 mm ²	м	90		
54	Помпа циркуляционна за гореща вода	230V; 50 Hz; Макс.дебит 3,5 m ³ /h; напор 4 mH ₂ O; Dn 15; максимално работно налягане 10 bar; клас на защита IP44; макс. обороти 2720 rpm; присъединителен размер 1"; присъединителна дължина 130 mm; температурен диапазон - от -10°C до +110°C.	бр.	15		
55	Помпа циркуляционна за гореща вода	230V; 50 Hz; Макс.дебит 4 m ³ /h; напор 6 mH ₂ O; Dn 25; максимално работно налягане 10 bar; клас на защита IP44; макс. обороти 2750 rpm; присъединителен размер 1 1/2"; присъединителна дължина 180 mm; температурен диапазон - от -10°C до +110°C.	бр.	15		
56	Топломер	по приложена техническа спецификация №16.ТС.СПЦ.47	бр.	15	Директива за средства за измерване (MID) 2004/22/ЕС МІ- 004	Знак-маркировка за съответствие и знак за първоначална метрологична проверка от компетентен орган

57	Термометър биметален, аксиален	с на точност 2, с потопяема част 45 мм, γ : 20°C	бр.	15	Специализиран вх. контрол- ведомствена метрологична проверка
58	Манометър	0 - 6 bar, радиален, 1/4" Ø50, тип M1	бр.	15	
59	Манометър	10 bar. Ø50мм M3A, аксиален	бр.	15	
60	Манометър	аксиален; с контролна стрелка; клас на точност 1.6; Ø63 mm; обхват 0-16 bar; присъединителен размер 1/4"	бр.	30	
61	Табло за управление, двукръгов контролер за управление на АС	за 2бр. монофазни помпи; предпазител; защита; M-BUS мастер; GPRS-комуникация; адаптер за връзка със системи за четене и управление на АС; комплект с щупери с размери, съобразени с диаметъра на захранващите кабели	бр.	15	
62	Топлоизолация тръбна	Дебелина 9 мм; за тръбопровод с размер 3/4"; плътност 98-117 kg/m ³ БДС EN 13470; Коефициент на топлопроводност $\lambda < 0.039$ W/mK БДС EN ISO 13787; температурен диапазон - 70°C до +130°C БДС ISO 3383-95; Огнеустойчивост - негорима (методика № M-011-240/2004); Стабилност на размерите - максимално изменение $\pm 5\%$ при 130 °C (БТО - 04.20/18.08.2004); цвят черен;	м	38	
63	Топлоизолация гръбна	Дебелина 9 мм; за тръбопровод с размер 1"; плътност 98-117 kg/m ³ БДС EN 13470; Коефициент на топлопроводност $\lambda < 0.039$ W/mK БДС EN ISO 13787; температурен диапазон - 70°C до +130°C БДС ISO 3383-95; Огнеустойчивост - негорима (методика № M-011-240/2004); Стабилност на размерите - максимално изменение $\pm 5\%$ при 130 °C (БТО - 04.20/18.08.2004); цвят черен;	м	120	
64	Топлоизолация листова	дебелина 13 мм; плътност 98-117 kg/m ³ БДС EN 13470; коефициент на топлопроводност < 0.039 W/mK БДС EN ISO 13787; температурен диапазон -70°C до +130°C БДС ISO 3383-95; огнеустойчивост - негорима (методика № M-011-240/2004); стабилност на размерите - максимално изменение $\pm 5\%$ при 130 °C (БТО - 04.20/18.08.2004); цвят черен	м ²	15	

65	Панел канал	PVC, \pm 25 мм	м	90	
66	Тапа	3/4", лощинкована	бр.	30	
67	Холендър	комплект за циркуляционна помпа 1 1/2" - 1"	бр.	15	
68	Коляно	черно, късо, 90°, Ст.20, Ø22	бр.	15	
69	Гръба гофрирана	Ø18мм	м	15	
70	Дюбел	Ø8x60мм, комплект с винт	бр.	150	
71	Шпилка	M4x1000мм	бр.	15	

"Доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти"

Brunata

"Бруната" ООД, гр.София, бул.Братя Бъкстон №85, тел.02/9155701, факс02/9155755, ЕИК 041029500, ИН по ЗДДС BG041029500

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
"Доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти"

№	Наименование, тип, марка и описание на предлаганата стока	Технически характеристики	Един. Марка	Количество	Производител, страна на произход и местонахождение на завода/ите	Срок на доставка - календарни дни	Срок на годност (год.)	Гаранционен срок (мес.)	Други изисквания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Топлообменник пластинчат IC 10T-20	Споен пластинчат топлообменник ВОИ 50kW с 20 пластини и присъединителни изводи 1" външна резба	Бр.	15	SWEP, Швеция	50	10	24	
2	Топлообменник пластинчат IC8ASH-28	Споен пластинчат топлообменник БГВ 30kW с 28 пластини и присъединителни изводи 3/4" външна резба	Бр.	15	SWEP, Швеция	50	10	24	
3	Вентил регулиращ VVG549.15	Двупътен вентил с ход 5,5 мм, Dn15, Kvs 2,5, Pn 16	Бр.	15	Siemens AG, Германия	50	10	24	
4	Вентил регулиращ VVG549.20	Двупътен вентил с ход 5,5 мм, Dn20, Kvs4, Pn 16	Бр.	15	Siemens AG, Германия	50	10	24	
5	Задвижка електрическа SQS35.00	Ел.задвижка 230 V 50Hz 2,5VA време за сработване 150 сек , усилие 400N, ход 5,5mm	Бр.	15	Siemens AG, Швеция	50	10	24	

№	Наименование, тип, марка и описание на предлаганата стока	Технически характеристики	Един. Марка	Количество	Производител, страна на произход и местонахождение на завода/ите	Срок на доставка - календарни дни	Срок на годност (год.)	Гаранционен срок (мес.)	Други изисквания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Задвижка електрическа SQS359.54	Ел.задвижка 230 V 50Hz 6VA време за сработване 20 сек , усилие 300N, ход 5,5mm с пружина	Бр.	15	Siemens AG, Швеция	50	10	24	
7	Кран спирателен сферичен Ballomax Dn 25	Стоманен сферичен кран на заварка Dn 25 Pn 25 130 C	Бр.	30	Broen SA, Полша	50	15	24	
8	Кран спирателен сферичен 3/4"	Спирателен сферичен кран месинг 3/4"	Бр.	75	Itar SpA, Италия	50	10	24	
9	Филтър за вода 1"	Месингов У филтър 1"	Бр.	30	Itar SpA, Италия	50	10	24	
10	Кран спирателен сферичен 1"	Спирателен сферичен кран месинг 1"	Бр.	30	Itar SpA, Италия	50	10	24	
11	Клапан възвратен 1"	Месингов възвратен клапан 1" Pn 25	Бр.	15	Itar SpA, Италия	50	10	24	
12	Филтър за вода 3/4"	Месингов У филтър 3/4"	Бр.	15	Itar SpA, Италия	50	10	24	
13	Клапан възвратен 3/4"	Месингов възвратен клапан 3/4" Pn 25	Бр.	30	Itar SpA, Италия	50	10	24	
14	Клапан възвратен 1/2"	Месингов възвратен клапан 1/2" Pn 25	Бр.	15	Itar SpA, Италия	50	10	24	
15	Филтър за вода 1/2"	Месингов У филтър 1/2"	Бр.	15	Itar SpA, Италия	50	10	24	
16	Клапан предпазен 1/2"-3/4"	Предпазен клапан 10 бар, 1/2", ъглов	Бр.	15	Watts Industries srl, Италия	50	10	24	
17	Водмер за топла вода 1/2"	Водомер за топла вода 1/2", диаметър 5mm, с холендри	Бр.	15	Siemens AG, Швейцария	50	10	24	
18	Кран спирателен 1/2"	Спирателен сферичен кран месинг 1/2"	Бр.	90	Itar SpA, Италия	50	10	24	
19	Кран спирателен 1/2"	Спирателен сферичен кран месинг 1/2" външна/вътрешна резба	Бр.	30	Itar SpA, Италия	50	10	24	

"Доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти"

№	Наименование, тип, марка и описание на предлаганата стока	Технически характеристики	Един. Марка	Количество	Производител, страна на произход и местонахождение на завода/ите	Срок на доставка - календарни дни	Срок на годност (год.)	Гаранционен срок (мес.)	Други изисквания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Автоматична група за допълване на ВОИ 1/2"	Автоматична група за допълване, Тмакс 70 С, с манометър	Бр.	15	Иста, Италия	50	10	24	
21	Клапан предпазен 1/2" 2,5 бар	Предпазен клапан 2,5 бар, 1/2", ъглов	Бр.	15	Watts Industries srl, Италия	50	10	24	
22	Манометър/Термометър комбиниран	Манометър- термометър, 0-6 бар, 0-120 С, ф 80 мм, аксиален	Бр.	30	Cewal SpA, Италия	50	10	24	
23	Сензор температурен за БГВ QAE26.91	Температурен сензор БГВ, № 1000, 125 mm, -50 до +180 С	Бр.	15	Siemens AG, Швейцария	50	10	24	
24	Сензор температурен за ВОИ QAD21/209	Температурен сензор повърностен за ВОИ, № 1000, -30 до +130 С	Бр.	15	Siemens AG, Швейцария	50	10	24	
25	Сензор външен QAC31/101	Температурен сензор повърностен за външна температура, NTC 575, -35 до +50 С	Бр.	15	Siemens AG, Швейцария	50	10	24	
26	Умалител (Редукция) 1"-1/2"	Редукция 1"-1/2", цинкована	Бр.	15	Берг Монтана Фитинги АД, България	50	10	24	
27	Тройник водопроводен равнопроходен 3/4"	Тройник 3/4" цинкован	Бр.	75	Берг Монтана Фитинги АД, България	50	10	24	
28	Холендър присъединителен за водомер 1"-3/4"	Холендрова гайка с щуцер месингови за водомер 1"-3/4"	Бр.	180	RACORD srl, Италия	50	10	24	
29	Гайка холендрова с вътрешна резба 3/4"- 1/2"	Холендрова гайка с щуцер месингови за водомер 1"-3/4"- 1/2"	Бр.	60	RACORD srl, Италия	50	10	24	
30	Тръба стоманена профилна електрозаварена	Тръба профилна 20x20x2,5 мм	М.	105	ArceIormittal, Румъния	50	10	24	
31	Тръба 1" стоманена електрозаварена водо-газопроводна, усилена, черна, без резба	Тръба водопроводна 1"	М.	120	ArceIormittal, Румъния	50	10	24	

№	Наименование, тип, марка и описание на предлаганата стока	Технически характеристики	Един. Мярка	Количество	Производител, страна на произход и местонахождение на завода / ите	Срок на доставка - календарни дни	Срок на годност (год.)	Гаранционен срок (мес.)	Други изисквания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Тръба 3/4" стоманена електрозаварена водо-газопроводна, обикновена, поцинкована, без резба	Тръба водопроводна 3/4"	М.	38	Arceormittal, Румъния	50	10	24	
33	Умалител (Редукция) поцинкован 3/4"-1/2"	Редукция 3/4"-1/2", поцинкована	Бр.	30	Берг Монтана Фитинги АД, България	50	10	24	
34	Нипел поцинкован 3/4"	Нипел 3/4", поцинкован	Бр.	60	Берг Монтана Фитинги АД, България	50	10	24	
35	Нипел редуциран, поцинкован 3/4"-1/2"	Нипел редукция 3/4"-1/2", поцинкован	Бр.	15	Берг Монтана Фитинги АД, България	50	10	24	
36	Тройник водопроводен равнопроходен, поцинкован 1/2"	Тройник 1/2" поцинкован	Бр.	60	Берг Монтана Фитинги АД, България	50	10	24	
37	Нипел поцинкован 1/2"	Нипел 1/2", поцинкован	Бр.	45	Берг Монтана Фитинги АД, България	50	10	24	
38	Коляно - нипел, поцинковано 1/2"	Коляно-нипел 1/2", поцинковано	Бр.	30	Берг Монтана Фитинги АД, България	50	10	24	
39	Коляно - нипел, поцинковано 3/4"	Коляно-нипел 3/4", поцинковано	Бр.	30	Берг Монтана Фитинги АД, България	50	10	24	
40	Адаптор ф16х1/2" мъжки /матален/ - за тръби с алуминиева вложка; rex-al-rex	Адаптор ф16х1/2" мъжки	Бр.	30	Itar SpA, Италия	50	10	24	
41	Адаптор ф16х1/2" женски /матален/ - за тръби с алуминиева вложка; rex-al-rex	Адаптор ф16х1/2" женски	Бр.	30	Itar SpA, Италия	50	10	24	

"Доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти"

№	Наименование, тип, марка и описание на предлаганата стока	Технически характеристики	Един. Марка	Количество	Производител, страна на произход и местонахождение на завода/ите	Срок на доставка - календарни дни	Срок на годност (год.)	Гаранционен срок (мес.)	Други изисквания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Коляно, горещоизцяно Ст 20	Коляно Ст 20, горещоизцяно ф32,3 мм	Бр.	120	Берг Монгана Фитинги АД, България	50	10	24	
43	Коляно късо Ст 20; 90°	Коляно Ст 20, ф28x3	Бр.	60	Берг Монгана Фитинги АД, България	50	10	24	
44	Обезвъздушител автоматичен А01/2"	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	Бр.	15	Giacomini Spa, Италия	50	10	24	
45	Съд мембранен разширителен 35 л	Разширителен съд 35 л., Рмакс 1,0 МРа	Бр.	15	Eibi, Италия	50	10	24	
46	Тръба мултиплекс ф16x2 с алуминиева вложка, rex-al-rex	Тръба мултиплекс с алуминиева вложка ф16x2	м.	75	Непсо,Белгия	50	10	24	
47	Адаптор женски /матален/ - за тръби с алуминиева вложка ф16x3/4"	Адаптор ф16x3/4" женски	Бр.	30	Итар SpA, Италия	50	10	24	
48	Адаптор мъжки ф26x1"	Адаптор ф26x1" мъжки	Бр.	30	Итар SpA, Италия	50	10	24	
49	Адаптор женски ф26x1"	Адаптор ф26x1" женски	Бр.	30	Итар SpA, Италия	50	10	24	
50	Тръба полипропилен	Тръба полипропилен ф26x2	м.	90	Непсо,Белгия	50	10	24	
51	Кабел ШВПС-В	Кабел ШВПС-В 3x1,5мм2	м.	90	Кабел 2001, България	50	10	24	
52	Кабел ШВПС-В	Кабел ШВПС-В 4x1мм2	м.	90	Кабел 2001, България	50	10	24	
53	Кабел ШВПС-В	Кабел ШВПС-В 3x2,5мм2	м.	90	Кабел 2001, България	50	10	24	
54	Помпа циркулационна ZRS 15/6 за гореща вода	Циркулационна помпа максимален дебит 3,5 м3/ч, максимален напор 4 мН2О	Бр.	15	Wilo, Франция	50	10	24	

№	Наименование, тип, марка и описание на предлаганата стока	Технически характеристики	Един. Мярка	Количество	Производител, страна на произход и местонахождение на завода/ите	Срок на доставка - календарни дни	Срок на годност (год.)	Гаранционен срок (мес.)	Други изисквания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Помпа циркулационна за Yonos Pico25/1-6 гореща вода	Циркулационна помпа с честотно регулиране макс.дебит 4 м ³ /ч, макс.напор 6 мН20	Бр.	15	Wilo, Германия	50	10	24	
56	Топломер Multical 402 номинален дебит/м ³ /h/ Qn1.5 номинален диаметър/мм/ Dn20 номинално налягане/bar/ Pn25	Ултразвуков топломер комплект с литиева батерия, температурни сензори Pt 500 1,5 м, гилзи, месингови холендрови гайки с щупцери и M-bus модул за дебит Qn 1.5m ³ /h, Dn20 Pn 25 130mm	Бр.	15	Kamstrup A/S, Дания	50	10	24	
57	Термометър ТВ 63 биметален , аксиален	Термометър аксиален Ф63, 0-120 С	Бр.	15	Watts Industries srl, Италия	50	10	24	
58	Манометър M1-Abs 50	Манометър 0-6 бар, Ф50, 1/4" , радиален	Бр.	15	Watts Industries srl, Италия	50	10	24	
59	Манометър M3A-Abs 50	Манометър 0-10 бар, Ф50, 1/4" , аксиален	Бр.	15	Watts Industries srl, Италия	50	10	24	
60	Манометър	Манометър аксиален 0-16 бар, Ф63, 1/4" , клас на точност 1,6	Бр.	30	Watts Industries srl, Италия	50	10	24	
61	Табло за управление, двукръгов контролер за управление на АС	Табло за управление на АС с двукръгов контролер, две монофазни помпи, предпазител защиты, Mbus мастер, GPRS комуникация, адаптер за връзка, комплект щупцери с размери съобразени с размерите на захранващите кабели.	Бр.	15	Бруната ООД, България	50	10	24	
62	Топлоизолация тръбна	Топлоизолация тръбна, дебелина 13 мм и размер 3/4" , плътност 98-117 кг/м ³	М.	38	K-flex, Италия	50	10	24	
63	Топлоизолация тръбна	Топлоизолация тръбна, дебелина 13 мм и размер 1" , плътност 98-117 кг/м ³	М.	120	K-flex, Италия	50	10	24	
64	Топлоизолация листовка	Топлоизолация листовка, дебелина 13мм , плътност 98-117 кг/м ³	М ²	15	K-flex, Италия	50	10	24	

"Доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти"

№	Наименование, тип, марка и описание на предлаганата стока	Технически характеристики	Един. Марка	Количество	Производител, страна на произход и местонахождение на завода/ите	Срок на доставка - календарни дни	Срок на годност (год.)	Гаранционен срок (мес.)	Други изисквания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Панел канал PVC	Панел канал PVC, 25x 25	М.	90	Тилком, Турция	50	10	24	
66	Тапа 3/4"	Тапа 3/4", поцинкована	Бр.	30	Берг Монтана Фитинги АД, България	50	10	24	
67	Холендър 1 1/2"-1"	Холендър 1 1/2"-1" за циркуляционна помпа	Бр.	15	Берг Монтана Фитинги АД, България	50	10	24	
68	Коляно 90, Ст20	Коляно, черно, късо 90, Ст 20, Ф22	Бр.	15	Берг Монтана Фитинги АД, България	50	10	24	
69	Тръба гофрирана	Тръба гофрирана Ф18 мм	М.	15	Нелсо, Белгия	50	10	24	
70	Дюбел	Дюбел Ф8x60 мм с винт	Бр.	150	Регал, България	50	10	24	
71	Шпилка	Шпилка М4x1000 мм	Бр.	15	Регал, България	50	10	24	


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Николай Жечков

Управител

09.03.2016г.

Бруната ООД



"Бруната"ООД, гр.София, бул.Братя Бъкстон №85, тел.02/9155701, факс02/9155755, ЕИК 041029500, ИН по ЗДДС BG041029500

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
"Доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти"

№	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Ед.мярка	Количество	Ед. Цена	Обща стойност
1	2 Слоен пластинчат топлообменник IC 10T-20, ВОИ 50kW с 20 пластини и присъединителни изводи 1" външна резба	3	4	5	6
2	Слоен пластинчат топлообменник IC 8ASH-28, БГВ 30kW с 28 пластини и присъединителни изводи 3/4" външна резба	бр.	15	205.00	3 075.00
3	Двуупътен вентил VVG549.15 с ход 5,5 мм, Dn15, kvs 2,5, Pn 16	бр.	15	195.00	2 925.00
4	Двуупътен вентил VVG549.20 с ход 5,5 мм, Dn20, kvs4, Pn 16	бр.	15	77.00	1 155.00
5	Ел.задвижка SQS35.00, 230 V 50Hz 2,5VA време за сработване 150 сек , усилие 400N, ход 5,5mm	бр.	15	103.00	1 545.00
6	Ел.задвижка SQS359.54, 230 V 50Hz 6VA време за сработване 20 сек , усилие 300N, ход 5,5mm с пружина	бр.	15	159.00	2 385.00
7	Стоманен сферичен кран на заварка Ballomax Dn 25 Pn 25 130 C	бр.	15	229.00	3 435.00
8	Спирателен сферичен кран месинг 3/4"	бр.	30	37.20	1 116.00
9	Месингов У филтър 1"	бр.	75	5.90	442.50
10	Спирателен сферичен кран месинг 1"	бр.	30	8.50	255.00
11	Месингов възвратен клапан 1" Pn 16	бр.	30	8.00	240.00
12	Месингов У филтър 3/4"	бр.	15	9.70	145.50
13	Месингов възвратен клапан 3/4" Pn 16	бр.	15	6.40	96.00
14	Месингов възвратен клапан 1/2" Pn 16	бр.	30	7.50	225.00
15	Месингов У филтър 1/2"	бр.	15	5.30	79.50
		бр.	15	3.60	54.00

№	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Ед.мярка	Количество	Ед. Цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6
16	Предпазен клапан 10 бар, 1/2", ъглов	бр.	15	6.70	100.50
17	Водомер за топла вода 1/2", qmax 5m ³ /h, с холендри	бр.	15	28.00	420.00
18	Спирателен сферичен кран месинг 1/2"	бр.	90	3.80	342.00
19	Спирателен сферичен кран месинг 1/2" външна/вътрешна резба	бр.	30	4.40	132.00
20	Автоматична група за допълване, 1/2", Tmax 70 C, с манометър	бр.	15	43.00	645.00
21	Предпазен клапан 2,5 бар, 1/2", ъглов	бр.	15	6.70	100.50
22	Манометър- термометър, 0-6 бар, 0-120 C, ф 80 мм, аксиален	бр.	30	13.00	390.00
23	Температурен сензор QAE26.91 БГВ, Ni 1000, 125 mm, -50 до +180 C	бр.	15	56.00	840.00
24	Температурен сензор QAD21/209 повърностен за ВОИ, Ni 1000, -30 до +130 C	бр.	15	23.58	353.70
25	Температурен сензор QAC31/101 за външна температура, NTC 575, -35 до +50 C	бр.	15	15.00	225.00
26	Редукция 1"-1/2", поцинкована	бр.	15	0.80	12.00
27	Тройник 3/4" поцинкован	бр.	75	1.30	97.50
28	Холендрова гайка с щуцер месингови за водомер 1"-3/4"	бр.	180	3.30	594.00
29	Холендрова гайка с щуцер месингови за водомер 1"-3/4"- 1/2"	бр.	60	2.20	132.00
30	Тръба профилна 20x20x2,5 мм	м	105	1.80	189.00
31	Тръба водопроводна, черна 1"	м	120	3.60	432.00
32	Тръба водопроводна, поцинкована 3/4"	м	38	3.60	136.80
33	Редукция 3/4"-1/2", поцинкована	бр.	30	0.60	18.00
34	Нипел 3/4", поцинкован	бр.	60	0.80	48.00
35	Нипел редукция 3/4"- 1/2", поцинкован	бр.	15	1.40	21.00
36	Тройник 1/2" поцинкован	бр.	60	0.90	54.00
37	Нипел 1/2", поцинкован	бр.	45	0.70	31.50
38	Коляно-нипел 1/2", поцинковано	бр.	30	0.80	24.00
39	Коляно-нипел 3/4", поцинковано	бр.	30	1.20	36.00
40	Адаптор ф16x1/2" мъжки	бр.	30	2.20	66.00
41	Адаптор ф16x1/2" женски	бр.	30	2.10	63.00
42	Коляно Ст 20, горещопоцинковано ф32,3 мм	бр.	120	3.50	420.00

"Доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти"

№	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Ед.мярка	Количество	Ед. Цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6
43	Коляно късо Ст 20, ф28x3	бр.	60	3.50	210.00
44	Автоматичен обезвъдушител 1/2"	бр.	15	6.40	96.00
45	Разширителен съд ELBI 35 л., Рмакс 0,6 МРа	бр.	15	53.40	801.00
46	Тръба мултиплекс с алуминиева вложка ф16x2	м	75	1.80	135.00
47	Адаптор ф16x3/4" женски	бр.	30	2.10	63.00
48	Адаптор ф26x1" мъжки	бр.	30	5.70	171.00
49	Адаптор ф26x1" женски	бр.	30	6.00	180.00
50	Тръба полипропилен ф26x2	м	90	6.70	603.00
51	Кабел ШВПС-В 3x1,5мм2	м	90	1.10	99.00
52	Кабел ШВПС-В 4x1мм2	м	90	1.40	126.00
53	Кабел ШВПС-В 3x2,5мм2	м	90	1.60	144.00
54	Циркуляционна помпа ZRS 15/6 макс.дебит,5 м3/ч, макс.напор 4 мН2О	бр.	15	112.00	1 680.00
55	Циркуляционна помпа Yonos Pico25/1-6с честотно регулиране макс.дебит 4 м3/ч, макс.напор 6 мН2О	бр.	15	202.00	3 030.00
56	Ултразвуков топломер Multical 402 комплект с литиева батерия, температурни сензори рt 500 1,5 м, гилзи, холендри и M-bus модул за дебит Qn 1,5m3/h, Dn20 Pn 25 130mm	бр.	15	274.00	4 110.00
57	Термометър аксиален ТВ 63, Ф63, 0-120 С, клас точност 2	бр.	15	5.00	75.00
58	Манометър M1-ABS 50, 0-6 бар, Ф50, 1/4", радиален	бр.	15	5.00	75.00
59	Манометър M3A-ABS 50, 0-10 бар, Ф50, 1/4", аксиален	бр.	15	6.40	96.00
60	Манометър 0-16 бар, Ф63, клас на точност 1,6, 1/4", аксиален	бр.	30	6.40	192.00
61	Табло за управление на АС с двукръгов контролер, две монофазни помпи, предпазител защиты, Mbus мастер, GPRS комуникация, адаптер за връзка.	бр.	15	945.00	14 175.00
62	Топлоизолация тръбна, дебелина 9мм и размер 3/4", плътност 98-117 кг/м3	м	38	3.00	114.00
63	Топлоизолация тръбна, дебелина 9мм и размер 1", плътност 98-117 кг/м3	м	120	3.40	408.00
64	Топлоизолация листова, дебелина 13мм, плътност 98-117 кг/м3	м ²	15	35.60	534.00
65	Панел канал PVC, 25x 25	бр.	90	1.40	126.00
66	Тапа 3/4", поцинкована	бр.	30	0.70	21.00
67	Холендър 1 1/2"-1" за циркуляционна помпа	бр.	15	8.80	132.00

"Доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти"

№	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Ед.мярка	Количество	Ед. Цена	Обща стойност
1	2				
68	Коляно, черно, късо 90, Ст 20, Ф22	3	4	5	6
69	Тръба гофрирана Ф18 мм	бр.	15	3.80	57.00
70	Дюбел Ф8х60 мм с винт	м	15	0.60	9.00
71	Шпилка М4х1000 мм	бр.	150	0.40	60.00
		бр.	15	0.60	9.00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лева без ДДС					50 628.00

Словом: Петдесет хиляди шестотин двадесет и осем лева

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (съгласно т.2.3.6): 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката.
ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА (съгласно т.2.4): 50 (петдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Николай Жечков

Управител

11.03.2016г.

Бруната ООД

