



РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на помпи потопяеми, помпи циркуляционни, помпи за минерални масла и помпи перисталтични и дозаторни”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Моля да конкретизирате флуидите, които помпата ще транспортира, за да можем да подберем най-коректно материала на маркуча. Ако не можете, то тогава моля да посочите какъв материал на маркуча ще е подходящ за това приложение?

ОТГОВОР: Помпата ще транспортира кисели (pH1-2) и алкални (pH10-11) разтвори (агресивни разтвори).

ВЪПРОС: За да може перисталтичната ни помпа да постигне максималният дебит от 5,0 l/min, то тя ще бъде с маркуч с дебелина на стената 3,2 мм. Приемате ли такъв маркуч?

ОТГОВОР: Важен параметър за перисталтичната помпа е достигането на максимален дебит от приблизително 5,0 l/min., независимо от дебелината на маркуча.

ВЪПРОС: Помпата ръчно ли ще се управлява, или чрез управляващи сигнали? Моля спесифицирайте какви сигнали?

ОТГОВОР: Помпата ще се управлява ръчно.