




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка:

“Обследване на вкопани гравитачни тръбопроводи за техническа вода от системи QF на вътрешната повърхност чрез извършване на визуално изпитване и ултразвукова дебелометрия с дистанционни средства”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа

Във връзка с постъпили въпроси по процедура на договаряне с обявление с горепосочения предмет Ви предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС 1: От какъв материал са изработени тръбите подлежащи на оценка по условията на търга?. Има ли положено вътрешно и/или външно покритие и какво е то?

ОТГОВОР 1: Тръбите Ø1220x8 мм са изработени от материал 10Г2САФ по БДС 4880-79, фасонните елементи Ø1220x10 (колена и тр-ци) от ВСтЗСП4 по БДС 2592-71. На тръбопроводите е положена антикорозионна свръхусилена трислойна лента “СИЛ - Б” /цвят зелен/, съгласно ОН 0265129-79.

ВЪПРОС 2: От коя година са в експлоатация тези тръбопроводи?

ОТГОВОР 2: Монтаж е извършен през 1985г.-1987г. В експлоатация са от 1987г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

