




# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на кабели за оборудване монтирано в зоната на действие на условия на околна среда LOCA, 5 и 6 ЕБ”

**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-2947/25.04.2016 г. от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** Във връзка с Ваше писмо изх. № 2488/22.04.2016 г. моля за следните разяснения:

И за двата кабела предмет на поръчката е даден диапазон на сечение  $0.8 \div 1.5 \text{ мм}^2$ .

Бихме желали да Ви обърнем внимание на факта, че 0.8 мм в производството на кабели не е сечение, а диаметър на жилото и отговаря на сечение  $0.5 \text{ мм}^2$ . Моля специфицирайте долната граница на сечението на двата кабела в квадратни милиметри.

**ОТГОВОР:** Сечението на проводниците за позиция №1 и позиция №2 от Техническо задание № 2016.30.АСУ.УА.ТЗ.1368 трябва да бъде  $1.5 \text{ мм}^2$ .

За всички промени в техническите характеристики на стоките, които произтичат от настоящият въпрос, в законоустановения срок ще бъде публикувано Решение за промяна.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

