



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на кабели за оборудване монтирано в зоната на действие на условия на околна среда LOCA, 5 и 6 ЕБ”

**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-3089/05.05.2016 г. от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** Бихте ли специфицирали по-точно екраните на кабелите по първа и втора позиция, като вид, материал и дебелина. Бихте ли пояснили по първа позиция от техническата спецификация и по-точно следното описание: “Всеки проводник е със собствен екран. Общ екран върху всички проводници.” Това значи ли, че всяко от съставните проводници на кабела трябва да е със собствен екран и да има един общ екран който покрива целия кабел? Този екран от какъв материал и какъв вид (лентов, мрежеста оплетка и др.) трябва да е, както за единичните проводници, така и за общия, който защитава целия кабел обхваща и единичните проводници в състава му?

**ОТГОВОР:** За първа позиция екраните на жилата трябва да са мрежеста оплетка от калайдисани медни проводници. За дебелината на екрана няма изискване. За първа и втора позиция общият екран да е мрежеста оплетка от калайдисани медни проводници или медна лента с калайдисан меден проводник без изолация, разположен под лентата и контактуващ с нея.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

