




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на въздухоохладители, въздухонагреватели и въздухоотоплителен апарат ВА 2.5”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-2803/15.04.2016 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Във връзка с горепосочената процедура за обществена поръчка, бихме желали да уточните някои технически данни, които са посочени в тръжната документация и се получава несъответствие в посочените от Вас параметри, приблизително заложените съпротивления по въздух за някои от позициите няма как да се достигнат във връзка с високите скорости на въздуха през топлообменника, моля да проверите данните по задание за дебита и размерите на топлообменниците, защото така зададени за конкретизираните подолу позиции не могат да се постигнат исканите от Вас съпротивления. От друга страна някои от скоростите на въздуха които се получават излизат извън рамките на нормално приетите такива. Моля да проверите следните кодове и да ни потвърдите дали размерите и дебита по първоначалната документация остават същите и селектираме топлообменниците с каквото съпротивление се получи, или ще има някаква промяна в дебита или размерите.

БААН №	СКОРОСТ	СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПО ВЪЗДУХА (Pa)	
	(m/s)	ЗАДАДЕНО	ИЗЧИСЛЕНО
121275	9,8	190	998
121274	7,2	100	492
121283	7,2	110	470
121280	5,2	132	714
121282	4,6	120	503
121281	4,5	130	154
121271	4,4	135	146
121284	3,7	45	70

ОТГОВОР: За всички промени в техническите характеристики на стоките, които произтичат от настоящите въпроси, в законоустановения срок ще бъде публикувано Решение за промяна.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

