

УТВЪРДИЛ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

20.05.2016 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

На 03.05.2016 г. в изпълнение на Заповед № АД - 1442/03.05.2016 г. на Заместник Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Пламен Пачев - Ръководител сектор ремонт на “ВКОС”, ЕП2

Членове: 1. Андрей Делийски – Р-л група “ВС”, Н-ние “Р”, ЕП-2

2. Мирослав Маринов - Р-л група “ЦСКУ”, Н-ние “Р”, ЕП-2

3. Маргарита Маринова – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

4. Пенка Илиева – Старши юрисконсулт, Управление “Правно”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Доставка филтри и филтърни платна”**, включваща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Филтри и Обособена позиция № 2 – Филтърни платна

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2 - 4 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на Участниците.

Комисията установи:

1. Публичната покана е инициирана с Доклад на Ръководител управление “Търговско”, Рег. № Т-63/27.01.2016 г. с приблизителна ориентировъчна стойност **49 210.00 лева (Обособена позиция № 1 – 45 190,00 лв. и Обособена позиция № 2 – 4 020,00 лв.)** и стартирана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

2. Публичната покана с рег. № 9052788 от 14.04.2016 г. е публикувана в Портала за обществени поръчки и на Интернет страницата на АЕЦ Козлодуй ЕАД.

3. В указания срок – 16.00 ч. на 28.04.2016 г. в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” в запечатан плик са получени следните оферти:

Вх. № ОП - 686/21.04.16 г., 10:31 ч. “ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София

Вх. № ОП - 726/26.04.16 г., 11:31 ч. “КЛИМАКОМПЛЕКТ” ЕООД, гр. Стара Загора

Вх. № ОП - 733/27.04.16 г., 10:42 ч. “ЕВИС” ООД, гр. Русе

Вх. № ОП - 743/28.04.16 г., 10:15 ч. “КРИОГЕН” ЕООД, гр. Пловдив

Вх. № ОП - 750/28.04.16 г., 12:43 ч. “УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ” ЕООД, гр. София

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане офертите на Участниците, по реда на тяхното постъпване като установи следното:

“ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София участва за Обособени позиции № 1 и № 2. Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

“КЛИМАКОМПЛЕКТ” ЕООД, гр. Стара Загора участва за Обособени позиции № 1 и № 2. Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

“ЕВИС” ООД, гр. Русе участва за Обособени позиции № 1 и № 2. Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

“КРИОГЕН” ЕООД, гр. Пловдив участва за Обособена позиция № 1. Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

“УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ” ЕООД, гр. София участва за Обособена позиция № 1. Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

След подробно запознаване със съдържанието на техническите предложения по обособените позиции, комисията реши да изиска от Участника “ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София, да представи допълнителна информация относно: производителя на стоката; срока за изпълнение на поръчката в календарни или работни дни; гаранционен срок и/или срок на годност и гаранционни условия; ценови таблици по отделните обособени позиции с включени количество, единична цена и обща стойност.

На 16.05.2016 г. в изпълнение на Заповед № АД - 1442/03.05.2016 г. комисия в състав:

Председател: Пламен Пачев - Ръководител сектор ремонт на "ВКОС", ЕП2

Членове: 1. Андрей Делийски – Р-л група “ВС”, Н-ние “Р”, ЕП-2

2. Мирослав Маринов - Р-л група “ЦСКУ”, Н-ние “Р”, ЕП-2

3. Маргарита Маринова – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

4. Пенка Илиева – Старши юрисконсулт, Управление “Правно”

се събра със задача да продължи работата си по публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка филтри и филтърни платна”**

Комисията констатира:

В указания срок в Управление Търговско е получен отговор с Вх. № ОП-812/11.05.2016 г. от “ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София.

Окончателни констатации на комисията:

“ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София

Обособена позиция № 1 – Филтри

Техническото предложение за обособената позиция **отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Производител – EMW filtertechnik GmbH, Германия.

Срок на доставка – 45 календарни дни, срок на годност – 24 месеца, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **41 186.18 лева без ДДС.**

Обособена позиция № 2 – Филтърни платна

Техническото предложение за обособената позиция **отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Производител – EMW filtertechnik GmbH, Германия.

Срок на доставка – 45 календарни дни, срок на годност – 24 месеца, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **6 976.17 лева без ДДС.**

“КЛИМАКОМПЛЕКТ” ЕООД, гр. Стара Загора

Обособена позиция № 1 – Филтри

Техническото предложение за обособената позиция **отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Производител – ULPATEK, Турция.

Срок на доставка – 45 работни дни, срок на годност – 12 месеца, гаранционен срок – 1 месец, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 60 календарни дни. Предлаганата цена е **36 026.65 лева без ДДС**.

Обособена позиция № 2 – Филтърни платна

Техническото предложение за обособената позиция **отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Производител – ULPATEK, Турция.

Срок на доставка – 45 работни дни, срок на годност – 12 месеца, гаранционен срок – 1 месец, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 60 календарни дни. Предлаганата цена е **3 342.38 лева без ДДС**.

“ЕВИС” ООД, гр. Русе

Обособена позиция № 1 – Филтри

Техническото предложение за обособената позиция **не отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя, тъй като:

За подпозиция № 1 предложените филтри имат номинален дебит на филтъра - 2510 м³/час, относителна влажност на въздуха – 100% и не е посочена степен на прахозадържане и MPPS, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - номинален дебит на филтъра 1800÷2000 м³/час, - относителна влажност на въздуха до 80%, - степен на прахозадържане до 99,997% при 0,3 микрона , MPPS - 99,95%;

За подпозиция № 2 предложените филтри имат относителна влажност на въздуха – 100% и не е посочена степен на прахозадържане и MPPS, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - относителна влажност на въздуха до 80%, - степен на прахозадържане до 99,997% при 0,3 микрона , MPPS - 99,95%;

За подпозиция № 3 предложените филтри имат относителна влажност на въздуха – 100%, не е посочена степен на прахозадържане и MPPS и с рамка от галванично покрита ламарина, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - относителна влажност на въздуха до 80%, - степен на прахозадържане до 99,997% при 0,3 микрона , MPPS - 99,95%, - препоръчителен материал на рамката- шпертплат или ПДЧ(пресовани дървени частици, или рамка от MDF).

Производител – DensoHarpel, Чешка Република. Срок на доставка – 45 дни, гаранционен срок – 12 месеца, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **49 547.00 лева без ДДС**.

Обособена позиция № 2 – Филтърни платна

Техническото предложение за обособената позиция **не отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя, тъй като:

За подпозиция № 1 предложената филтърна материя е с дебелина 10 mm, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - дебелина: 20mm (±3mm);

За подпозиция № 2 предложените предфилтри са с габаритни размери Н x W x D – 585 x610 x 48 mm и дебит 7200 куб.м/час, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - габаритни р-ри: 50x585x610mm, дебит: 1800 ÷ 2200м³/h;

За подпозиция № 3 предложената филтърна материя е с дебелина 10 mm, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя - дебелина: 6mm (±0,5).

Производител – DensoHarpel, Чешка Република. Срок на доставка – 45 дни, гаранционен срок – 12 месеца, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **5 711.70 лева без ДДС**.

“КРИОГЕН” ЕООД, гр. Пловдив

Обособена позиция № 1 – Филтри

Техническото предложение за обособената позиция **не отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя, тъй като:

За подпозиция № 1 по каталожни данни предложените филтри имат дебит 2400 м³/час, не са посочени: - относителна влажност на въздуха; - наличието на уплътнение едностранно монтирано към рамката от страна на входа на въздушния поток; - да е показана на корпуса на филтъра посоката на подавания за почистване въздух; - за секционен монтаж - наличие на една дръжка над центъра на тежестта, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя: - номинален дебит на филтъра 1800-2200 м³/час, - относителна влажност на въздуха до 80%, допълнителни характеристики: - уплътнение едностранно монтирано към рамката от страна на входа на въздушния поток; - да е показана на корпуса на филтъра посоката на подавания за почистване въздух; - за секционен монтаж - наличие на една дръжка над центъра на тежестта;

За подпозиция № 2 не са посочени: - относителна влажност на въздуха; - наличието на уплътнение едностранно монтирано към рамката от страна на входа на въздушния поток; - да е показана на корпуса на филтъра посоката на подавания за почистване въздух; - за секционен монтаж - наличие на една дръжка над центъра на тежестта, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя: - относителна влажност на въздуха до 80%; допълнителни характеристики: - уплътнение едностранно монтирано към рамката от страна на входа на въздушния поток; - да е показана на корпуса на филтъра посоката на подавания за почистване въздух; - за секционен монтаж - наличие на една дръжка над центъра на тежестта;

За подпозиция № 3 по каталожни данни предложените филтри имат крайно съпротивление - 600 Pa и рамка от галванично покрита ламарина, не са посочени: - относителна влажност на въздуха, - наличието на уплътнение едностранно монтирано към рамката от страна на входа на въздушния поток, - да е показана на корпуса на филтъра посоката на подавания за почистване въздух, - за колонен монтаж - наличие на една дръжка над центъра на тежестта, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на възложителя: - крайно съпротивление 750÷800 Pa, - препоръчителен материал на рамката - шпертплат или ПДЧ(пресовани дървени частици, или рамка от MDF), относителна влажност на въздуха до 80%, допълнителни характеристики: - уплътнение едностранно монтирано към рамката от страна на входа на въздушния поток, - да е показана на корпуса на филтъра посоката на подавания за почистване въздух, - за колонен монтаж - наличие на една дръжка над центъра на тежестта.

Производител – SetFil, Турция. Срок на доставка – 60 календарни дни, гаранционен срок – 12 месеца, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **34 944.03 лева без ДДС**.

“УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ” ЕООД, гр. София

Обособена позиция № 1 – Филтри

Техническото предложение за обособената позиция **отговаря** на изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Производител - Успех Филтър, България.

Срок на доставка – 45 календарни дни, срок на годност – 18 месеца, гаранционен срок – 18 месеца, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и валидност на офертата – 45 календарни дни. Предлаганата цена е **33 070.00 лева без ДДС**.

С оглед по-горе изложеното комисията реши да **не допуска до класация** участниците: **“ЕВИС” ООД, гр. Русе за Обособена позиция № 1 – Филтри и за Обособена позиция № 2 – Филтърни платна;** и **“КРИОГЕН” ЕООД, гр. Пловдив за Обособена позиция № 1 - Филтри** с мотива, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.

Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите **“най-ниска цена”** комисията класира Участниците както следва:

Обособена позиция № 1 - Филтри

I - во място – “УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ” ЕООД, гр. София	-	33 070.00
лева без ДДС		
II-ро място – “КЛИМАКОМПЛЕКТ” ЕООД, гр. Стара Загора	-	36 026.65
лева без ДДС		
III-то място – “ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София	-	41 185.18
лева без ДДС		

Обособена позиция № 2 – Филтърни платна


I-во място – “КЛИМАКОМПЛЕКТ” ЕООД, гр. Стара Загора	-	3 342.38
лева без ДДС		
II-ро място – “ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София	-	6 976.17
лева без ДДС		


Комисията предлага на Възложителя:


1. Да възложи обществена поръчка с предмет „Доставка на филтри и филтърни платна” за **Обособена позиция № 1 – Филтри** на “УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ” ЕООД, гр. София при условията на подадената оферта.
2. Да възложи обществена поръчка с предмет „Доставка на филтри и филтърни платна” за **Обособена позиция № 2 – Филтърни платна** на “КЛИМАКОМПЛЕКТ” ЕООД, гр. Стара Загора при условията на подадената оферта

Настоящият протокол е съставен на 16.05.2016 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисия в състав:


Председател:
/Пламен Пачев/

Членове: 1. 
/Андрей Делийски/

2. 
/Мирослав Маринов/

3. 
/Маргарита Маринова/

4. 
/Пенка Илиева/