

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
**“Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен
участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

След направени запитвания се установи, че на пазара не се предлага полимерна хидроизолация с класификация “незапалим”. Моля дайте разяснение на термина “незапалим” и уточнете изисквания се клас по горимост на хидроизолацията.

ОТГОВОР:

Няма изискване за незапалимост към хидроизолационното покритие. Такова изискване има само към топлоизолацията.