

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА

За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет:
“Монтаж на дренажен тръбопровод, разделящ дренажите на колектор Ø630 от колектор Ø273 по тръбна естакада и подаването им към 5(6)RQ45W01”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по обществената поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

1. ВЪПРОС:

След запознаване с проекта в Управление “Инвестиции”, се констатираха някои несъответствия за изолацията, съгласно приложената към документацията количествено – стойностна сметка:

- В обяснителната записка към т.6 Изолация е записано тръбопроводите да се изолират със „ISOLPIPE” изолационен материал. От проспектите установихме, че това са тубоси с външно алуминиево фолио, които се препоръчват за закрити помещения.

- В обяснителната записка към т.7 Спецификация на материали е записано в позиция 14 Изолация K-Flex EC s=9 с алуминиево покритие, като същата изолация е записана и в количествено – стойностната сметка към процедурата. Тази изолация е от синтетичен каучук и се препоръчва за вентилация и климатизация, тръбопроводи за студена вода и други.

За подобни тръбопроводи по естакадата, предлагаме да се използва топлоизолация от минерална вата с дебелина 40мм и допълнителна външна обшивка от поцинкована ламарина.

Моля, да уточните какъв тип трябва да бъде изолацията.

1. ОТГОВОР:

Моля, изпълнявайте дейностите от проекта във вида в който е приет, а именно да се използва изолация “ISOLPIPE”, съгласно обяснителната записка на проекта.