



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

З А П О В Е Д

№ МД- 3170

гр.Козлодуй, 30/09 2016 г.

На основание чл.181, ал.6 от Закона за обществените поръчки, Протокол на комисия по на Заповед № АД – 2748/25.08.2016г. и Заповед № АД – 2913/12.09.2016г, и във връзка с Решение № ЗОП-Р-165/25.07.2016 г. за откриване на публично състезание с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10”** с прогнозна стойност на поръчката в размер на 140 000 лв. без ДДС:

1. Отстранявам следните участници в процедурата:

1.1. „Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София

Правно основание: чл.107, т.2, а) от ЗОП

Фактическо основание: Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

Липсват технически данни в спецификацията на оборудването, представена в офертата на участника. Не са посочени наименование, описание, вид и характеристики на акумулаторната батерия, стелажите и оборудването, които ще се доставят и монтират. Спецификацията на оборудването по т. II.3. към офертата на участника, не дава необходимата и достатъчна информация за оборудването обект на проектирането, доставката и монтажа

От така представената информация не става ясно дали оборудването отговаря на техническото задание и на предварително обявените условия на поръчката.

1.2. „Квант Инженеринг” ООД, гр. София

Правно основание: чл.107, т.2, а) от ЗОП

Фактическо основание: Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

В срока за изпълнение по т.И.5. към офертата на участника е посочен общ срок за изпълнение 270 дни, който включва 90 дни проектиране, 120 дни доставка и 60 дни СМР и въвеждане в експлоатация. Декларирания срок за изпълнение не отговаря на срока определен в т.И.2.7 от Обявленietо: продължителност в месеци – 6, както и на т.5.5.1 от Техническото задание, съгласно която демонтажа на старата батерия, прилежащи стелажи, укрепваща конструкция за кабели, захранващи кабели, строителен ремонт на помещението и монтаж на новото оборудване трябва да се извърши при спрян за ПГР 5 ЕБ и при изведена система за безопасност. Времето за демонтаж, монтаж и ПНР да бъде не повече от седем календарни дни.

Така записано изискването на заданието е императивно и изхождайки от важността и условията за изпълнение на дейностите, предложението на участника да извърши СМР и въвеждане в експлоатация за срок от 60 дни е неприемливо, с което не отговаря на предварително обявените от условия на поръчката.

1.3. „Оскар - ЕЛ” ЕООД, гр. София

Правно основание: чл.107, т.2, а) от ЗОП.

Фактическо основание: Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

Предложените стелажи за акумулаторни батерии, съгласно дадените чертежи и размери от производителя на оборудването са за монтаж на акумулаторната батерия на две нива. Височината на стелажите в офертата на участника, с монтирани на тях акумулаторни батерии достига до 1981 mm.

Съгласно т.2.4.1.2 от техническото задание, конструкцията на стелажите трябва да позволява лесно демонтиране и монтиране на батерията. Стелажите да са на едно ниво с височина 300÷900 mm. с цел достъп и лесно техническо обслужване, с което офертата не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия.

Спецификацията на оборудването по т. II.3. към офертата на участника, не дава необходимата и достатъчна информация за оборудването обект на проектирането, доставката и монтажа.

От така записаното оборудване не става ясно дали то отговаря на техническото задание и на предварително обявените условия на поръчката.

2. Прекратявам:

2.1. На основание чл.110, ал.1, т.7 от ЗОП

Офертата, която отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, надвишава финансовия ресурс, който той може да осигури.

Съгласно чл.110, ал.3 от ЗОП, най-ниската предложена цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 460 684,00 лв. без ДДС

На основание чл.181, ал. 8 във връзка с чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящето решение следва да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&p2=com_archiv&id=2986

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

(П)ВЯРНО

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ**

