



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие  
в публично състезание с предмет:  
“Доставка на осветители и  
светлоизточници”

**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

## **ВЪПРОС:**

Обособена позиция 1 /Осветителни тела/; поз.13; ID 53564; е "Тяло осветително луминисцентно евакуационно, 220V - 250VAC/50 до 60 Hz; P = 2x18W; Батерия Ni-Cd минимум 3Ah; фасунга G5, степен на защита IP20, тестов бутон, защита от презаряд и разряд на батерията, пиктограма указваща пътя на евакуация, продължителност на светене в автономен режим минимум 60 мин". Тъй като фасунга G5 не може да се използва с луминисцентни лампи 18W, а и батерия с 3Ah не би могла да захрани две луминисцентни лампи по 18W, бихте ли посочили с каква мощност да бъде евакуационният осветител.

## **ОТГОВОР:**

В описанието на ID 53564 е записана е мощност 18W при действителна такава 8W. За този тип фасунга G5 мощността няма как да бъде 18W. При работа на батерия е необходимо поне едната от двете лампи да е захранена за време не по-малко от 60 мин., не е задължително и двете лампи да светят в автономен режим.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

