



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

### **РАЗЯСНЕНИЯ**

по условията на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява предмет:

**“Проектиране на тема: Нови климатични камери”**

публикувана в порталта за обществени поръчки на АОП с рег. № 9055054/05.08.2016г.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос с вх.№ Ф-4900/09.08.2016 г. с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС № 1:** При разработване на проектите за камерите, и по-точно при анализа на въздуховодите, ще се влиза ли в КЗ и в коя част?

**ОТГОВОР № 1:** Да, ще се влиза в КЗ. От кота -4,20 до кота 41 от страна на 3-та и 4-та стълбищна клетка.