



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части за участъци от камера К-18 до камера К-21, от камера К-13А-5 до камера К-13А-6 и от камера К-16-6 до камера К-16-8”

рег. № в АОП 00353-2016-0120

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-5519/14.09.2016 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

Въпрос 1:

Необходимо ли е, предварително изолираните тръби (ПИТ) да бъдат оборудвани със сигнална система за откриване на течове?

Отговор 1:

Да, необходимо е ПИТ да са оборудвани със сигнална система за откриване на течове.

Въпрос 2:

В Приложение 1 към Техническо задание №16.TC.T3.05, Условни означения, сте посочили следното: „ЧО чакащо отклонение с отсекателна арматура”.

Бихте ли пояснили, какво се разбира под този термин? Това отклонение съществуващо ли е? Ако не, какъв елемент трябва да се достави за него?

Отговор 2:

Под ЧО (чакащо отклонение) се има предвид, че тръбопровода, влизайки в камерата завършва със спирателна арматура. В бъдеще, евентуално, от нея нататък ще се разширява топлопреносната мрежа.

Въпрос 3:

В обект от К-18 до К-21, какви стоманени тръби DN125 са предвидени, шевни или безшевни?

Отговор 3:

В текста на техническо задание №16.ТС.ТЗ.05 са посочени стандартите, на които трябва да отговарят продуктите, предмет на настоящата доставка.

Въпрос 4:

Моля, уточнете какъв е диаметъра на отклонението на тройника в обект от **К-13А-5 до К-13А-6**, поз.3 – тройник?

Отговор 4:

Ø48/110 mm

