



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на *Програма и химически реагенти за корекционна обработка на техническа вода отговорни потребители в ЦОС с Бризгални басейни*”

рег. № в АОП 00353-2016-0151



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №Ф-6643/21.11.2016 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

1. В документацията в т.2.1. Класификация на оборудването, т.2.1.1. – системата за контрол и дозиране изисква ли надграждане от сървър, който да контролира и архивира данните. Или трябва да се разбира, че е необходим монтаж на 3 отделни стенда, контролиращи в реално време показателите съгласно техническото задание и осъществяващи контрол върху дозираните реагенти, с възможност за архивиране на данните.
2. Може ли наши специалисти да направят оглед на място.

ОТГОВОР:

1. Необходимо е монтаж на три отделни стенда и на автоматизирани системи за контрол и управление на водообработката на водите в трите системи на Бризгални Басейни, които да осигуряват контрол в реално време и възможност за архивиране на данните. Не се изисква изграждане на общ сървър за контролиране и архивиране на данните.
2. В техническото задание и съответно в документацията не е предвиден оглед на място.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

