



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Повишаване надеждността на система постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии”**

**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-2137/03.04.2017г. с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС 1:** Моля за уточнение относно лицето „шеф-монтажник”. Кое от двете изисквания трябва да е на лице?

- Шеф-монтажникът трябва да бъде оторизиран представител от завода-производител на оборудването, съgl. Стр. 11, раздел III.2.2 т. 3 от Обявленieto;
- Шеф-монтажникът трябва да бъде оторизиран от завода-производител на оборудването за изпълнение на дейностите, съgl. Стр. 18, т. 7.3 от Документацията;

**ОТГОВОР:** В раздел раздел III.2.2 от Обявленieto са посочени условията за изпълнение на поръчката. В т. 2 е посочено, че Изпълнителят да бъде производител или оторизиран представител от завода-производител, а в т. 3 е посочено, че Шеф-монтажникът също трябва да бъде оторизиран представител от завода-производител. Това условие е налично в офертата – т. I.2.9 Други документи. Там са посочени всички други документи и изисквания, които не могат да бъдат изискани в обявленieto и да бъдат използвани като критерии за предварителен подбор.

**ВЪПРОС 2:** С оглед изискването „Изпълнителят да е оторизиран представител на производителя”, ще бъде ли допустимо това изискване, ако подизпълнителят е оторизиран представител на завода-производител?

**ОТГОВОР:** Съгласно чл. 180, ал. 1 от ЗОП, заинтересованите лица могат да поискат само разяснения по условията на обществената поръчка, а не даване на предварителен отговор по отношение на това дали ще бъде допустимо или не посоченото изискване.

Въпросите се отнасят до тълкуване на законови норми на ЗОП и ППЗОП и прилагане им от Комисията, назначена от възложителя, или от възложителя и не са разяснения по процедурата по смисъла на чл. 33 от ЗОП.

**ВЪПРОС 3:** В приложение 6 към техническата документация, в частта минимални изисквания, в т. 2 „Токоизправители“ фигурира тип „тиристорен“ като изискване, а в образец по т. 1.1 към офертата, в спецификация за доставка, колона 2, ред 1 – фигурира „токоизправител тиристорен EQ05, EQ06, EQ07, EQ08 за заряд на акумулаторна батерия с течен електролит“?

Изискването за тип „тиристорен“ задължително ли е или минимално? Счита ли се за задължително квалификационно изискване към техническата спецификация? Предлагането на друг вид по-ефективно оборудване би ли се приело от Комисията за разглеждане?

**ОТГОВОР:** Токоизправителите трябва да бъдат тиристорни.

**ВЪПРОС 4:** Бихте ли дефинирали Вашите изисквания за техническите лица и/или организации отговарящи за контрола на качеството, описани в Обявление за поръчка, раздел III.1.3, т. 2?

**ОТГОВОР:** Изискването за техническите лица и организации е дефинирано в чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП, което е определено и съобразено с естеството, обема и предмета на обществената поръчка. Минималното изискване е кандидатът да разполага с необходимия брой технически лица/организации, включени или не в неговата структура, вкл. и такива, които отговарят за контрола на качеството и шеф-монтажник при монтиране на оборудването.

В документацията за участие в процедурата е посочено къде се удостоверява и как се доказва това обстоятелство.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ИВАН АНДРЕЕВ

