



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Повишаване надеждността на система постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-2194/05.04.2017г. с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: В съществуващите електроразпределителни табла ЩПТ ЕЕ07, ЕЕ08 някои от консуматорите и помощните вериги са със захранване 220VАС. Да се запази ли същата концепция и за новите табла ЕЕ05 и ЕЕ06, тъй като те са в помещение?

ОТГОВОР 1: Да се запази същата концепция и за новите ЕЕ05 и ЕЕ06, както и за ЕЕ07 и ЕЕ08.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

