



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**“Повишаване надеждността на система постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии”**

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-2324 и Ф-2325/10.04.2017г. с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС 1:** Допуска ли се изолационните подложки на стелажите на акумулаторните батерии да бъдат с височина 10мм, като се има в предвид, че предлаганите изолатори са стандартен артикул в гамата на производителя на стелаж и покриват всички изисквания за степен на изолация? При увеличаване на броя им, за постигане на посочения размер, ще се наруши сейсмичната устойчивост на стелажите.

**ОТГОВОР:** Не се допуска изолационната подложка да бъде по-ниска от изискванията на техническото задание.

**ВЪПРОС 2:** Шеф-монтажника трябва ли да бъде обявен в ЕЕДОП, като използване капацитета на трети лица от участниците? И в случай че трябва, необходимо ли е това лице да подава също ЕЕДОП?

**ОТГОВОР:** Съгласно чл. 180 ал. 1 от ЗОП, заинтересованите лица могат да поискат само разяснения по условията на обществената поръчка, а не даване на предварителен отговор по отношение на подготовката на заявлението на участника.

Въпросите касаят тълкуване на законови норми на ЗОП и ППЗОП и прилагане им от Комисията, назначена от Възложителя и не са разяснения по процедурата по смисъла на чл. 33 от ЗОП.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ИВАН АНДРЕЕВ

