

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

13.09. 2017 г. ИВАН АНДРЕЕВ



ДОКЛАД

На 03.07.2017г., в изпълнение на Заповеди №АД-1275/27.04.2017г., №АД-1821/14.06.2017г. и №АД-2075/03.07.2017г. се събра комисия в състав:

Председател: Аспарух Първанов – Р-л сектор “Ремонт”, Цех “ОРУ”

Членове: 1. Боян Банков – Р-л група “РЗА”, Сектор “Ремонт”, Цех “ОРУ”

2. Велко Каменов – Гл. специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции”

3. Еличка Танкулова – Гл. юрисконсулт, Управление “Правно”

4. Ангел Големанов – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти за участие в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Повишаване надеждността на система постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии”**.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно присъствен лист.

Кратко описание на работния процес:

- 1 Новите членове на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.
2. Запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.
3. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
4. Приключване на публичната част от заседанието на комисията.
5. Запознаване на комисията с техническото и ценово предложение.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание, комисията пристъпи към работа.

Комисията констатира следното:

1. С решение №АД-1695/06.06.2017 г. са определени кандидатите, които да бъдат поканени да представят първоначални оферти.
2. Из pratena е покана с Рег. №2551/14.06.2017 г. за представяне на първоначална оферта до допуснатите кандидати.

3. В законоустановения срок са подадени следните оферти:

1. Вх. № ОП-772/29.06.2017 г./10:06 ч. „Оскар-Ел” ЕООД
2. Вх. № ОП-773/29.06.2017 г./10:09 ч. „Квант Инженеринг” ООД
3. Вх. № ОП-774/29.06.2017 г./10:14 ч. „Монтажи Ко” ЕООД
4. Вх. № ОП-777/29.06.2017 г./11:43 ч. „Тристан 02” ООД
5. Вх. № ОП-780/29.06.2017 г./14:11 ч. „Еврогруп-33” ЕООД
6. Вх. № ОП-781/29.06.2017 г./14:20 ч. „Валбис Трейд” ЕООД
7. Вх. № ОП-782/29.06.2017 г./14:51 ч. „Каммартон България” ЕООД

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по ред на постъпване в централно

деловодство.

1. „Оскар-Ел” ЕООД

Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

- Липсва информация за брой модули за разряд в таблицата по образец (т.6) на Спецификация за доставка, при условие, че в таблицата на техническите характеристики и в таблицата на ценовото предложение е изискано ≥ 1 бр.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.48, се изисква номинален ток на модула 63А. Предлаганият модул е с номинален ток 100А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.84, се изисква номинален ток на модула 16А. Предлаганият модул е с номинален ток 20А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- Липсва информация за повдигане на стелажите на разстояние ≥ 50 мм от пода (т.1.1.1 от ТЗ).
- Липсва информация за доставка на 2бр. резервни запълнени с електролит акумулаторни елемента, от резервните 20бр. (т.5 от Приложение №2 от ТЗ).
- Липсва информация за срокът на реакция при възникнал дефект по предлаганото оборудване (т.6.2. от ТЗ).
- В таблицата за гаранционен срок на оборудването, липсва информация за срока от въвеждане в експлоатация.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047) за ЩПТ на стр.19/20 (8-3) е даден панел на тестово комплектно устройство. Такъв панел не се изисква по техническо задание.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047), т.3 “забележки и отклонения”, са описани различия, които не съответстват на Техническото задание /понижен номинален ток 225А, гаранция на материала 12 месеца, инсталирането и свързването на шините е извън обхвата на доставката и т.н./.

2. „Квант Инженеринг” ООД

Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.48, се изисква номинален ток на модула 63А. Предлаганият модул е с номинален ток 100А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.84, се изисква номинален ток на модула 16А. Предлаганият модул е с номинален ток 20А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- Липсва информация за повдигане на стелажите на разстояние ≥ 50 мм от пода (т.1.1.1 от ТЗ).
- Липсва информация за доставка на 2бр. резервни запълнени с електролит акумулаторни елемента, от резервните 20бр. (т.5 от Приложение №2 от ТЗ).
- В таблицата за гаранционен срок на оборудването, липсва информация за срока от въвеждане в експлоатация.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047) за ЩПТ на стр.19/20 (8-3) е даден панел на тестово комплектно устройство. Такъв панел не се изисква по техническо задание.

- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047), т.3 “забележки и отклонения”, са описани различия, които не съответстват на Техническото задание /понижен номинален ток 225A, гаранция на материала 12 месеца, инсталацирането и свързването на шините е извън обхвата на доставката и т.н./.

3. „Монтажи Ко” ЕООД

Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

- Липсва точна информация относно броя предлагани модули, а именно в таблицата по образец (т.6) - Спецификация за доставка и таблицата на ценовото предложение, броят модули за разряд са предложени 11бр., а в таблицата на техническите характеристики е 1бр.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.48, се изисква номинален ток на модула 63А. Предлаганият модул е с номинален ток 100А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.84, се изисква номинален ток на модула 16А. Предлаганият модул е с номинален ток 20А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- Има разминаване в представената информация относно повдигането на стелажите на 50мм от пода (т.1.1.1.1 от ТЗ) – приложени са чертежи на заводски планки с височина 10мм, а е декларирано повдигане на стелажите на 50мм от пода.
- Липсва информация за доставка на 2бр. резервни запълнени с електролит акумулаторни елемента, от резервните 20бр (т.5 от Приложение №2 от ТЗ).
- В таблицата за гаранционен срок на оборудването, липсва информация за срока от въвеждане в експлоатация.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047) за ЩПТ на стр.19/20 (8-3) е даден панел на тестово комплектно устройство. Такъв панел не се изисква по техническо задание.
- Липсва подробен списък на резервните части по т.7 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047), т.3 “забележки и отклонения”, са описани различия, които не съответстват на Техническото задание /понижен номинален ток 225A, гаранция на материала 12 месеца, инсталацирането и свързването на шините е извън обхвата на доставката и т.н./.

4. „Тристан 02” ООД

Офертата на участника не се отвори с мотива, че опаковката на офертата е с нарушена цялост, а именно долния край на представения плик е скъсан по цялата ширина. Съгласно т.1.25 от Указанията за подготовка на офертата, и във връзка с чл.48, ал.3 от ППЗОП не се приемат, съответно не се разглеждат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или **в опаковка с нарушена цялост**.

5. „Еврогруп-33” ЕООД

Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.48, се изисква номинален ток на модула 63А. Предлаганият модул е с номинален ток 100А и не съответства на характеристиките от техническото задание.

- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.84, се изисква номинален ток на модула 16А. Предлаганият модул е с номинален ток 20А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- Липсва информация за повдигане на стелажите на разстояние ≥ 50 mm от пода (т.1.1.1.1 от ТЗ).
- Липсва информация за доставка на 2бр. резервни запълнени с електролит акумулаторни елемента, от резервните 20бр (т.5 от Приложение №2 от ТЗ).
- Липсва информация за доставка на товарно устройство за тестване на акумулаторни батерии - В I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка, в т.9 се декларира специализирана апаратура на фирма Schneider Electric. В съпроводителната документация, няма информация, каква е тази апаратура, какви параметри има, предназначение и т.н. Фирма Schneider Electric не е производител на такава апаратура за тестване на акумулаторни батерии. Липсва подробна информация за специализираната апаратура по т.9 от спецификацията.
- Липсва информация за срокът на реакция при възникнал дефект по предлаганото оборудване (т.6.2. от ТЗ).
- Липсва подробен списък на резервните части по т.7 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.
- Липсва списък на специфичните инструменти и аксесоари по т.8 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047), т.3 "забележки и отклонения", са описани различия, които не съответстват на Техническото задание /понижен номинален ток 225А, гаранция на материала 12 месеца, инсталирането и свързването на шините е извън обхвата на доставката и т.н./.
- Липсва доказателствен материал, за поне 10 годишен опит в производството на акумулаторни батерии /изпълнени поръчки от 2007г. до момента, т.7.2. от ТЗ/.
- В таблицата за гаранционен срок на оборудването, липсва информация за срока от въвеждане в експлоатация.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047) за ЩПТ на стр.19/20 (8-3) е даден панел на тестово комплектно устройство. Такъв панел не се изисква по техническо задание.

6. „Валбис Трейд“ ЕООД

Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

След подробно разглеждане на представената от Вас оферта, комисията установи следното:

- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.48, се изисква номинален ток на модула 63А. Предлаганият модул е с номинален ток 100А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.84, се изисква номинален ток на модула 16А. Предлаганият модул е с номинален ток 20А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- Липсва информация за повдигане на стелажите на разстояние ≥ 50 mm от пода (т.1.1.1.1 от ТЗ).
- Липсва информация за доставка на 2бр. резервни запълнени с електролит акумулаторни елемента, от резервните 20бр (т.5 от Приложение №2 от ТЗ).
- В таблицата за гаранционен срок на оборудването, липсва информация за срока от въвеждане в експлоатация.

- Липсва информация за срокът на реакция при възникнал дефект по предлаганото оборудване (т.6.2. от ТЗ).
- Липсва подробен списък на резервните части по т.7 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.
- Липсва списък на специфичните инструменти и аксесоари по т.8 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047), т.3 “забележки и отклонения”, са описани различия, които не съответстват на Техническото задание /понижен номинален ток 225А, гаранция на материала 12 месеца, инсталационето и свързването на шините е извън обхвата на доставката и т.н./.
- Липсва доказателствен материал, за поне 10 годишен опит в производството на акумулаторни батерии /изпълнени поръчки от 2007г. до момента, т.7.2. от ТЗ/.
- От представената информация в оферта, не става ясно, кой ще изпълнява функциите на шеф-монтажник при ПНР на акумулаторните батерии и токоизправителите (т.7.3. от ТЗ).
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047) за ЩПТ на стр.19/20 (8-3) е даден панел на тестово комплектно устройство. Такъв панел не се изисква по техническо задание.

7. „Каммартон България” ЕООД

Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

- Липсва точна информация относно броя предлагани модули, а именно в таблицата по образец (т.6) - Спецификация за доставка и таблицата на ценовото предложение, броят модули за разряд са предложени 11бр., а в таблицата на техническите характеристики е 1бр.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.48, се изисква номинален ток на модула 63А. Предлаганият модул е с номинален ток 100А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.84, се изисква номинален ток на модула 16А. Предлаганият модул е с номинален ток 20А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- Липсва информация за повдигане на стелажите на разстояние $\geq 50\text{mm}$ от пода (т.1.1.1 от ТЗ).
- Липсва информация за доставка на 2бр. резервни запълнени с електролит акумулаторни елемента, от резервните 20бр (т.5 от Приложение №2 от ТЗ).
- В таблицата за гаранционен срок на оборудването, липсва информация за срока от въвеждане в експлоатация.
- Липсва подробен списък на резервните части по т.7 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.
- Липсва списък на специфичните инструменти и аксесоари по т.8 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047) за ЩПТ на стр.19/20 (8-3) е даден панел на тестово комплектно устройство. Такъв панел не се изисква по техническо задание.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047), т.3 “забележки и отклонения”, са описани различия, които не съответстват на Техническото задание /понижен номинален ток 225А, гаранция на материала 12 месеца, инсталационето и свързването на шините е извън обхвата на доставката и т.н./.

Обобщавайки всичко по горе изложено **комисията предлага** на Възложителя на основания чл.107, т.2, б.а) от ЗОП и чл.110, ал.1, т.2 във връзка с чл.181, ал.7 от ЗОП:

1. да отстрани всички седем участника с мотива, че са подадени оферти, които не отговарят на предварително обявените условия;

2. да прекрати процедурата с мотива, че офертите на всички седем участника не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена на основание чл.110, ал.1 т.2 във връзка с чл.181, ал.7 от ЗОП, мотиви: отстраняване на всички участници в процедура на основание чл.107, т.2 буква „а” от ЗОП, поради това, че предложенията за изпълнение на поръчката, не отговарят на предварително обявени изисквания и условия в Техническото задание и документацията за участие.

Настоящият доклад се състави на 29.08.2017 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл.106, ал.6 от ЗОП.


Приложения:


1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП
2. Присъствен лист

Председател:

/A. Първанов/

Членове:

/Б. Банков/

/В. Каменов/

.....

/Е. Танкулова/

.....

/А. Големанов/



"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

За постъпили ОФЕРТИ за участие в обществена поръчка
чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

**"Повишаване надеждността на система постоянен ток в ОРУ. Подмяна на
акумулаторни батерии"**

Краен срок за подаване на ОФЕРТИ: до 16:00 часа на 29.06.2017 г.

Отваряне на ОФЕРТИ: в 10:00 часа на 03.04.2017 г.

1. Вх. № ОП-772/29.06.2017 г./10:06 ч. „Оскар-Ел” ЕООД
2. Вх. № ОП-773/29.06.2017 г./10:09 ч. „Квант Инженеринг” ООД
3. Вх. № ОП-774/29.06.2017 г./10:14 ч. „Монтажи Ко” ЕООД
4. Вх. № ОП-777/29.06.2017 г./11:43 ч. „Тристан 02” ООД
5. Вх. № ОП-780/29.06.2017 г./14:11 ч. „Еврогруп-33” ЕООД
6. Вх. № ОП-781/29.06.2017 г./14:20 ч. „Валбис Трейд” ЕООД
7. Вх. № ОП-782/29.06.2017 г./14:51 ч. „Каммартон България” ЕООД

Предал:
Експерт „ОП”:
/Ангел Големанов/

Приел:
Р-л сектор „Р”, Цех „ОРУ”:
/Аспарух Първанов/

 **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

от 03.07.2017 г. /отваряне на оферти/

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Повишаване надеждността на система постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии”

Фирма: *Бодис Трейд ЕОД* 

Представител: *Тодор Тодоров Чупрович*
/име, фамилия, длъжност и подпись/

Представител: *Михаил Митков Технически менеджър*
/име, фамилия, длъжност и подпись/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпись/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпись/

Фирма: *Лонгари ИО ЕОД* 

Представител: *Георги Атанасов, ръководител*
/име, фамилия, длъжност и подпись/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпись/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпись/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпись/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпись/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпись/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпись/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпись/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпись/