



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ УД-2835

гр.Козлодуй, 14 / 09. 2017 г.

На основание чл.106, ал.6 и чл.22, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповеди №АД-2075/03.07.2017 г., №АД-1821/14.06.2017 г. и №АД-1275/27.04.2017 г. назначена да отвори и разгледа постъпилите заявления, да проведе преговори, да оцени и класира участниците подали оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръка с предмет: **“Повишаване надеждността на система постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии”**, открита с Решение № ЗОП-Р-34/10.03.2017 г. и обявление № ЗОП-О-69/10.03.2017 г. публикувани в АОП, профила на купувача и в ОВ на ЕС на 15.03.2017 г. с номер 2017/S 052-096642, преписка рег. № АОП №00353-2017-0024

ОТСТРАНЯВАМ:

1. „Оскар-Ел” ЕООД

Телефон: 02/9624693;
e-mail: office@oskar-el.com

Елена Минчева – Управлятел

Правно основание: чл.107, т.2, б.а) от ЗОП

Фактическо основание: Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

- Липсва информация за брой модули за разряд в таблицата по образец (т.6) на Спецификация за доставка, при условие, че в таблицата на техническите характеристики и в таблицата на ценовото предложение е изискано ≥ 1 бр.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.48, се изисква номинален ток на модула 63А. Предлаганият модул е с номинален ток 100А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.84, се изисква номинален ток на модула 16А. Предлаганият модул е с номинален ток 20А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- Липсва информация за повдигане на стелажите на разстояние ≥ 50 мм от пода (т.1.1.1 от ТЗ).
- Липсва информация за доставка на 2бр. резервни запълнени с електролит акумулаторни елемента, от резервните 20бр. (т.5 от Приложение №2 от ТЗ).
- Липсва информация за срокът на реакция при възникнал дефект по предлаганото оборудване (т.6.2. от ТЗ).
- В таблицата за гаранционен срок на оборудването, липсва информация за срока от въвеждане в експлоатация.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047) за ЩПТ на стр.19/20 (8-3) е даден панел на тестово комплектно устройство. Такъв панел не се изисква по техническо задание.

- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047), т.3 “забележки и отклонения”, са описани различия, които не съответстват на Техническото задание /понижен номинален ток 225А, гаранция на материала 12 месеца, инсталацирането и свързването на шините е извън обхвата на доставката и т.н./.

2. „Квант Инженеринг” ООД

тел. 02/8688860; 0889/919742

e-mail: office@qvant-bg.com

Красимир Пъшев – Управител

Правно основание: чл.107, т.2, б.а) от ЗОП

Фактическо основание: Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.48, се изиска номинален ток на модула 63А. Предлаганият модул е с номинален ток 100А и не съответства на характеристиките от техническото задание.

- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.84, се изиска номинален ток на модула 16А. Предлаганият модул е с номинален ток 20А и не съответства на характеристиките от техническото задание.

- Липсва информация за повдигане на стелажите на разстояние $\geq 50\text{mm}$ от пода (т.1.1.1 от ТЗ).

- Липсва информация за доставка на 2бр. резервни запълнени с електролит акумулаторни елемента, от резервните 20бр. (т.5 от Приложение №2 от ТЗ).

- В таблицата за гаранционен срок на оборудването, липсва информация за срока от въвеждане в експлоатация.

- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047) за ЩПТ на стр.19/20 (8-3) е даден панел на тестово комплектно устройство. Такъв панел не се изиска по техническо задание.

- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047), т.3 “забележки и отклонения”, са описани различия, които не съответстват на Техническото задание /понижен номинален ток 225А, гаранция на материала 12 месеца, инсталацирането и свързването на шините е извън обхвата на доставката и т.н./.

3. „Монтажи Ко” ЕООД

тел. 02/9204058

e-mail: office@montagi-co.com

Белин Маринов - Управител

Правно основание: чл.107, т.2, б.а) от ЗОП

Фактическо основание: Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

- Липсва точна информация относно броя предлагани модули, а именно в таблицата по образец (т.6) - Спецификация за доставка и таблицата на ценовото предложение, броят модули за разряд са предложени 11бр., а в таблицата на техническите характеристики е 1бр.

- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.48, се изиска номинален ток на модула 63А. Предлаганият модул е с номинален ток 100А и не съответства на характеристиките от техническото задание.

- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.84, се изиска номинален ток на модула 16А. Предлаганият модул е с номинален ток 20А и не съответства на характеристиките от техническото задание.

- Има разминаване в представената информация относно повдигането на стелажите на 50мм от пода (т.1.1.1.1 от ТЗ) – приложени са чертежи на заводски планки с височина 10мм, а е декларирано повдигане на стелажите на 50мм от пода.
- Липсва информация за доставка на 2бр. резервни запълнени с електролит акумулаторни елемента, от резервните 20бр (т.5 от Приложение №2 от ТЗ).
- В таблицата за гаранционен срок на оборудването, липсва информация за срока от въвеждане в експлоатация.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047) за ЩПТ на стр.19/20 (8-3) е даден панел на тестово комплектно устройство. Такъв панел не се изисква по техническо задание.
- Липсва подробен списък на резервните части по т.7 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047), т.3 “забележки и отклонения”, са описани различия, които не съответстват на Техническото задание /понижен номинален ток 225А, гаранция на материала 12 месеца, инсталирането и свързването на шините е извън обхвата на доставката и т.н./.

4. „Тристан 02” ООД

тел. 02/9251222

e-mail: office@tristan02.com

Седефка Петкова – Управител

Правно основание: чл.107, т.2, б.а) от ЗОП, във връзка с чл.48, ал.3 от ППЗОП

Фактическо основание: Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

- опаковката на офертата е с нарушена цялост, долният край на представения плик е скъсан по цялата ширина. Съгласно т.1.25 от Указанията за подготовка на офертата, не се приемат, съответно не се разглеждат оферти, които са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

5. „Еврогруп-33” ЕООД

тел. 032/664311;

e-mail: office@eurogroup-33.com

Пламен Янков – Управител

Правно основание: чл.107, т.2, б.а) от ЗОП

Фактическо основание: Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.48, се изисква номинален ток на модула 63А. Предлаганият модул е с номинален ток 100А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.84, се изисква номинален ток на модула 16А. Предлаганият модул е с номинален ток 20А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- Липсва информация за повдигане на стелажите на разстояние $\geq 50\text{мм}$ от пода (т.1.1.1.1 от ТЗ).
- Липсва информация за доставка на 2бр. резервни запълнени с електролит акумулаторни елемента, от резервните 20бр (т.5 от Приложение №2 от ТЗ).
- Липсва информация за доставка на товарно устройство за тестване на акумулаторни батерии - В I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка, в т.9 се декларира

специализирана апаратура на фирма Schneider Electric. В съпроводителната документация, няма информация, каква е тази апаратура, какви параметри има, предназначение и т.н. Фирма Schneider Electric не е производител на такава апаратура за тестване на акумулаторни батерии. Липсва подробна информация за специализираната апаратура по т.9 от спецификацията.

- Липсва информация за срокът на реакция при възникнал дефект по предлаганото оборудване (т.6.2. от ТЗ).

- Липсва подробен списък на резервните части по т.7 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.

- Липсва списък на специфичните инструменти и аксесоари по т.8 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.

- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047), т.3 "забележки и отклонения", са описани различия, които не съответстват на Техническото задание /понижен номинален ток 225А, гаранция на материала 12 месеца, инсталацирането и свързването на шините е извън обхвата на доставката и т.н./.

- Липсва доказателствен материал, за поне 10 годишен опит в производството на акумулаторни батерии /изпълнени поръчки от 2007г. до момента, т.7.2. от ТЗ/.

- В таблицата за гаранционен срок на оборудването, липсва информация за срока от въвеждане в експлоатация.

- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047) за ЩПТ на стр.19/20 (8-3) е даден панел на тестово комплектно устройство. Такъв панел не се изисква по техническо задание.

6. „Валбис Трейд” ЕООД

тел. 02/9715590

e-mail: office@valbis.com

Тодор Тодоров – Управител

Правно основание: чл.107, т.2, б.а) от ЗОП

Фактическо основание: Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.48, се изисква номинален ток на модула 63А. Предлаганият модул е с номинален ток 100А и не съответства на характеристиките от техническото задание.

- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.84, се изисква номинален ток на модула 16А. Предлаганият модул е с номинален ток 20А и не съответства на характеристиките от техническото задание.

- Липсва информация за повдигане на стелажите на разстояние $\geq 50\text{mm}$ от пода (т.1.1.1 от ТЗ).

- Липсва информация за доставка на 2бр. резервни запълнени с електролит акумулаторни елемента, от резервните 20бр (т.5 от Приложение №2 от ТЗ).

- В таблицата за гаранционен срок на оборудването, липсва информация за срока от въвеждане в експлоатация.

- Липсва информация за срокът на реакция при възникнал дефект по предлаганото оборудване (т.6.2. от ТЗ).

- Липсва подробен списък на резервните части по т.7 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.

- Липсва списък на специфичните инструменти и аксесоари по т.8 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.

- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047), т.3 “забележки и отклонения”, са описани различия, които не съответстват на Техническото задание /понижен номинален ток 225А, гаранция на материала 12 месеца, инсталироването и свързването на шините е извън обхвата на доставката и т.н./.
- Липсва доказателствен материал, за поне 10 годишен опит в производството на акумулаторни батерии /изпълнени поръчки от 2007г. до момента, т.7.2. от ТЗ/.
- От представената информация в офертата, не става ясно, кой ще изпълнява функциите на шеф-монтажник при ПНР на акумулаторните батерии и токоизправителите (т.7.3. от ТЗ).
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047) за ЩПТ на стр.19/20 (8-3) е даден панел на тестово комплектно устройство. Такъв панел не се изисква по техническо задание.

7. „Каммартон България” ЕООД

тел. 02/9266060

e-mail: info@kammarton.com

Лилия Горanova – Управител

Правно основание: чл.107, т.2, б.а) от ЗОП

Фактическо основание: Представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

- Липсва точна информация относно броя предлагани модули, а именно в таблицата по образец (т.6) - Спецификация за доставка и таблицата на ценовото предложение, броят модули за разряд са предложени 11бр., а в таблицата на техническите характеристики е 1бр.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.48, се изисква номинален ток на модула 63А. Предлаганият модул е с номинален ток 100А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- В техническите характеристики (Приложение №6 към ТЗ) за ЩПТ ЕЕ07/08 т.84, се изисква номинален ток на модула 16А. Предлаганият модул е с номинален ток 20А и не съответства на характеристиките от техническото задание.
- Липсва информация за повдигане на стелажите на разстояние $\geq 50\text{mm}$ от пода (т.1.1.1.1 от ТЗ).
- Липсва информация за доставка на 2бр. резервни запълнени с електролит акумулаторни елемента, от резервните 20бр (т.5 от Приложение №2 от ТЗ).
- В таблицата за гаранционен срок на оборудването, липсва информация за срока от въвеждане в експлоатация.
- Липсва подробен списък на резервните части по т.7 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.
- Липсва списък на специфичните инструменти и аксесоари по т.8 от I.2.- Спецификация на предлаганата стока за доставка.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047) за ЩПТ на стр.19/20 (8-3) е даден панел на тестово комплектно устройство. Такъв панел не се изисква по техническо задание.
- В заводската документация на Фирма Schneider Electric (ZGES170047), т.3 “забележки и отклонения”, са описани различия, които не съответстват на Техническото задание /понижен номинален ток 225А, гаранция на материала 12 месеца, инсталироването и свързването на шините е извън обхвата на доставката и т.н./.

ПРЕКРАТЯВАМ

процедурата за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет **на основание чл.110, ал.1 т.2 във връзка с чл.181, ал.7 от ЗОП**, при наличие следните фактически мотиви: предложениета за изпълнение от офертите на всички седем участника, не отговарят на предварително обявените изисквания в Техническото задание и документацията за участие.

На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3089

Съгласно чл.197, ал.1 т.7 от ЗОП решението може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10 (десет) дневен срок от получаването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

