



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

### **РАЗЯСНЕНИЯ**

по условията на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява предмет:

**“Доставка на резервни части производство на Siemens AG”**

публикувана в порталта за обществени поръчки на АОП с рег. № 9057071/03.10.2016г.

#### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос с вх.№ Ф-5803/04.10.2016 г. с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС № 1:** Следните позиции са с непълни поръчкови номера: 7MF4033-1DA00-2AA7-Z и 7MF4033-1EA00-2AA7-Z (става въпрос за № 4 и № 5 от втора обособена позиция). Може ли да ни предоставите пълните поръчкови номера, ако е възможно със снимка от табелката на наличните прибори?

**ОТГОВОР № 1:** Датчиците за измерване на налягане имат следните поръчкови номера и характеристики:

Модел Sitrans P Продуктов № 7MF4033-1DA00-2AA7-Z A02+Y01+Y21 Y01: 0 до 0,5 МРа Y21: МРа.

Модел Sitrans P  
Продуктов № 7MF4033-1EA00-2AA7-Z A02+Y01+Y21 Y01: 0 до 1,0 МРа Y21: МРа

Не е възможно да бъде предоставен снимков материал на горепосочените датчици.